

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х.Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2017 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
I квартал 2017 года											
1	01.01.2017	10:59	01.01.2017	11:45	0:46	ГПП 35/10 Сиб	Сиб-46		Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации		0,00
2	03.01.2017	08:05	03.01.2017	10:10	2:05	Северная	405	КЛ-6 кВ от ТП 611-7 до ТП 611-5 КЛ-6 кВ от ТП 611-5 до ТП 611-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,95
3	16.01.2017	20:49	16.01.2017	22:15	1:26	Восточный	В-4	КЛ-10 кВ от ТП 236 до ТП 458	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
4	17.01.2017	23:20	18.01.2017	01:14	1:54	ТЭЦ-1	602	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 611-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,02
5	20.01.2016	08:01	20.01.2016	11:48	3:47	ДСЗ	ДСЗ-21		Повреждений не обнаружено		0,00
6	23.01.2017	19:30	24.01.2017	00:51	5:21	Восточная	35-27		Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации		12,04
7	23.01.2017	22:30	24.01.2017	01:40	3:10	Северо-Восточная	Вс-11	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ПП-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
8	23.01.2017	23:35	24.01.2017	03:05	3:30	Октябрьская	О-37		Повреждений не обнаружено		2,61
9	27.01.2016	16:45	27.01.2016	17:50	1:05	Заводская	3-07	КЛ-10 кВ от ТП 180 до ТП 15П	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
10	30.01.2017	17:13	31.01.2017	14:41	21:28	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ ф. Сл-21 от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Повреждений не обнаружено		0,00
11	30.01.2017	18:58	30.01.2017	19:15	0:17	Заречный	Зр-8		Повреждений не обнаружено		0,39
12	10.02.2017	21:35	10.02.2017	22:06	0:31	Правобережная	716	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
13	17.02.2017	03:00	17.02.2017	03:20	0:20	Октябрьская	Р-3		Повреждений не обнаружено		0,00
14	17.02.2017	04:10	17.02.2017	04:17	0:07	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
15	23.02.2017	00:02	23.02.2017	00:27	0:25	Солнечная	Выс-20	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 638	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

16	02.03.2017	13:12	02.03.2017	16:22	3:10	Радиотехнический	P-6	ТП 231	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	1,10
17	09.03.2017	14:30	09.03.2017	14:52	0:22	Октябрьская	О-37		Повреждений не обнаружено		0,54
18	09.03.2017	14:30	09.03.2017	14:52	0:22	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,29
19	09.03.2017	14:41	09.03.2017	15:05	0:24	Октябрьская	О-40		Повреждений не обнаружено		0,00
20	16.03.2017	02:52	21.03.2017	15:06	132:14	Мичуринский	М-11	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ПНС-10	Отключение в результате повреждений в абонентских сетях		0,00
21	17.03.2017	14:28	17.03.2017	15:01	0:33	ТЭЦ-1	617	ТП 610-18	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
22	17.03.2017	14:28	17.03.2017	17:27	2:59	ТЭЦ-1	615	ТП 610-18	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
23	20.03.2017	19:20	20.03.2017	19:59	0:39	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
24	21.03.2017	11:26	21.03.2017	12:00	0:34	ЖБК-100	35-27	КЛ-10 кВ от РП "Сибэлектромонтаж" до ТП 874	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,07
25	23.03.2017	06:20	24.03.2017	11:30	29:10	ЗПП-Г	Зп-30	КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Г" до ТП 3-05-16	Отключение в результате повреждений в абонентских сетях		0,00
26	25.03.2017	17:28	25.03.2017	18:08	0:40	Спутник	С-21	ВЛ-10 кВ от ТП 822 до ТП 662	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,10
27	29.03.2017	11:52	29.03.2017	12:46	0:54	Правобережная	705	ТП 610-64	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
28	29.03.2017	13:05	29.03.2017	13:38	0:33	Заречный	Зр-9	РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов об.РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
29	30.03.2017	12:00	04.04.2017	12:25	120:25	ЗПП-Г	Зп-30	КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Г" до ТП 3-05-16	Отключение в результате повреждений в абонентских сетях		0,38
30	30.03.2017	12:00	30.03.2017	12:40	0:40	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 22 до ТП 38А	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
31	31.03.2017	08:18	31.03.2017	09:40	1:22	Степановский	Ст-16	КЛ-10 кВ от ТП 114А до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,33
32	31.03.2017	08:48	31.03.2017	13:35	4:47	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,20
33	31.03.2017	11:39	31.03.2017	15:20	3:59	ТИЗ	Тз-35		Повреждений не обнаружено		0,00
34	31.03.2017	13:06	31.03.2017	19:00	5:54	Западная	928	ТП 940-23	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,00
35	31.03.2017	14:38	31.03.2017	16:20	1:58	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ у оп. 157	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,55
36	31.03.2017	17:40	31.03.2017	21:41	4:01	Водозабор	Вз-4	ВЛ-10 кВ у оп. 25	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
II квартал 2017 года											
37	01.04.2017	06:49	01.04.2017	07:16	00:27	Заводская	З-014	КЛ-10 кВ от ПС "Заводская" до ТП Т-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
38	07.04.2017	09:56	07.04.2017	12:49	02:53	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 940-20 до ТП 940-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
39	07.04.2017	15:45	07.04.2017	17:03	01:18	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-42 до ТП 927-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
40	11.04.2017	08:33	11.04.2017	08:50	00:17	Степановский	Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,01
41	12.04.2017	15:32	12.04.2017	17:18	01:46	Каштак	122	ТП 278	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79
42	16.04.2017	22:36	16.04.2017	23:24	00:48	Алтайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,06
43	17.04.2017	15:38	17.04.2017	17:34	01:56	ЗПП-Г	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,76
44	17.04.2017	17:52	17.04.2017	19:09	01:07	ЗПП-Г	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,44
45	17.04.2017	19:41	17.04.2017	20:38	00:57	ЗПП-Г	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,36
46	18.04.2017	11:26	18.04.2017	12:42	01:16	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-35 до ТП 611-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42

47	18.04.2017	17:32	18.04.2017	18:17	00:45	Северо-Восточная	Вс-9	Повреждений не обнаружено	0,00
48	21.04.2017	04:25	21.04.2017	05:50	01:25	Октябрьская	О-17	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено 0,50
49	22.04.2017	17:59	22.04.2017	19:06	01:07	Центральный	Ц-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 1,13
50	22.04.2017	21:42	22.04.2017	22:45	01:03	Центральная	222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,94
51	22.04.2017	23:28	23.04.2017	00:13	00:45	Восточная	813	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,48
52	24.04.2017	08:51	24.04.2017	09:19	00:28	ГРЭС-2	10-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,90
53	28.04.2017	00:53	28.04.2017	01:55	01:02	Западная	911	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено 0,00
54	29.04.2017	10:32	29.04.2017	10:50	00:18	Восточная	834	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,68
55	30.04.2017	09:45	30.04.2017	10:23	00:38	Правобережная	732	Повреждений не обнаружено	0,00
56	01.05.2017	23:40	02.05.2017	00:09	00:29	Октябрьская	О-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,71
57	02.05.2017	02:35	02.05.2017	04:30	01:55	Восточная	813	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 1,30
58	02.05.2017	09:07	02.05.2017	09:44	00:37	Северо-Восточная	Вс-10	Повреждений не обнаружено	0,13
59	02.05.2017	17:50	02.05.2017	19:17	01:27	Южный	Ю-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 1,31
60	02.05.2017	18:18	04.05.2017	18:51	48:33	Южная	519	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,00
61	02.05.2017	23:00	02.05.2017	23:44	00:44	Мичуринский	М-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,29
62	04.05.2017	22:10	04.05.2017	23:30	01:20	Центральная	224	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 2,59
63	05.05.2017	13:10	05.05.2017	13:30	00:20	Каштак	126	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,30
64	06.05.2017	21:40	06.05.2017	23:25	01:45	Каштак	116	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,60
65	06.05.2017	21:40	06.05.2017	22:44	01:04	Каштак	120	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 1,40
66	06.05.2017	21:40	06.05.2017	23:05	01:25	Каштак	136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 1,10
67	08.05.2017	03:35	08.05.2017	04:25	00:50	Восточная	827	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,00
68	08.05.2017	12:43	08.05.2017	14:28	01:45	Октябрьская	О-14	Повреждений не обнаружено	7,37
69	08.05.2017	13:07	09.05.2017	00:10	11:03	Спутник	35-27	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 0,00
70	08.05.2017	13:29	08.05.2017	16:38	02:59	Северная	428	Повреждений не обнаружено	6,70
71	08.05.2017	13:29	08.05.2017	15:42	01:49	Западная	911	Повреждений не обнаружено	3,83
72	08.05.2017	15:04	08.05.2017	18:30	3:26	Водозабор	Вз-15	Повреждений не обнаружено	2,48
73	11.05.2017	12:25	11.05.2017	13:34	1:09	Сибэлектромонтаж	Все	Повреждений не обнаружено	0,00
74	12.05.2017	01:28	12.05.2017	02:38	1:10	Южная	554	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 1,32
75	12.05.2017	01:54	12.05.2017	04:07	2:13	Заводская	3-07	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт 2,10
76	12.05.2017	12:25	12.05.2017	15:32	3:07	Заводская	3-030	Отключение в результате выхода из строя ТТ	Восстановлено 0,70

77	12.05.2017	15:25	12.05.2017	16:20	0:55	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-22 до ТП 604-20 "Контур"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
78	12.05.2017	18:42	12.05.2017	19:06	0:24	Центральная	220	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до РП "Контур"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
79	13.05.2017	13:30	13.05.2017	14:29	0:59	Южная	554	МСВК-6 кВ в РП "Учебный"	Отключение в результате выхода из строя элементов МСВК-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
80	15.05.2017	00:50	15.05.2017	01:16	0:26	ГРЭС-2	10-39		Повреждений не обнаружено		0,50
81	16.05.2017	00:23	16.05.2017	01:46	1:23	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
82	16.05.2017	01:02	16.05.2017	02:48	1:46	Октябрьская	О-1		Повреждений не обнаружено		0,00
83	16.05.2017	03:03	16.05.2017	03:47	0:44	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
84	16.05.2017	12:31	16.05.2017	13:08	0:37	Северная	403	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
85	16.05.2017	17:23	16.05.2017	19:02	1:39	Западная	933		Повреждений не обнаружено		2,75
86	19.05.2017	20:54	19.05.2017	22:34	1:40	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено		0,00
87	20.05.2017	04:06	20.05.2017	05:12	1:06	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		0,25
88	20.05.2017	04:32	20.05.2017	05:24	0:52	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
89	20.05.2017	04:51	20.05.2017	06:48	1:57	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,41
90	20.05.2017	18:30	20.05.2017	20:20	1:50	Научная	Нч-10	ВЛ-10 кВ от ТП 539 до ТП 399, РП "АГНКС"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
91	20.05.2017	17:08	21.05.2017	03:55	10:47	Заводская	3-030	В/В предохранитель в ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	3,35
92	20.05.2017	17:00	20.05.2017	22:28	5:28	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено		0,00
93	23.05.2017	17:14	26.05.2017	11:22	66:08	Володаров	Вз-4	КЛ-10 кВ от ПС "Володаров" до ЛР-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
94	23.05.2017	19:52	23.05.2017	23:08	3:16	Ягодный	10-10	КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,11
95	23.05.2017	20:11	23.05.2017	21:40	1:29	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ в кабине Тр-1 в ТП 347	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
96	24.05.2017	18:51	25.05.2017	13:23	18:32	Победа	ПБ-5	ВЛ-10 кВ от отпайки 106	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
97	25.05.2017	09:00	25.05.2017	14:00	5:00	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,00
98	26.05.2017	08:37	26.05.2017	10:22	1:45	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,99
99	26.05.2017	10:31	26.05.2017	11:16	0:45	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 639	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
100	27.05.2017	06:37	27.05.2017	07:30	0:53	Северо-Восточная	Вс-14	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 188	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
101	27.05.2017	11:37	27.05.2017	12:45	1:08	ТЭЦ-1	612	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 612-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
102	30.05.2017	01:42	30.05.2017	02:11	0:29	Октябрьская	О-2	Повреждена КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
103	30.05.2017	10:59	31.05.2017	17:08	30:09	ЗПП-Г	Зп-26	ВЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Г" до ТП 902	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
104	30.05.2017	19:25	30.05.2017	22:00	2:35	Володаров	Вз-15		Повреждений не обнаружено		1,40
105	30.05.2017	21:19	30.05.17	22:00	0:41	Володаров	Вз-16		Повреждений не обнаружено		0,63
106	31.05.2017	00:20	31.05.2017	09:59	9:39	ЗПП-Г	Зп-28		Повреждений не обнаружено		0,00
107	31.05.2017	11:29	31.05.2017	12:47	1:18	ТЭЦ-1	603	Повреждена КЛ-6 кВ от ТП 604-21 до ТП 604-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
108	02.06.2017	04:08	02.06.2017	04:54	0:46	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50

109	02.06.2017	05:11	02.06.2017	07:21	2:10	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,15
110	02.06.2017	09:25	02.06.2017	11:20	1:55	Западная	940		Повреждений не обнаружено		1,45
111	03.06.2017	18:40	03.06.2017	20:15	1:35	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 444 до ТП 234	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,27
112	05.06.2017	05:58	05.06.2017	06:50	0:52	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
113	05.06.2017	17:44	05.06.2017	20:38	2:54	Заводская	3-031	КЛ-10 кВ от оп. 43-31 до оп. 43-32 на участке от ТП 12П до ТП 806	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
114	08.06.2017	21:52	08.06.2017	23:10	1:18	МИ-2-2	МИ-2	РВ-367	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
115	09.06.2017	11:44	09.06.2017	12:10	0:26	Заводская	3-07	КЛ-10 кВ от ПС "Заводская" до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55
116	09.06.2017	16:43	09.06.2017	17:41	0:58	Коммунальная	Км-7	ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,54
117	10.06.2017	09:10	10.06.2017	10:20	1:10	Спутник	С-13		Повреждений не обнаружено		0,73
118	11.06.2017	18:21	11.06.2017	20:20	1:59	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от "ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
119	08.06.2017	22:09	09.06.2017	00:38	02:29	Северо-Восточная	Вс-7 10		Повреждений не обнаружено		0,53
120	12.06.2017	09:20	12.06.2017	11:18	1:58	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 до ТП 944-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,32
121	12.06.2017	13:21	12.06.2017	15:31	2:10	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено		0,00
122	13.06.2017	20:04	13.06.2017	20:54	0:50	ТЭЦ-1	623	КЛ-6 кВ от ТП 603-19 до ТП 603-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
123	16.06.2017	03:53	16.06.2017	04:58	1:05	Южная	554	КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
124	16.06.2017	18:28	16.06.2017	21:20	2:52	Северная	406	КЛ-6 кВ от ТП 610-73 до ТП 610-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
125	16.06.2017	21:10	16.06.2017	21:58	0:48	ГРЭС-2	10-13Б	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
126	16.06.2017	21:10	16.06.2017	23:38	2:28	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,05
127	16.06.2017	22:30	16.06.2017	23:10	0:40	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
128	20.06.2017	05:52	20.06.2017	06:45	0:53	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
129	20.06.2017	05:52	21.06.2017	00:15	18:23	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
130	20.06.2017	20:56	20.06.2017	21:50	0:54	Октябрьская	О-37		Повреждений не обнаружено		0,78
131	22.06.2017	17:13	22.06.2017	17:50	0:37	ТЭЦ-1	621	ТП 611-25	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
132	22.06.2017	19:40	22.06.2017	23:19	3:39	Академическая	Ак-26	ВЛ-10 кВ от оп. 2 до оп. 4	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
133	25.06.2017	16:55	25.06.2017	18:14	1:19	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
134	25.06.2017	16:55	25.06.2017	18:14	1:19	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		0,00
135	25.06.2017	16:55	25.06.2017	19:48	2:53	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		0,00
136	27.06.2017	00:23	27.06.2017	01:25	1:02	ТЭЦ-1	602	КЛ-6 кВ от 611-79 до ТП 610-47	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
137	27.06.2017	00:23	27.06.2017	01:25	1:02	Северная	430		Повреждений не обнаружено		1,09
138	28.06.2017	06:05	28.06.2017	06:44	0:39	Левобережная	Л-13		Повреждений не обнаружено		0,00
139	28.06.2017	06:44	28.06.2017	07:36	0:52	Левобережная	Л-16		Повреждений не обнаружено		0,00
140	28.06.2017	06:44	28.06.2017	19:45	13:01	Левобережная	Л-25	КЛ-10 кВ от ПС "Левобережная" до ЦРП-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
141	29.06.2017	04:14	29.06.2017	05:04	0:50	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75

142	28.06.2017	11:58	28.06.2017	16:10	4:12	Левобережная	Л-13	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
143	29.06.2017	08:32	30.06.2017	14:46	30:14	ЗПП-Г	Зп-30	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
144	29.06.2017	13:46	29.06.2017	14:32	0:46	Западная	911	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
145	30.06.2017	18:29	30.06.2017	19:57	1:28	Степановский	Ст-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
146	30.06.2017	20:00	30.06.2017	21:00	1:00	ГРЭС-2	10-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,64
III квартал 2017 года										78,24
147	01.07.2017	00:22	01.07.2017	02:21	1:59	Западная	927	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
148	01.07.2017	17:43	01.07.2017	20:25	2:42	Волозабор	Вз-15	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
149	01.07.2017	20:30	01.07.2017	22:28	1:58	ЦРП-10 кВ	ЛЭП-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,58
150	02.07.2017	11:56	02.07.2017	15:53	3:57	Волозабор	Вз-4	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,52
151	02.07.2017	12:55	02.07.2017	13:57	1:02	ЦРП-10 кВ	ЛЭП-5	Повреждений не обнаружено		0,57
152	03.07.2017	14:05	03.07.2017	14:36	0:31	Центральный	Ц-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
153	03.07.2017	19:12	04.07.2017	00:48	5:36	Волозабор	Вз-4	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,73
154	06.07.2017	02:14	06.07.2017	06:32	4:18	Волозабор	Вз-16	Повреждений не обнаружено		0,00
155	06.07.2017	15:22	06.07.2017	16:44	1:22	Восточная	834	Повреждений не обнаружено		1,40
156	06.07.2017	16:37	06.07.2017	20:08	3:31	Восточная	809	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ		0,65
157	08.07.2017	12:45	08.07.2017	13:34	0:49	Правобережная	723	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
158	08.07.2017	14:22	08.07.2017	18:30	4:08	Спутник	35-27	Повреждений не обнаружено		3,10
159	11.07.2017	11:25	12.07.2017	01:50	13:25	ГПП-35/10 кВ Сиб	Сиб-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
160	11.07.2017	20:19	11.07.2017	21:40	1:21	Заводская	3-07	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
161	13.07.2017	06:46	13.07.2017	07:12	0:26	ГРЭС-2	633	Повреждений не обнаружено		0,26
162	13.07.2017	19:04	13.07.2017	21:53	2:49	Западная	916	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	4,11
163	13.07.2017	19:36	13.07.2017	22:05	2:29	Западная	944	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,88
164	13.07.2017	21:20	13.07.2017	22:12	0:52	Западная	927	Повреждений не обнаружено		0,39
165	14.07.2017	17:10	14.07.2017	18:52	1:42	Западная	911	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,33
166	14.07.2017	19:10	14.07.2017	20:34	1:24	Западная	916	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,18
167	15.07.2017	15:30	15.07.2017	16:19	0:49	ЗПП-Г	Зп-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
168	15.07.2017	22:38	15.07.2017	23:12	0:34	Северо-Восточная	Вс-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
169	15.07.2017	23:25	16.07.2017	01:36	2:11	Северо-Восточная	Вс-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
170	17.07.2017	07:27	17.07.2017	07:59	0:32	ГРЭС-2	10-09	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
171	21.07.2017	06:49	21.07.2017	07:27	0:38	Алтайский	А-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

172	21.07.2017	07:33	21.07.2017	08:25	0:52	Украинский	Ук-12	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
173	21.07.2017	10:49	21.07.2017	11:44	0:55	Центральный	Ц-1	КЛ-10 кВ от РП "Центральный" до ТП 604-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,18
174	21.07.2017	17:39	21.07.2017	17:40	0:01	Правобережная	745	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до РП "Люксембург"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
175	22.07.2017	13:38	22.07.2017	19:20	5:42	Володар	Вз-16		Повреждений не обнаружено		5,14
176	23.07.2017	13:10	23.07.2017	13:48	0:38	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
177	24.07.2017	08:51	24.07.2017	10:53	2:02	Западная	940		Повреждений не обнаружено		1,51
178	24.07.2017	14:23	24.07.2017	15:53	1:30	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 910 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
179	26.07.2017	21:40	26.07.2017	22:21	0:41	Степановский	Ст-13		Повреждений не обнаружено		0,00
180	27.07.2017	01:07	27.07.2017	01:11	0:04	Научная	Нч-7	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
181	29.07.2017	14:30	29.07.2017	15:40	1:10	Западная	928		Повреждений не обнаружено		0,93
182	30.07.2017	02:07	30.07.2017	04:16	2:09	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-2 до ТП 671-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
183	30.07.2017	03:08	30.07.2017	04:16	1:08	Учебный	У-10	КЛ-6 кВ от ТП 671-11 до ТП 671-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
184	30.07.2017	07:37	30.07.2017	09:36	1:59	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ТП 92 до ТП 551	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
185	31.07.2017	15:19	31.07.2017	16:40	1:21	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
186	04.08.2017	13:23	04.08.2017	14:15	0:52	ТЭЦ-1	617	КЛ-6 кВ от ТП 610-18 до ТП 610-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
187	04.08.2017	15:41	04.08.2017	16:40	0:59	Каштак	121	ТП 346	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	1,51
188	04.08.2017	15:50	04.08.2017	18:33	2:43	Каштак	129		Повреждений не обнаружено		1,55
189	04.08.2017	16:51	04.08.2017	17:02	0:11	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
190	04.08.2017	11:52	04.08.2017	22:24	10:32	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-68	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Восстановлено	0,00
191	05.08.2017	09:22	05.08.2017	11:35	2:13	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		0,57
192	05.08.2017	09:46	05.08.2017	21:30	11:44	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено		0,00
193	05.08.2017	21:12	05.08.2017	22:35	1:23	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
194	07.08.2017	16:00	07.08.2017	17:30	1:30	Володар	Вз-12		Повреждений не обнаружено		0,41
195	08.08.2017	15:00	08.08.2017	15:47	0:47	Правобережная	712	КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
196	08.08.2017	16:21	08.08.2017	17:12	0:51	Правобережная	710		Повреждений не обнаружено		2,10
197	08.08.2017	16:32	08.08.2017	17:30	0:58	Подгорный	Пг-8	КЛ-6 кВ от ТП 610-4 до ТП 610-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
198	09.08.2017	05:42	09.08.2017	17:29	11:47	Заводская	3-030	ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	2,83
199	09.08.2017	17:10	09.08.2017	18:10	1:00	Западная	940		Повреждений не обнаружено		0,76
200	10.08.2017	20:18	10.08.2017	21:50	1:32	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-19 до ТП 611-87	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
201	10.08.2017	21:13	10.08.2017	21:33	0:20	Северная	430		Повреждений не обнаружено		0,25
202	11.08.2017	10:20	11.08.2017	11:10	0:50	Восточная	830	КЛ-10 кВ от ТП 272 до ТП 606	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,97
203	14.08.2017	17:17	14.08.2017	18:29	1:12	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 286	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
204	14.08.2017	01:08	14.08.2017	01:38	0:30	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от ТП 158 до ТП 177	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
205	14.08.2017	11:45	14.08.2017	13:39	1:54	Сибкартель	Ск-4	ВЛ-10 кВ от ТП 80А до ТП 583	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-6 кВ	Восстановлено	0,97

206	15.08.2017	23:32	16.08.2017	00:50	1:18	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 554	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
207	15.08.2017	13:51	15.08.2017	15:05	1:14	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 400 до ТП 808	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36
208	16.08.2017	16:05	16.08.2017	21:57	5:52	ЗПП-Г	Зп-28		Повреждений не обнаружено		0,00
209	16.08.2017	10:23	16.08.2017	10:51	0:28	ТЭЦ-1	611	КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 611-42	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
210	18.08.2017	07:06	19.08.2017	09:33	26:27	ГРЭС-2	10-01	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Сиб-1"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
211	20.08.2017	01:10	20.08.2017	01:30	0:20	Алтайский	А-14	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
212	20.08.2017	15:58	20.08.2017	16:49	0:51	Северная	409		Повреждений не обнаружено		0,94
213	24.08.2017	16:07	24.08.2017	17:11	1:04	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		0,00
214	24.08.2017	19:33	24.08.2017	19:58	0:25	Октябрьская	О-32		Повреждений не обнаружено		0,00
215	24.08.2017	20:10	24.08.2017	21:45	1:35	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,00
216	24.08.2017	20:50	24.08.2017	22:57	2:07	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 611-32 до ТП 611-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
217	24.08.2017	20:50	24.08.2017	22:57	2:07	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 611-32 до ТП 611-71	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
218	24.08.2017	20:50	24.08.2017	22:57	2:07	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 611-71 до ТП 604-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
219	25.08.2017	03:35	25.08.2017	05:22	1:47	Заводская	3-030	ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,58
220	25.08.2017	04:01	26.08.2017	17:15	37:14	Академическая	Ак-26	КЛ-10 кВ от РВ-291 до ТП 576	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
221	25.08.2017	15:01	25.08.2017	15:28	0:27	ТЭЦ-1	623	ТП 603-5	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,45
222	27.08.2017	20:38	27.08.2017	22:17	1:39	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-29 до ТП 605-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
223	28.08.2017	09:12	28.08.2017	10:10	0:58	ГРЭС-2	10-11	КЛ-10 кВ от ТП 725 до ТП 437	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
224	29.08.2017	15:48	29.08.2017	17:17	1:29	Водозабор	Вз-11	ВЛ-10 кВ от ПП-15 до оп. 450	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,40
225	29.08.2017	23:39	30.08.2017	06:54	7:15	Победа	ПБ-5		Повреждений не обнаружено		0,00
226	30.08.2017	12:40	30.08.2017	14:01	1:21	Восточная	813		Повреждений не обнаружено		1,09
227	31.08.2017	11:10	31.08.2017	11:58	0:48	Центральная	224		Повреждений не обнаружено		1,27
228	01.09.2017	15:43	01.09.2017	16:38	0:55	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,53
229	04.09.2017	04:34	04.09.2017	17:52	13:18	Мирный	Ми-2	КЛ-10 кВ от РВ-103 до ТП 832	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
230	04.09.2017	21:00	04.09.2017	22:35	1:35	Нахимовский	Н-5	КЛ-10 кВ от ТП 75 до ТП 64	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
231	10.09.2017	12:35	10.09.2017	18:24	5:49	Водозабор	Вз-11	ВЛ-10 кВ оп. 108	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,29
232	10.09.2017	23:40	11.09.2017	10:18	10:38	Сибкартель	Ск-1	КЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 237	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	7,98
233	11.09.2017	01:08	11.09.2017	01:29	0:21	Радиотехнический	Р-8	ТП 112	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,06
234	11.09.2017	15:59	11.09.2017	17:15	1:16	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		0,45
235	12.09.2017	09:23	12.09.2017	10:07	0:44	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 40	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
236	17.09.2017	16:39	17.09.2017	17:17	0:38	Заводская	3-026		Повреждений не обнаружено		0,07
237	22.09.2017	08:04	22.09.2017	14:06	6:02	ДОК	Д-26	КЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до ГНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
238	23.09.2017	10:25	23.09.2017	11:15	0:50	Тверской	Тв-11, Тв-12	ТП 784	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	1,31

239	23.09.2017	15:59	23.09.2017	16:45	0:46	Восточная	802	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
240	23.09.2017	15:59	23.09.2017	17:10	1:11	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 214	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
241	26.09.2017	09:57	26.09.2017	10:49	0:52	Академическая	Ак-2		Повреждений не обнаружено		0,03
242	27.09.2017	14:20	27.09.2017	22:07	7:47	Южная	539	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
243	30.09.2017	13:15	30.09.2017	14:06	0:51	Северо-Восточная	Хл-3	КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" до ТП 564	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

IV квартал 2017 года

35,40

244	01.10.2017	10:25	01.10.2017	11:45	1:20	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
245	02.10.2017	00:40	02.10.2017	02:12	1:32	Правобережная	705	КЛ-6 кВ от ТП 610-64 до ТП 610-70	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,76
246	04.10.2017	07:35	04.10.2017	08:56	1:21	Сибкартель	Ск-1	КЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 237	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,73
247	04.10.2017	10:26	04.10.2017	12:25	1:59	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
248	07.10.2017	18:10	07.10.2017	19:40	1:30	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
249	10.10.2017	16:00	10.10.2017	16:54	0:54	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
250	14.10.2017	15:25	14.10.2017	16:28	1:03	Западная	911	КЛ-10 кВ от РВ-14 до оп. 15 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
251	17.10.2017	15:10	17.10.2017	16:18	1:08	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
252	17.10.2017	15:50	17.10.2017	17:18	1:28	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТП 504 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,96
253	28.10.2017	13:58	28.10.2017	14:40	0:42	ГРЭС-2	10-41	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
254	29.10.2017	08:25	29.10.2017	09:07	0:42	Грузинский	Гр-9	КЛ-10 кВ от РП "Грузинский" до ТП 142	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
255	29.10.2017	08:25	29.10.2017	09:01	0:36	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 224	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
256	03.11.2017	08:06	03.11.2017	09:02	0:56	Южный	Ю-7	КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 671-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
257	04.11.2017	22:05	04.11.2017	23:32	1:27	Каштак	124	КЛ-10 кВ от ТП 642 до ТП 658, ТП 668	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
258	05.11.2017	13:38	05.11.2017	16:19	2:41	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено		0,69
259	12.11.2017	14:21	12.11.2017	14:58	0:37	Каштак	136		Повреждений не обнаружено		0,00
260	17.11.2017	10:05	17.11.2017	11:27	1:22	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ТП 641 до ТП 291	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,82
261	22.11.2017	14:12	22.11.2017	16:33	2:21	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 639 до ТП 391	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
262	28.11.2017	20:30	28.11.2017	21:19	0:49	ГРЭС-2	10-20	КЛ-10 кВ от ТП 199 до ТП 123	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,74
263	01.12.2017	11:52	01.12.2017	14:40	2:48	Октябрьская	О-17	ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,65
264	11.12.2017	15:30	11.12.2017	16:21	0:51	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 948 до ТП 684	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
265	11.12.2017	16:50	11.12.2017	18:15	1:25	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 141 до ТП 140	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
266	15.12.2017	23:10	15.12.2017	23:49	0:39	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,88

267	15.12.2017	23:10	16.12.2017	00:23	1:13	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 282	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,96
268	16.12.2017	00:25	16.12.2017	03:40	3:15	ЗПП-Г	Зп-17	ТП 690	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,92
269	23.12.2017	01:56	23.12.2017	02:57	1:01	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,51
270	ИТОГО										250,72

Начальник СН и КК



И.В. Борисова