



Общество с ограниченной ответственностью
«СибМонтажПромСтрой»

634061, г. Томск, ул. Герцена 43 б, оф. 5
ОГРН: 1127017012297, ИНН/КПП: 7017304419/701701001
т/ф (3822) 46-97-99
e-mail: smps_tomsk@bk.ru

12.04.2023 г.

Исх. №12/04/23

*Руководству
ООО «Горсети»
в работе*

Генеральному директору ООО «Горсети»

Резникову В.Т.

Уважаемый Владимир Тихонович!

В ходе строительства объекта: «Новое строительство 2-х (двух) зданий складов для хранения электротехнической продукции общей площадью по 1440м², каждое на территории по ул. Ивановского, 4» обнаружилось следующее:

- 1) Для расположения объекта на местности (кадастровый номер участка строительства 70:21:0100034.913) необходимо выровнять участок и выбрать существенный объем грунта, срезав склон на границе с соседним участком.
- 2) Это привело к тому, что в четырех метрах от строения образовался отвесный склон сыпучей породы до шести метров высотой, что может привести к сдвигу существенных пластов грунта с соседнего участка, вымыванию склона, а также может создать сложности использования соседнего участка, а в случае существенного обрушения склона угрозу безопасности возводимого объекта.

В связи с этим считаем необходимым проработать и внести изменения в проект строительства объекта: «Новое строительство 2-х (двух) зданий складов для хранения электротехнической продукции общей площадью по 1440м², каждое на территории по ул. Ивановского, 4» с учетом указанных обстоятельств, а именно: включить в проект строительство подпорной стенки вдоль проектируемых складов для хранения электротехнической продукции длиной до 150 метров.

Директор ООО СибМонтажПромСтрой



Сальников К.П.