

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2020 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключе ния	Дата включения	Время включе ния	Продолжит ельность прекраще ния подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фиде р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
IV квартал 2020 года											250,19
1	02.10.2020	15:38	02.10.2020	16:15	0:37	Северо-Восточная	П с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	16,63
2	08.10.2020	13:48	08.10.2020	17:31	3:43	ЗПП-Г	Зп-29	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 650	Повреждений не обнаружено		0,00
3	09.10.2020	9:15	09.10.2020	10:12	0:57	Каштак	135		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,75
4	12.10.2020	7:46	12.10.2020	8:54	1:08	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,77
5	15.10.2020	15:11	15.10.2020	17:09	1:58	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 381 до ТП 277	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,86
6	15.10.2020	15:50	15.10.2020	16:46	0:56	ТИЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,52
7	18.10.2020	7:45	18.10.2020	8:33	0:48	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		5,13
8	18.10.2020	10:50	18.10.2020	14:12	3:22	ПП-12	яч. 3		Повреждений не обнаружено		0,62
9	18.10.2020	11:44	18.10.2020	13:25	1:41	Сибкартель	Ск-1	КВЛ-10 кВ от ТП 613 до ТП 807	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	6,37
10	18.10.2020	11:44	18.10.2020	12:42	0:58	Радиотехнический	Р-8	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 64 до ТП 437	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,28
11	19.10.2020	14:40	19.10.2020	15:41	1:01	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 658 до ТП 642	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,86
12	19.10.2020	16:46	19.10.2020	19:07	2:21	ЗПП-Г	Зп-29		Повреждений не обнаружено		0,00
13	20.10.2020	21:45	20.10.2020	23:02	1:17	Заводская	З-08		Повреждений не обнаружено		0,00
14	27.10.2020	16:15	28.10.2020	5:00	12:45	ЗПП-Г	Зп-21	КЛ-10 кВ от ТП 862 до оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,06

15	29.10.2020	12:05	29.10.2020	13:05	1:00	Мирный	Мя-2	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,16
16	02.11.2020	11:55	02.11.2020	12:22	0:27	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
17	03.11.2020	3:48	03.11.2020	6:57	3:09	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кВ от РВ-537 до РВ-539 до ТП КО-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
18	03.11.2020	14:42	03.11.2020	14:49	0:07	ГРЭС-2	1007; 1038; 1010		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
19	04.11.2020	7:07	04.11.2020	7:47	0:40	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
20	04.11.2020	8:02	04.11.2020	12:15	4:13	Каштак	127	КЛ-10 кВ от РВ-190 до ТП 986	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
21	11.11.2020	19:21	11.11.2020	19:53	0:32	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ТП 16 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	11.11.2020	22:38	11.11.2020	23:14	0:36	Корнилово	Ко-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
23	12.11.2020	0:24	12.11.2020	0:34	0:10	Орловка	35-50		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
24	13.11.2020	7:43	13.11.2020	8:52	1:09	ЛПК	ЛПК-11	ВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,96
25	13.11.2020	13:46	13.11.2020	15:05	1:19	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-61 до ТП 671-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,29
26	14.11.2020	15:30	14.11.2020	17:04	1:34	Южная	554	ТП 671-42	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,52
27	14.11.2020	15:30	14.11.2020	17:04	1:34	Южная	511	КЛ-6 кВ от ТП 671-11 до ТП 671-3.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,83
28	16.11.2020	15:10	16.11.2020	16:49	1:39	Каштак	111	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,16
29	16.11.2020	15:37	16.11.2020	16:15	0:38	Каштак	135		Повреждений не обнаружено		1,09
30	17.11.2020	5:27	17.11.2020	6:34	1:07	Северо-Восточная	Ве-15	КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 554	Повреждений не обнаружено		3,14
31	19.11.2020	13:37	19.11.2020	14:16	0:39	ТЭЦ-1	619		Повреждений не обнаружено		1,44
32	20.11.2020	11:55	20.11.2020	13:10	1:15	Каштак	127		Повреждений не обнаружено		3,20
33	20.11.2020	13:40	20.11.2020	14:20	0:40	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,06
34	26.11.2020	11:23	26.11.2020	11:55	0:32	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,37
35	26.11.2020	13:27	26.11.2020	14:29	1:02	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 482	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,60
36	27.11.2020	13:40	28.11.2020	14:22	0:42	Каштак	127		Повреждений не обнаружено		3,20
37	27.11.2020	13:48	28.11.2020	14:43	0:55	Каштак	129	КЛ-10 кВ от ПС «Каштак» до ТП 472	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,21

38	30.11.2020	16:36	30.11.2020	17:01	0:25	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,60
39	30.11.2020	17:33	30.11.2020	18:48	1:15	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
40	01.12.2020	13:46	01.12.2020	14:37	0:51	ГРЭС-2	10-38	КЛ-10 кВ от ТП 741 до ТП 499	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,87
41	01.12.2020	14:13	01.12.2020	16:00	1:47	ГРЭС-2	10-09	ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
42	04.12.2020	14:46	04.12.2020	15:51	1:05	Алтайский	А-10	КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 377	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,92
43	04.12.2020	15:20	04.12.2020	16:08	0:48	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		7,10
44	09.12.2020	3:20	09.12.2020	4:11	0:51	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		5,13
45	10.12.2020	1:28	10.12.2020	4:34	3:06	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,65
46	11.12.2020	2:24	11.12.2020	4:50	2:26	Каштак	110		Повреждений не обнаружено		8,92
47	12.12.2020	8:00	12.12.2020	9:58	1:58	Каштак	110		Повреждений не обнаружено		8,53
48	12.12.2020	8:43	12.12.2020	9:14	0:31	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,63
49	12.12.2020	16:49	12.12.2020	17:59	1:10	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 610-66 до ТП 611-43	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,35
50	21.12.2020	18:40	21.12.2020	20:45	2:05	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,70
51	25.12.2020	8:20	25.12.2020	9:54	1:34	Западная	911	КЛ-10 кВ от РВ 14 до оп. №15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,90
52	26.12.2020	0:20	26.12.2020	0:48	0:28	Боганово	Б-3		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,02
53	28.12.2020	4:16	28.12.2020	6:35	2:19	Западная	928		Повреждений не обнаружено		12,92
54	28.12.2020	4:16	28.12.2020	6:35	2:19	Западная	914		Повреждений не обнаружено		4,11
55	30.12.2020	23:36	31.12.2020	0:33	0:57	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,50
56	31.12.2020	10:40	31.12.2020	11:40	1:00	ЗПП-Т	Зп-27	КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до ТП 948	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28

Начальник СН и КК

И.В. Борисова

