


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

**Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2020 г.**

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
<b>II квартал 2020 года</b>											<b>463,12</b>
1	03.04.2020	9:10	03.04.2020	10:46	1:36	Каштак	127	КЛ-10 кВ от РВ 188 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
2	03.04.2020	9:30	03.04.2020	10:18	0:48	Пастера	Па-14	КЛ-10 кВ от ТП 812 до ТП 856	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
3	08.04.2020	4:29	08.04.2020	5:10	0:41	Солнечная	Сл-24		Повреждений не обнаружено		6,82
4	08.04.2020	4:29	08.04.2020	5:57	1:28	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 624	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,06
5	08.04.2020	4:29	08.04.2020	5:57	1:28	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
6	11.04.2020	8:29	11.04.2020	9:48	1:19	ГРЭС-2	1007	ТП 703	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
7	14.04.2020	20:02	15.04.2020	0:47	4:45	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ТП 401 до опоры №31	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	10,72
8	14.04.2020	20:19	14.04.2020	23:07	2:48	Сибкартель	Ск-2	КЛ-10 кВ от ТП 92 оп. 10 до ТП 21, до ТП 551	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	8,04
9	15.04.2020	7:29	15.04.2020	8:42	1:13	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ТП 671-68 до 671-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,51
10	15.04.2020	8:16	15.04.2020	8:55	0:39	ТИЗ	Тз-17		Повреждений не обнаружено		2,37
11	17.04.2020	23:43	18.04.2020	0:57	1:14	Алтайский	А-5	КЛ-10 кВ от ТП 325 до ТП 339	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,66
12	17.04.2020	23:53	18.04.2020	0:04	0:11	Украинский	Км-13		Повреждений не обнаружено		2,28
13	17.04.2020	23:53	18.04.2020	0:04	0:11	Коммунальная	Км-30		Повреждений не обнаружено		4,90
14	18.04.2020	17:55	18.04.2020	18:25	0:30	Трудовой	Тр-12	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
15	19.04.2020	15:00	19.04.2020	15:15	0:15	ДОК	Д-5	КВЛ-10 кВ от ПС "ДОК" оп. № 1 до ГНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00



16	21.04.2020	17:15	21.04.2020	18:10	0:55	Южная	509	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 604-38	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,77
17	23.04.2020	22:12	24.04.2020	1:36	3:24	Западная	916	ТП 141	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,08
18	23.04.2020	22:15	24.04.2020	0:10	1:55	Западная	П с.ш.	КВЛ-10 кВ от РВ-172 до ТП 940-52.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,54
19	24.04.2020	2:46	24.04.2020	2:58	0:12	Октябрьская	О-9		Повреждений не обнаружено		5,04
20	29.04.2020	17:49	29.04.2020	18:10	0:21	Мирный	Мир-2		Повреждений не обнаружено		0,35
21	29.04.2020	18:55	29.04.2020	20:53	1:58	Степановский	Ст-16	ТП 114А	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,76
22	03.05.2020	10:55	05.05.2020	14:05	3:10	ТИЗ	Тз-35	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
23	04.05.2020	14:23	04.05.2020	15:23	1:00	Тверской	Тв-8		Повреждений не обнаружено		0,96
24	04.05.2020	19:34	04.05.2020	21:25	1:51	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 391 до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,55
25	05.05.2020	2:50	05.05.2020	3:36	0:46	ТЭСМ	825		Повреждений не обнаружено		0,30
26	09.05.2020	20:02	09.05.2020	21:30	1:28	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,26
27	09.05.2020	21:36	09.05.2020	22:20	0:44	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,09
28	10.05.2020	17:25	10.05.2020	18:54	1:29	Западная	928		Повреждений не обнаружено		5,53
29	10.05.2020	17:35	10.05.2020	19:28	1:53	Восточная	823	КЛ-10 кВ от РВ-20 до ТП 128	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,00
30	11.05.2020	15:43	11.05.2020	16:22	0:39	ТЭЦ-1	619	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 603-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
31	11.05.2020	17:30	11.05.2020	18:28	0:58	Западная	928		Повреждений не обнаружено		3,73
32	12.05.2020	12:09	12.05.2020	13:20	1:11	Восточная	813	КЛ-10 кВ от ТП 142 до ТП 60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,24
33	12.05.2020	12:15	12.05.2020	13:19	1:04	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ТП 294 до ТП 252	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,00
34	13.05.2020	13:27	13.05.2020	13:57	0:30	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		1,68
35	16.05.2020	1:02	16.05.2020	1:30	0:28	Северная	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		32,46
36	20.05.2020	0:45	20.05.2020	3:27	2:42	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ТП 614 до ТП 600	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,98
37	20.05.2020	1:23	20.05.2020	2:15	0:52	Клюевский	Сл-30		Повреждений не обнаружено		0,54
38	20.05.2020	1:28	20.05.2020	3:09	1:41	Солнечная	Сл-16	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 43 до ТП 2	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	16,09
39	20.05.2020	11:49	20.05.2020	14:03	2:14	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 18 до ТП 49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,35
40	20.05.2020	19:50	20.05.2020	22:00	2:10	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ТП 14 до ТП 223	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,65
41	20.05.2020	19:50	20.05.2020	20:25	0:35	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 265	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,46
42	20.05.2020	19:50	20.05.2020	21:32	1:42	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 417 до ТП 663	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,59



43	23.05.2020	10:14	26.05.2020	18:05	7:51	ДСЗ	ДСЗ-23		Повреждений не обнаружено	0,00	
44	23.05.2020	12:38	23.05.2020	13:14	0:36	ТИЗ	Тз-12		Повреждений не обнаружено	0,47	
45	23.05.2020	20:02	23.05.2020	20:50	0:48	ДСЗ			Повреждений не обнаружено	0,06	
46	24.05.2020	1:58	24.05.2020	2:50	0:52	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
47	24.05.2020	1:58	24.05.2020	4:10	2:12	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ТП 159 до ТП 463	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,27
48	25.05.2020	19:36	26.05.2020	18:05	22:29	ДСЗ	полностью	ВЛ-35 кВ 35/27 от ПП "Спутник" - 35 кВ до ПС "ДСЗ" между оп. 87 - оп. 92.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия неизвестными лицами	Восстановлено	0,00
49	26.05.2020	10:33	26.05.2020	15:14	4:41	Западная	911	ТП 558	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	14,91
50	26.05.2020	10:33	26.05.2020	19:12	8:39	Коммунальная	Км-8	КВЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 175	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	8,98
51	26.05.2020	11:54	26.05.2020	17:26	5:32	Степановский	Ст-10	ВЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 65	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,88
52	26.05.2020	13:40	26.05.2020	21:00	7:20	Корнилово	Ко-9 Ко-1 Ко-14	ф. Ко-9, ф. Ко-1, ф. Ко-14 от ПС "Корнилово".	Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	5,82
53	26.05.2020	16:22	26.05.2020	18:30	2:08	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от РВ-87 до ТП 79	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
54	26.05.2020	18:50	26.05.2020	20:29	1:39	Октябрьская	О-14	ТП 80А	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	4,05
55	26.05.2020	22:50	27.05.2020	4:29	5:39	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено	2,30	
56	27.05.2020	3:22	27.05.2020	12:10	8:48	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6	КЛ-10 кВ от ЦРП Станция "Обезжелезования" до РП "ПВЗ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,16
57	27.05.2020	9:58	27.05.2020	13:37	3:39	ДСЗ	ДСЗ-6	КВЛ-10 кВ от РВ-78 до ТП "Томсктерминал".	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
58	28.05.2020	17:33	28.05.2020	18:35	1:02	Каштак	121	КЛ-10 кВ от ТП 416 до ТП 404	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
59	29.05.2020	8:50	29.05.2020	10:29	1:39	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-120 до ТП 328	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,36
60	31.05.2020	18:20	31.05.2020	19:11	0:51	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от РВ-493 до РВ-495	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,90
61	01.06.2020	16:24	01.06.2020	18:16	1:52	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 312 до ТП 82	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,28
62	01.06.2020	16:24	01.06.2020	17:08	0:44	Восточная	802	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,62
63	02.06.2020	8:58	02.06.2020	11:30	2:32	Восточная	809	КЛ-10 кВ от ТП 724 до ТП 106	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
64	03.06.2020	21:00	03.06.2020	21:50	0:50	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено	1,68	



65	05.06.2020	19:00	05.06.2020	19:59	0:59	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-29 до ТП 605-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,54
66	07.06.2020	6:30	07.06.2020	11:38	5:08	Самусь	35/49 35/50	ПС "Волник"	Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
67	07.06.2020	7:00	07.06.2020	7:11	0:11	Левобережная	Л-15		Повреждений не обнаружено		1,42
68	07.06.2020	9:19	07.06.2020	9:50	0:31	Коммунальная	1 с.ш.	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
69	08.06.2020	15:30	08.06.2020	17:35	2:05	Восточная	823	ВЛ-10 кВ от ТП 252 до РВ-98.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,00
70	09.06.2020	13:30	09.06.2020	14:08	0:38	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 474 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,46
71	10.06.2020	5:30	10.06.2020	6:20	0:50	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
72	10.06.2020	15:55	10.06.2020	17:09	1:14	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-81 до ТП 610-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,17
73	10.06.2020	17:56	11.06.2020	0:44	6:48	Левобережная	Л-19	КВЛ-10 кВ оп. 5-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,68
74	11.06.2020	9:50	11.06.2020	11:28	1:38	Западная	933	КЛ-10 кВ от ТП 940-45 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,55
75	11.06.2020	16:12	11.06.2020	18:38	2:26	Мирный	Мир-2		Повреждений не обнаружено		4,12
76	11.06.2020	17:14	11.06.2020	20:40	3:26	Мирный	Мир-8	КВЛ-10 кВ от РВ-443 до ТП 749	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,30
77	12.06.2020	14:35	12.06.2020	14:55	0:20	Пастера	Па-12	КВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,99
78	13.06.2020	14:25	13.06.2020	14:48	0:23	Северо-Восточная	II с.ш.		Повреждений не обнаружено		20,73
79	13.06.2020	14:25	14.06.2020	23:41	9:16	Северо-Восточная	Вс-8	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 924	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	3,38
80	13.06.2020	15:08	13.06.2020	16:00	0:52	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
81	13.06.2020	17:55	13.06.2020	22:22	4:27	Каштак	127	КЛ-10 кВ от оп. 15 до ТП 31	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	3,17
82	15.06.2020	2:18	15.06.2020	2:46	0:28	Сибирский	Сб-9		Повреждений не обнаружено.		3,23
83	15.06.2020	2:18	15.06.2020	2:46	0:28	Сибирский	Сб-8		Повреждений не обнаружено.		1,89
84	15.06.2020	2:18	15.06.2020	2:46	0:28	Сибирский	Сб-7		Повреждений не обнаружено.		0,55
85	15.06.2020	2:18	15.06.2020	3:37	1:19	Сибирский	Сб-10	ТП 189	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,43
86	17.06.2020	19:07	17.06.2020	23:20	4:13	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от оп. 10 до ТП 467	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
87	19.06.2020	11:30	19.06.2020	17:15	5:45	Корнилово	Ко-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,71
88	19.06.2020	14:30	19.06.2020	15:54	1:24	Академическая	Ак-26		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,18



89	21.06.2020	12:20	21.06.2020	14:10	1:50	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от ТП 247 до ТП 75	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,38
90	21.06.2020	14:36	21.06.2020	15:25	0:49	Коммунальная	КМ-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,58
91	23.06.2020	1:17	23.06.2020	2:31	1:14	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,88
92	23.06.2020	1:17	23.06.2020	3:18	2:01	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ТП 159 до ТП 463	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,08
93	23.06.2020	17:30	23.06.2020	19:45	2:15	Степановский	Ст-10	КЛ-10 кВ от оп. № 43 до РВ-393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,59
94	25.06.2020	23:12	26.06.2020	1:24	2:12	Коммунальная	КМ-30	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,70
95	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-33		Повреждений не обнаружено		11,11
96	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-9		Повреждений не обнаружено		0,00
97	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-1		Повреждений не обнаружено		0,00
98	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-3	КВЛ-10 кВ от ТП 613 до ТП 807	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
99	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,00
100	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-45	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
101	26.06.2020	16:08	27.06.2020	5:38	13:30	Каштак	123		Повреждений не обнаружено		0,00
102	26.06.2020	16:24	26.06.2020	20:59	4:35	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено		7,31
103	26.06.2020	16:41	26.06.2020	22:06	5:25	Мирный	Мн-8		Повреждений не обнаружено		2,30
104	26.06.2020	17:58	26.06.2020	20:23	2:25	Корнилово	Ко-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,71
105	26.06.2020	21:26	26.06.2020	22:05	0:39	АГНКС	Ф-16		Повреждений не обнаружено		1,94
106	27.06.2020	16:10	27.06.2020	20:09	3:59	Сибирский	Сб-9	КВЛ-10 кВ от оп. 35-21 до ТП 183	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,72
107	27.06.2020	20:09	27.06.2020	21:20	1:11	Правобережная	727		Повреждений не обнаружено		0,72
108	28.06.2020	10:58	28.06.2020	11:38	0:40	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "ТЭСМ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
109	28.06.2020	11:30	28.06.2020	17:30	6:00	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,71
110	28.06.2020	18:50	28.06.2020	21:38	2:48	Мирный	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		6,65
111	28.06.2020	20:35	29.06.2020	0:35	4:00	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ЦРП ДСМ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
112	28.06.2020	21:08	28.06.2020	21:39	0:31	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ТП 324 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,43
113	30.06.2020	6:10	30.06.2020	7:03	0:53	Ягодный	Я-8		Повреждений не обнаружено		1,28

Начальник СН и КК



И.В. Борисова