

12	08.02.2021	23:25	09.02.2021	0:09	0:44	Мирный	2-ая С.Ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,81
13	09.02.2021	17:12	09.02.2021	19:35	2:23	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
14	14.02.2021	10:15	14.02.2021	11:46	1:31	Западная	928		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
15	18.02.2021	8:49	18.02.2021	9:29	0:40	Сибирский	Сб-10		Повреждение не обнаружено		1,74
16	18.02.2021	8:49	18.02.2021	9:29	0:40	Коммунальная	Км-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
17	20.02.2021	4:20	20.02.2021	5:31	1:11	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
18	27.02.2021	14:50	27.02.2021	17:00	2:10	ЗПП-Т	Зп-17		Повреждений не обнаружено		20,32
19	28.02.2021	1:50	28.02.2021	2:23	0:33	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова