

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х.Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за IV квартал 2017 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
IV квартал 2017 года											
1	01.10.2017	10:25	01.10.2017	11:45	1:20	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
2	02.10.2017	00:40	02.10.2017	02:12	1:32	Правобережная	705	КЛ-6 кВ от ТП 610-64 до ТП 610-70	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,76
3	04.10.2017	07:35	04.10.2017	08:56	1:21	Сибкартель	Ск-1	КЛ-10 кВ от ТП 227 до ТП 237	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,73
4	04.10.2017	10:26	04.10.2017	12:25	1:59	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
5	07.10.2017	18:10	07.10.2017	19:40	1:30	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
6	10.10.2017	16:00	10.10.2017	16:54	0:54	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
7	14.10.2017	15:25	14.10.2017	16:28	1:03	Западная	911	КЛ-10 кВ от РВ-14 до оп. 15 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
8	17.10.2017	15:10	17.10.2017	16:18	1:08	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,33
9	17.10.2017	15:50	17.10.2017	17:18	1:28	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТП 504 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,96
10	28.10.2017	13:58	28.10.2017	14:40	0:42	ГРЭС-2	10-41	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
11	29.10.2017	08:25	29.10.2017	09:07	0:42	Грузинский	Гр-9	КЛ-10 кВ от РП "Грузинский" до ТП 142	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
12	29.10.2017	08:25	29.10.2017	09:01	0:36	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 224	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
13	03.11.2017	08:06	03.11.2017	09:02	0:56	Южный	Ю-7	КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 671-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
14	04.11.2017	22:05	04.11.2017	23:32	1:27	Каштак	124	КЛ-10 кВ от ТП 642 до ТП 658, ТП 668	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
15	05.11.2017	13:38	05.11.2017	16:19	2:41	Мирный	Ми-15	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,69
16	12.11.2017	14:21	12.11.2017	14:58	0:37	Каштак	136	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,00
17	17.11.2017	10:05	17.11.2017	11:27	1:22	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ТП 641 до ТП 291	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,82
18	22.11.2017	14:12	22.11.2017	16:33	2:21	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 639 до ТП 391	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

35,40

19	28.11.2017	20:30	28.11.2017	21:19	0:49	ГРЭС-2	10-20	КЛ-10 кВ от ТП 199 до ТП 123	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,74
20	01.12.2017	11:52	01.12.2017	14:40	2:48	Октябрьская	О-17	ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,65
21	11.12.2017	15:30	11.12.2017	16:21	0:51	ЗПП-Г	Зл-32	КЛ-10 кВ от ТП 948 до ТП 684	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	11.12.2017	16:50	11.12.2017	18:15	1:25	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 141 до ТП 140	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
23	15.12.2017	23:10	15.12.2017	23:49	0:39	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,88
24	15.12.2017	23:10	16.12.2017	00:23	1:13	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 282	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,96
25	16.12.2017	00:25	16.12.2017	03:40	3:15	ЗПП-Г	Зл-17	ТП 690	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	0,92
26	23.12.2017	01:56	23.12.2017	02:57	1:01	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,51

Начальник СН и КК



И.В. Борисова