

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горести»


 Р.Х.Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горести", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за I квартал 2017 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва на подачу электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недопущенная электроэнергия тыс. кВт.ч
1	01.01.2017	10:59	01.01.2017	11:45	0:46	ГПП 35/10 Сиб	Сиб-46		Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации		0,00
2	03.01.2017	08:05	03.01.2017	10:10	2:05	Северная	405	КЛ-6 кВ от ТП 611-7 до ТП 611-5 КЛ-6 кВ от ТП 611-5 до ТП 611-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,95
3	16.01.2017	20:49	16.01.2017	22:15	1:26	Восточный	В-4	КЛ-10 кВ от ТП 236 до ТП 458	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
4	17.01.2017	23:20	18.01.2017	01:14	1:54	ТЭЦ-1	602	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 611-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,02
5	20.01.2016	08:01	20.01.2016	11:48	3:47	ДСЗ	ДСЗ-21		Поврежденный не обнаружено		0,00
6	23.01.2017	19:30	24.01.2017	00:51	5:21	Восточная	35-27		Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации		12,04
7	23.01.2017	22:30	24.01.2017	01:40	3:10	Северо-Восточная	Вс-11	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ПП-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
8	23.01.2017	23:35	24.01.2017	03:05	3:30	Октябрьская	О-37		Поврежденный не обнаружено		2,61
9	27.01.2016	16:45	27.01.2016	17:50	1:05	Заводская	З-07	КЛ-10 кВ от ТП 180 до ТП 15П	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
10	30.01.2017	17:13	31.01.2017	14:41	21,28	Солнечная	Слг-21	КЛ-10 кВ ф. Слг-21 от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Поврежденный не обнаружено		0,00
11	30.01.2017	18:58	30.01.2017	19:15	0:17	Заречный	Зр-8		Поврежденный не обнаружено		0,39
12	10.02.2017	21:35	10.02.2017	22:06	0:31	Правобережная	716	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
13	17.02.2017	03:00	17.02.2017	03:20	0:20	Октябрьская	Р-3		Поврежденный не обнаружено		0,00
14	17.02.2017	04:10	17.02.2017	04:17	0:07	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
15	23.02.2017	00:02	23.02.2017	00:27	0:25	Солнечная	Выс-20	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 638	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
I квартал 2017 года											58,32

16	02.03.2017	13:12	02.03.2017	16:22	3:10	Радиотехнический	Р-6	ТП 231	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	1,10
17	09.03.2017	14:30	09.03.2017	14:52	0:22	Октябрьская	О-37		Повреждений не обнаружено		0,34
18	09.03.2017	14:30	09.03.2017	14:52	0:22	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,29
19	09.03.2017	14:41	09.03.2017	15:05	0:24	Октябрьская	О-40		Повреждений не обнаружено		0,00
20	16.03.2017	02:52	21.03.2017	15:06	132:14	Мичуринский	М-11	КЛ-10 кв от РП "Мичуринский" до ПНС-10	Отключение в результате повреждения в абонентских сетях	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
21	17.03.2017	14:28	17.03.2017	15:01	0:33	ТЭЦ-1	617	ТП 610-18	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
22	17.03.2017	14:28	17.03.2017	17:27	2:59	ТЭЦ-1	615	ТП 610-18	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
23	20.03.2017	19:20	20.03.2017	19:59	0:39	Солнечная	Ср-15	КЛ-10 кв от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,07
24	21.03.2017	11:26	21.03.2017	12:00	0:34	ЖБК-100	35-27	КЛ-10 кв от РП "Сибэлектромонтаж" до ТП 874	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
25	23.03.2017	06:20	24.03.2017	11:30	29:10	ЗПП-Г	Зп-30	КЛ-10 кв от ПС "ЗПП-Г" до ТП 3-05-16	Отключение в результате повреждения в абонентских сетях	Восстановлено	0,10
26	25.03.2017	17:28	25.03.2017	18:08	0:40	Спутник	С-21	ВЛ-10 кв от ТП 822 до ТП 662	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
27	29.03.2017	11:52	29.03.2017	12:46	0:54	Правобережная	705	ТП 610-64	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
28	29.03.2017	13:05	29.03.2017	13:38	0:33	Заречный	Зр-9	РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
29	30.03.2017	12:00	04.04.2017	12:25	120:25	ЗПП-Г	Зп-30	КЛ-10 кв от ПС "ЗПП-Г" до ТП 3-05-16	Отключение в результате повреждения в абонентских сетях	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
30	30.03.2017	12:00	30.03.2017	12:40	0:40	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кв от ТП 22 до ТП 38А	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Восстановлено	0,33
31	31.03.2017	08:18	31.03.2017	09:40	1:22	Степановский	Сп-16	КЛ-10 кв от ТП 114А до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Восстановлено	1,20
32	31.03.2017	08:48	31.03.2017	13:35	4:47	Западная	911	КВЛ-10 кв от ТП 506 до ТП 448	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Восстановлено	0,00
33	31.03.2017	11:39	31.03.2017	15:20	3:59	ТИЗ	Тз-35	ТП 940-23	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,00
34	31.03.2017	13:06	31.03.2017	19:00	5:54	Западная	928	ТП 940-23	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,55
35	31.03.2017	14:38	31.03.2017	16:20	1:58	Володарбор	Вз-12	ВЛ-10 кв у оп. 157	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Восстановлено	0,00
36	31.03.2017	17:40	31.03.2017	21:41	4:01	Володарбор	Вз-4	ВЛ-10 кв у оп. 25	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Восстановлено	0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова