

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х.Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2017 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
II квартал 2017 года											107,93
1	01.04.2017	06:49	01.04.2017	07:16	00:27	Заводская	3-014	КЛ-10 кВ от ПС "Заводская" до ТП Т-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
2	07.04.2017	09:56	07.04.2017	12:49	02:53	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 940-20 до ТП 940-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
3	07.04.2017	15:45	07.04.2017	17:03	01:18	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-42 до ТП 927-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
4	11.04.2017	08:33	11.04.2017	08:50	00:17	Степановский	Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,01
5	12.04.2017	15:32	12.04.2017	17:18	01:46	Каштак	122	ТП 278	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79
6	16.04.2017	22:36	16.04.2017	23:24	00:48	Алтайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,06
7	17.04.2017	15:38	17.04.2017	17:34	01:56	ЗПП-Т	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,76
8	17.04.2017	17:52	17.04.2017	19:09	01:07	ЗПП-Т	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,44
9	17.04.2017	19:41	17.04.2017	20:38	00:57	ЗПП-Т	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,36
10	18.04.2017	11:26	18.04.2017	12:42	01:16	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-35 до ТП 611-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
11	18.04.2017	17:32	18.04.2017	18:17	00:45	Северо-Восточная	Вс-9		Повреждений не обнаружено		0,00
12	21.04.2017	04:25	21.04.2017	05:50	01:25	Октябрьская	О-17	ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,50
13	22.04.2017	17:59	22.04.2017	19:06	01:07	Центральный	Ц-1	КЛ-6 кВ от РП "Центральный" до ТП 604-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,13
14	22.04.2017	21:42	22.04.2017	22:45	01:03	Центральная	222	КЛ-6 кВ от ТП 604-98 до ТП 604-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,94
15	22.04.2017	23:28	23.04.2017	00:13	00:45	Восточная	813	КЛ-10 кВ от ТП 60 до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
16	24.04.2017	08:51	24.04.2017	09:19	00:28	ГРЭС-2	10-41	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
17	28.04.2017	00:53	28.04.2017	01:55	01:02	Западная	911	ТП 506	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	0,00
18	29.04.2017	10:32	29.04.2017	10:50	00:18	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 578	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
19	30.04.2017	09:45	30.04.2017	10:23	00:38	Правобережная	732		Повреждений не обнаружено		0,00
20	01.05.2017	23:40	02.05.2017	00:09	00:29	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 531	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,71

21	02.05.2017	02:35	02.05.2017	04:30	01:55	Восточная	813	КЛ-10 кВ от ТП 258 до ТП 434	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
22	02.05.2017	09:07	02.05.2017	09:44	00:37	Северо-Восточная	Вс-10		Повреждений не обнаружено		0,13
23	02.05.2017	17:50	02.05.2017	19:17	01:27	Южный	Ю-2	КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 604-95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
24	02.05.2017	18:18	04.05.2017	18:51	48:33	Южная	519	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
25	02.05.2017	23:00	02.05.2017	23:44	00:44	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 132	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
26	04.05.2017	22:10	04.05.2017	23:30	01:20	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-35 до ТП 605-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,59
27	05.05.2017	13:10	05.05.2017	13:30	00:20	Каштак	126	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 296	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
28	06.05.2017	21:40	06.05.2017	23:25	01:45	Каштак	116	КВЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
29	06.05.2017	21:40	06.05.2017	22:44	01:04	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 274	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
30	06.05.2017	21:40	06.05.2017	23:05	01:25	Каштак	136	КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
31	08.05.2017	03:35	08.05.2017	04:25	00:50	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
32	08.05.2017	12:43	08.05.2017	14:28	01:45	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		7,37
33	08.05.2017	13:07	09.05.2017	00:10	11:03	Спутник	35-27	ВЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ПС "ДСЗ"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
34	08.05.2017	13:29	08.05.2017	16:38	02:59	Северная	428		Повреждений не обнаружено		6,70
35	08.05.2017	13:29	08.05.2017	15:42	01:49	Западная	911		Повреждений не обнаружено		3,83
36	08.05.2017	15:04	08.05.2017	18:30	3:26	Водозабор	Вз-15		Повреждений не обнаружено		2,48
37	11.05.2017	12:25	11.05.2017	13:34	1:09	Сибэлектромонтаж	Все		Повреждений не обнаружено		0,00
38	12.05.2017	01:28	12.05.2017	02:38	1:10	Южная	554	КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
39	12.05.2017	01:54	12.05.2017	04:07	2:13	Заводская	3-07	КЛ-10 кВ от ТП 180 до ТП 15П	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
40	12.05.2017	12:25	12.05.2017	15:32	3:07	Заводская	3-030	ТТ в яч. ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя ТТ	Восстановлено	0,70
41	12.05.2017	15:25	12.05.2017	16:20	0:55	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-22 до ТП 604-20	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
42	12.05.2017	18:42	12.05.2017	19:06	0:24	Центральная	220	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до РП "Контур"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
43	13.05.2017	13:30	13.05.2017	14:29	0:59	Южная	554	МСВК-6 кВ в РП "Учебный"	Отключение в результате выхода из строя элементов МСВК-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
44	15.05.2017	00:50	15.05.2017	01:16	0:26	ГРЭС-2	10-39		Повреждений не обнаружено		0,50
45	16.05.2017	00:23	16.05.2017	01:46	1:23	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
46	16.05.2017	01:02	16.05.2017	02:48	1:46	Октябрьская	О-1		Повреждений не обнаружено		0,00
47	16.05.2017	03:03	16.05.2017	03:47	0:44	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
48	16.05.2017	12:31	16.05.2017	13:08	0:37	Северная	403	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
49	16.05.2017	17:23	16.05.2017	19:02	1:39	Западная	933		Повреждений не обнаружено		2,75
50	19.05.2017	20:54	19.05.2017	22:34	1:40	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено		0,00
51	20.05.2017	04:06	20.05.2017	05:12	1:06	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		0,25
52	20.05.2017	04:32	20.05.2017	05:24	0:52	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72

53	20.05.2017	04:51	20.05.2017	06:48	1:57	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,41
54	20.05.2017	18:30	20.05.2017	20:20	1:50	Научная	Нч-10	ВЛ-10 кВ от ТП 539 до ТП 399, РП "АГНКС"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
55	20.05.2017	17:08	21.05.2017	03:55	10:47	Заводская	З-030	В/В предохранитель в ТП 12П	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Восстановлено	3,35
56	20.05.2017	17:00	20.05.2017	22:28	5:28	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено		0,00
57	23.05.2017	17:14	26.05.2017	11:22	66:08	Водозабор	Вз-4	КЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" до ЛР-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
58	23.05.2017	19:52	23.05.2017	23:08	3:16	Ягодный	10-10	КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,11
59	23.05.2017	20:11	23.05.2017	21:40	1:29	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ в кабине Тр-1 в ТП 347	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
60	24.05.2017	18:51	25.05.2017	13:23	18:32	Победа	ПБ-5	ВЛ-10 кВ от отпайки 106	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
61	25.05.2017	09:00	25.05.2017	14:00	5:00	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,00
62	26.05.2017	08:37	26.05.2017	10:22	1:45	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,99
63	26.05.2017	10:31	26.05.2017	11:16	0:45	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 639	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
64	27.05.2017	06:37	27.05.2017	07:30	0:53	Северо-Восточная	Вс-14	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 188	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
65	27.05.2017	11:37	27.05.2017	12:45	1:08	ТЭЦ-1	612	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 612-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
66	30.05.2017	01:42	30.05.2017	02:11	0:29	Октябрьская	О-2	Повреждена КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
67	30.05.2017	10:59	31.05.2017	17:08	30:09	ЗПП-Т	Зп-26	ВЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до ТП 902	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
68	30.05.2017	19:25	30.05.2017	22:00	2:35	Водозабор	Вз-15		Повреждений не обнаружено		1,40
69	30.05.2017	21:19	30.05.2017	22:00	0:41	Водозабор	Вз-16		Повреждений не обнаружено		0,63
70	31.05.2017	00:20	31.05.2017	09:59	9:39	ЗПП-Т	Зп-28		Повреждений не обнаружено		0,00
71	31.05.2017	11:29	31.05.2017	12:47	1:18	ТЭЦ-1	603	Повреждена КЛ-6 кВ от ТП 604-21 до ТП 604-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
72	02.06.2017	04:08	02.06.2017	04:54	0:46	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
73	02.06.2017	05:11	02.06.2017	07:21	2:10	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,15
74	02.06.2017	09:25	02.06.2017	11:20	1:55	Западная	940		Повреждений не обнаружено		1,45
75	03.06.2017	18:40	03.06.2017	20:15	1:35	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 444 до ТП 234	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,27
76	05.06.2017	05:58	05.06.2017	06:50	0:52	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
77	05.06.2017	17:44	05.06.2017	20:38	2:54	Заводская	З-031	КЛ-10 кВ от оп. 43-31 до оп. 43-32 на участке от ТП 12П до ТП 806	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
78	08.06.2017	21:52	08.06.2017	23:10	1:18	МИ-2-2	МИ-2	РВ-367	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
79	09.06.2017	11:44	09.06.2017	12:10	0:26	Заводская	З-07	КЛ-10 кВ от ПС "Заводская" до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55
80	09.06.2017	16:43	09.06.2017	17:41	0:58	Коммунальная	Км-7	ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,54
81	10.06.2017	09:10	10.06.2017	10:20	1:10	Спутник	С-13		Повреждений не обнаружено		0,73
82	11.06.2017	18:21	11.06.2017	20:20	1:59	Спутник	С-21	КЛ-10 кВ от "ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
83	08.06.2017	22:09	09.06.2017	00:38	02:29	Северо-Восточная	Вс-7 Вс-10		Повреждений не обнаружено		0,53

84	12.06.2017	09:20	12.06.2017	11:18	1:58	Западная	944	КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 до ТП 944-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,32
85	12.06.2017	13:21	12.06.2017	15:31	2:10	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено		0,00
86	13.06.2017	20:04	13.06.2017	20:54	0:50	ТЭЦ-1	623	КЛ-6 кВ от ТП 603-19 до ТП 603-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
87	16.06.2017	03:53	16.06.2017	04:58	1:05	Южная	554	КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
88	16.06.2017	18:28	16.06.2017	21:20	2:52	Северная	406	КЛ-6 кВ от ТП 610-73 до ТП 610-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
89	16.06.2017	21:10	16.06.2017	21:58	0:48	ГРЭС-2	10-13Б	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
90	16.06.2017	21:10	16.06.2017	23:38	2:28	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,05
91	16.06.2017	22:30	16.06.2017	23:10	0:40	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
92	20.06.2017	05:52	20.06.2017	06:45	0:53	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
93	20.06.2017	05:52	21.06.2017	00:15	18:23	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
94	20.06.2017	20:56	20.06.2017	21:50	0:54	Октябрьская	О-37		Повреждений не обнаружено		0,78
95	22.06.2017	17:13	22.06.2017	17:50	0:37	ТЭЦ-1	621	ТП 611-25	Отключение в результате выхода из строя элементов ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
96	22.06.2017	19:40	22.06.2017	23:19	3:39	Академическая	Ак-26	ВЛ-10 кВ от оп. 2 до оп. 4	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
97	25.06.2017	16:55	25.06.2017	18:14	1:19	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
98	25.06.2017	16:55	25.06.2017	18:14	1:19	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		0,00
99	25.06.2017	16:55	25.06.2017	19:48	2:53	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		0,00
100	27.06.2017	00:23	27.06.2017	01:25	1:02	ТЭЦ-1	602	КЛ-6 кВ от 611-79 до ТП 610-47	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
101	27.06.2017	00:23	27.06.2017	01:25	1:02	Северная	430		Повреждений не обнаружено		1,09
102	28.06.2017	06:05	28.06.2017	06:44	0:39	Левобережная	ЛЛ-13		Повреждений не обнаружено		0,00
103	28.06.2017	06:44	28.06.2017	07:36	0:52	Левобережная	ЛЛ-16		Повреждений не обнаружено		0,00
104	28.06.2017	06:44	28.06.2017	19:45	13:01	Левобережная	ЛЛ-25	КЛ-10 кВ от ПС "Левобережная" до ЦРП-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
105	29.06.2017	04:14	29.06.2017	05:04	0:50	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
106	28.06.2017	11:58	28.06.2017	16:10	4:12	Левобережная	ЛЛ-13		Повреждений не обнаружено		0,00
107	29.06.2017	08:32	30.06.2017	14:46	30:14	ЗПП-Г	Зп-30		Повреждений не обнаружено		0,00
108	29.06.2017	13:46	29.06.2017	14:32	0:46	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
109	30.06.2017	18:29	30.06.2017	19:57	1:28	Степановский	Ст-13	КЛ-10 кВ от ТП 7 вывод на оп. №63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
110	30.06.2017	20:00	30.06.2017	21:00	1:00	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,64

Начальник СН и КК



И.В. Борисова