ПРОТОКОЛ

заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области

20 июня 2018 г. № 10

г. Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:

Падерин В.А.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Власов А.Ю., Газизов Р.М., Головин А.И., Лахтин Е.Г., Лучшев М.А., Турчанов Д.В., Федоров А.Г., Цыренжапов Ч.Д.

Заочное участие: Цветков Н.А., Овсянникова Т.Ю., Лизунова Е.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Представители Департамента тарифного регулирования Томской области:

Вагина М.Д., Касьянова О.Н., Захарова Е.В., Ахмедов В.С.

Представители компаний ООО «Горсети», ООО «Сибирская электросеть», АО «Оборонэнерго»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Об избрании заместителя председателя Межотраслевого совета потребителей.
2. Об избрании секретаря Межотраслевого совета потребителей.
3. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Горсети» на 2015-2019 годы в части 2018 года.
4. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2016-2019 годы в части 2018 года.
5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ООО «Сибирская электросеть» на 2019 год.
6. Разное.

Падерин В.А. отметил, что с учетом переданных ему голосов Цветкова Н.А., Овсянниковой Т.Ю., Лизуновой Е.А., кворум имеется, а также обозначил вопросы повестки заседания.

1. По первому вопросу Падерин В.А. предложил поставить на голосование вопрос о назначении на должность заместителя председателя Межотраслевого совета потребителей Головина А.И.

Предложение поддержано.

Итоги голосования: За - 11, против - 0, воздержался – 1.

РЕШИЛИ:

назначить на должность заместителя председателя Межотраслевого совета потребителей Головина А.И.

2. По второму вопросу Падерин В.А предложил поставить на голосование вопрос о назначении на должность секретаря Межотраслевого совета потребителей Долгова А.В.

Предложение поддержано.

Итоги голосования: За – 12, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ:

назначить на должность секретаря Межотраслевого совета потребителей Долгова А.В.

3. По третьему вопросу представители ООО «Горсети» представили на рассмотрение совета презентацию по трём проектам из числа тех, по которым проводится корректировка инвестиционной программы в части 2018 года, а именно:

– установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и томского района и технологического присоединения потребителей (идентификатор инвестиционного проекта - Е_1004500032);

– обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Октябрьская, ГРЭС-2 (дополнительно включенный проект) (идентификатор инвестиционного проекта - Е_0003400064);

– приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение (идентификатор инвестиционного проекта - Е_0000007036).

3.1. По итогам рассмотрения первого проекта (мкр. Наука, п. Родник, п. Ключи, ул. Угрюмова) Турчанов Д.В. задал вопрос о том, как согласуются планируемые в инвестиционной программе решения с территориальным развитием.

Представители ООО «Горсети» пояснили, что развитие территории, особенно связанное с малоэтажным строительством, трудно спрогнозировать, поскольку зачастую возникают большие временные разрывы между выкупом земельных участков и их застройкой.

Головин А.И поинтересовался в какое время года делаются замеры потребляемой электроэнергии, результаты которых приведены в проекте инвестиционной программы.

Представители ООО «Горсети» пояснили, что замеры делаются в декабре на пике потребляемой мощности.

Членами совета были также высказаны замечания о том, что организация не представила обоснование целесообразности включения в инвестиционную программу установки трансформаторной подстанции и подключения общежитий по ул. Угрюмова, 1/1 и 1/2.

3.2. По итогам рассмотрения второго проекта (мкр-н Степановка) Головин А.И. задал вопрос о необходимости увеличения мощностей и попросил обосновать данное увеличение.

Представители ООО «Горсети» пояснили, что в настоящее время существующих мощностей достаточно для обеспечения необходимой потребности, однако, если в зимний период температура окружающей среды будет опускаться ниже средних значений за предыдущие годы, то это может привести к аварийной ситуации.

3.3. По итогам рассмотрения третьего проекта (РП Клюевский) членами совета был поднят вопрос об обоснованности выкупной стоимости РП Клюевский.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать:

1) Департаменту тарифного регулирования Томской области определить целесообразность включения в инвестиционную программу установку трансформаторной подстанции и подключение общежитий по ул. Угрюмова, 1/1 и 1/2.

2) ООО «Горсети» доработать проекты инвестиционной программы в части предоставления обоснования увеличения мощности по второму проекту (мкр-н Степановка) и обоснования выкупной стоимости РП Клюевский по третьему проекту.

3) Межотраслевому совету рассмотреть доработанные ООО «Горсети» проекты инвестиционной программы.

4. По четвертому вопросу представитель АО «Оборонэнерго» представил на рассмотрение совета презентацию по корректировке инвестиционной программы, а также пояснил, что разработчики корректировки проекта находятся в г. Чите и не смогли приехать на заседание совета.

Членами совета высказано замечание об отсутствии в презентационных материалах сравнительного анализа информации до и после корректировки инвестиционной программы в части 2018 года, что не позволяет оценить целесообразность предлагаемой корректировки. В силу удалённости разработчиков, представителю АО «Оборонэнерго» предложено доработать проект с учётом замечаний и предоставить информацию для принятия решения без дальнейшего очного участия представителей АО «Оборонэнерго».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать АО «Оборонэнерго» доработать проект с учётом замечаний и предоставить сравнительный анализ информации для принятия решения без дальнейшего очного участия представителей АО «Оборонэнерго».

5. По пятому вопросу представители ООО «Сибирская электросеть» представили на рассмотрение совета презентацию инвестиционной программы на 2019 г.

Головин А.И попросил пояснить с чем связана замена силовых трансформаторов и увеличение мощности с учётом запаса от планируемого потребления.

Представители ООО «Сибирская электросеть» пояснили, что в связи с поступлением предварительных заявок на подключение новых потребителей требуется увеличение мощности трансформаторных подстанций.

РЕШИЛИ:

Согласовать инвестиционную программу ООО «Сибирская электросеть».

Голосование: За – 12, против – 0, воздержались – 0.

6. По шестому вопросу обсуждалась проблема проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Члены совета считают целесообразным проведение данной работы Департаментом тарифного регулирования Томской области при условии решения вопроса о соответствующем финансировании.

Кроме того, отмечено, что отсутствие единой схемы развития энергетической инфраструктуры города Томска не позволяет минимизировать затраты потребителей при подключении к объектам энергоснабжения.

РЕШИЛИ:

1. Департаменту тарифного регулирования Томской области сформулировать и направить в адрес Межотраслевого совета обоснованные предложения о требуемых ресурсах, необходимых для проведения полноценного и качественного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. По итогам рассмотрения предоставленной информации совету подготовить обращение к Губернатору Томской области.

2. Совету сформулировать и направить в адрес Губернатора Томской области предложения о необходимости разработки единой схемы развития энергетической инфраструктуры города Томска.

3. Приглашать на заседание совета представителей муниципалитетов, отвечающих за инфраструктурное развитие города, для обсуждения инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, реализуемых на территориях соответствующих муниципалитетов.

Председатель Межотраслевого совета В.А.Падерин