

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за I квартал 2020 г.

I квартал 2019 года											
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прерывания подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Неоптимальный расход электроэнергии тыс. кВт.ч
1	03.01.2020	19:55	03.01.2020	20:23	0:28	Восточная	801	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
2	12.01.2020	21:13	12.01.2020	21:57	0:44	Солнечная	Сп-30	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
3	15.01.2020	11:21	15.01.2020	12:21	1:00	Северная	429		Поврежденный не обнаружено		1,31
4	18.01.2020	8:12	18.01.2020	9:39	1:27	Ленобережкая	Д-19		Поврежденный не обнаружено		0,72
5	20.01.2020	11:20	20.01.2020	15:03	3:43	Западная	933	КЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 940-56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,40
6	23.01.2020	4:20	23.01.2020	6:20	2:00	Северная	427	КЛ-6 кВ от ТП 611-53 до ТП 611-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
7	23.01.2020	15:05	23.01.2020	17:03	1:58	Октябрьская	О-14	ВЛ-10 кВ от ТП 745 до ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,90
8	23.01.2020	19:33	23.01.2020	20:10	0:37	Северная	410	КЛ-6 кВ от ТП 611-63 до ТП 611-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
9	25.01.2020	12:28	25.01.2020	14:25	1:57	Правобережная	705	ТП 610-56	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,01
10	30.01.2020	14:11	30.01.2020	14:30	0:19	Победа	ПБ-5		Поврежденный не обнаружено		0,04
11	04.02.2020	0:57	04.02.2020	2:40	1:43	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 274	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,11
12	07.02.2020	6:16	07.02.2020	8:00	1:44	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от РП "Вереской" до ТП 145	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
13	08.02.2020	13:06	08.02.2020	14:08	1:02	Восточная	833	ТП 800	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
14	08.02.2020	20:00	08.02.2020	22:46	2:46	Мирный	П с.ш.		Поврежденный не обнаружено		1,85
										75,49	

15	09.02.2020	21:50	09.02.2020	22:24	0:34	Правобережная	726	ТП 610-14	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
16	20.02.2020	4:38	20.02.2020	12:30	7:52	Северо-Восточная	Вс-11	КВЛ-10 кВ от ТП-10 оп. №13 до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
17	24.02.2020	14:52	24.02.2020	16:10	1:18	Коммунальная	Км-3	РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,93
18	25.02.2020	15:06	26.02.2020	5:29	14:23	ЗПП-Г	Зп-21	КВЛ-10 кВ от ТП 862 до оп. 1 до ТП 674	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
19	25.02.2020	15:06	25.02.2020	16:53	1:47	Пастера	Па-3	КЛ-10 кВ от ТП 856 до ТП 878	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
20	28.02.2020	12:31	28.02.2020	13:06	0:35	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,61
21	01.03.2020	20:03	01.03.2020	20:33	0:30	Корниново	Ко-9		Поврежденный не обнаружено		4,61
22	06.03.2020	15:59	06.03.2020	16:33	0:34	Мирный	Ми-2		Поврежденный не обнаружено		4,12
23	11.03.2020	13:40	11.03.2020	14:50	1:10	ТИЗ	Тз-6		Поврежденный не обнаружено		0,65
24	15.03.2020	12:30	15.03.2020	13:20	0:50	Каштак	116	КВЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
25	16.03.2020	15:30	16.03.2020	21:27	5:57	Степановский	Ст-16	ВЛ-10 кВ от ТП 114А до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
26	16.03.2020	20:20	16.03.2020	22:23	2:03	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ТП 188 до ТП 186	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,42
27	17.03.2020	18:22	17.03.2020	19:10	0:48	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-15 до ТП 604-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93
28	18.03.2020	17:17	18.03.2020	17:41	0:24	Алтайский	А-11	РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
29	23.03.2020	23:00	23.03.2020	23:30	0:30	Пастера	Па-1 Па-2		Поврежденный не обнаружено		26,73
30	27.03.2020	11:26	27.03.2020	12:35	1:09	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-12 до ТП 671-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,16

Начальник СН и КК



И.В. Борисова