

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

IV квартал 2019 года

№ п/п	Дата отключения	Время отключе- ния	Дата включения	Время включени- я	Продолжит ельность прекращен- ия подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фиде- р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
IV квартал 2019 года											
1	02.10.2019	3:10	02.10.2019	3:43	0:33	Алтайский	A-11		Повреждений не обнаружено		68,57
2	03.10.2019	15:56	03.10.2019	16:15	0:19	Северо-Восточная	Bc-14		Повреждений не обнаружено		0,09
3	09.10.2019	15:20	09.10.2019	17:31	2:11	Спутник	35-27		Повреждений не обнаружено		0,28
4	10.10.2019	0:36	10.10.2019	0:45	0:09	Украинский	Ук-12		Повреждений не обнаружено		3,21
5	12.10.2019	1:28	12.10.2019	2:10	0:42	ГРЭС-2	1038		Повреждений не обнаружено		0,18
6	13.10.2019	11:41	13.10.2019	13:00	1:19	Октябрьская	O-17	ВЛ-10 кВ от ТПП 333 до ТПП 84, до ТПП-11	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	1,03
7	13.10.2019	21:52	13.10.2019	22:33	0:41	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТПП 276 до ТПП 254	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,03
8	15.10.2019	18:22	15.10.2019	19:02	0:40	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТПП 32 до ТПП 130	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,29
9	18.10.2019	18:00	18.10.2019	18:35	0:35	Сибкартель	Ск-1		Повреждений не обнаружено		0,85
10	21.10.2019	6:43	21.10.2019	7:11	0:28	Коммунальная	Kм-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,00
11	23.10.2019	8:00	23.10.2019	9:28	1:28	Восточная	818	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ПНС-10.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,59
12	23.10.2019	10:15	23.10.2019	12:09	1:54	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ЦРП ДСМ до ТПП АБЗ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,59
13	23.10.2019	11:49	23.10.2019	12:30	0:41	ТИЗ	Tз-9	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТПП 671-69, до ТПП T-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,00
14	26.10.2019	5:50	26.10.2019	6:58	1:08	Высотный	Выс- 22	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТПП 95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	1,71
15	28.10.2019	12:01	28.10.2019	14:51	2:50	Октябрьская	O-17	КЛ-10 кВ от ППП-1 до ТПП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	2,22
16	29.10.2019	8:57	29.10.2019	20:08	11:11	Кориново	Ko-9		Повреждений не обнаружено		4,79
17	29.10.2019	8:57	29.10.2019	11:29	2:32	Левобережная	L-19		Повреждений не обнаружено		1,45
18	29.10.2019	9:01	29.10.2019	10:22	1:21	Степановский	Cт-13	ВЛ-10 кВ от ТПП 107 до ТПП 7	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	1,76
19	29.10.2019	10:45	29.10.2019	12:04	1:19	ЗИП-Г	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТПП 22 до ТПП 38A	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно- восстановительный ремонт	0,75

20	29.10.2019	13:26	29.10.2019	17:13	3:47	Водозабор	Вз-16	ВЛ-10 кВ оп. 30	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,57
21	29.10.2019	13:26	29.10.2019	17:13	3:47	Водозабор	Вз-12		Повреждений не обнаружено		3,13
22	29.10.2019	13:48	29.10.2019	16:16	2:28	Водозабор	Вз-11		Повреждений не обнаружено		1,15
23	29.10.2019	14:18	29.10.2019	15:12	0:54	Степановский	Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,47
24	02.11.2019	8:25	02.11.2019	14:38	6:13	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ оп. 254	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
25	02.11.2019	23:35	03.11.2019	1:59	2:24	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 156 до ТП 639	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,48
26	07.11.2019	8:45	07.11.2019	11:16	2:31	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
27	09.11.2019	11:45	09.11.2019	14:06	2:21	Западная	933		Повреждений не обнаружено		3,69
28	09.11.2019	16:55	09.11.2019	17:25	0:30	Водозабор	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,73
29	12.11.2019	10:39	12.11.2019	12:18	1:39	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		4,03
30	12.11.2019	22:40	13.11.2019	1:58	3:18	Пастера	Па-9	ВЛ-10 кВ от ТП 714 до ТП 0, до ТП 28 ИК-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,76
31	17.11.2019	11:48	17.11.2019	12:00	0:12	Южная	534	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
32	20.11.2019	6:12	20.11.2019	7:56	1:44	ГРЭС-2	1013		Повреждений не обнаружено		4,28
33	21.11.2019	11:24	21.11.2019	12:35	1:11	Степановский	Ст-8	КЛ-10 кВ от ТП 473 до ТП 451	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
34	23.11.2019	2:32	23.11.2019	2:53	0:21	Южный	Ю-11		Повреждений не обнаружено		0,18
35	23.11.2019	11:24	23.11.2019	11:56	0:32	Западная	929		Повреждений не обнаружено		3,80
36	25.11.2019	15:02	25.11.2019	16:40	1:38	Корнилово	Ко-1		Повреждений не обнаружено		0,05
37	27.11.2019	10:50	27.11.2019	12:06	1:16	Степановский	Ст-16	КЛ-10 кВ в ТП 114А до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
38	29.11.2019	0:50	29.11.2019	2:04	1:14	Каптак	127	КЛ-10 кВ от ТП 216 до ТП 210	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
39	01.12.2019	23:08	02.12.2019	0:18	1:10	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 336 до ТП 200	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
40	04.12.2019	10:37	04.12.2019	11:00	0:23	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		0,05
41	04.12.2019	23:05	05.12.2019	0:10	1:05	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,65
42	04.12.2019	23:05	05.12.2019	1:10	2:05	Сибкартель	Ск-4	КВЛ-10 кВ от ТП 81 до ТП 73	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,67
43	09.12.2019	13:05	09.12.2019	13:57	0:52	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
44	12.12.2019	18:45	12.12.2019	21:28	2:43	Радиотехнический	Р-1	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до оп. 1 вывод на ВЛ-10 кВ до ТП 104	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
45	13.12.2019	14:35	13.12.2019	14:56	0:21	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,23
46	13.12.2019	23:50	14.12.2019	0:30	0:40	Миучиринский	М-9	КЛ-10 кВ от ТП 480 до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
47	15.12.2019	13:28	16.12.2019	21:33	8:05	Победа	Пб-5		Повреждений не обнаружено		0,00
48	16.12.2019	5:35	16.12.2019	6:34	0:59	ТИЗ	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,00
49	16.12.2019	15:02	16.12.2019	16:21	1:19	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ТП 604-46 до ТП 604-100	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
50	16.12.2019	16:06	16.12.2019	17:29	1:23	ТЭЦ-1	П с.ш.	КЛ-6 кВ от ТП 604-94 до ТП 604-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

51	17.12.2019	19:34	17.12.2019	20:50	1:16	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 498 до ТП 312	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
52	27.12.2019	2:47	27.12.2019	3:25	0:38	Каштак	К-21		Повреждений не обнаружено		0,40
53	28.12.2019	3:29	28.12.2019	4:39	1:10	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-27 до ТП 610-49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,76
54	28.12.2019	4:13	28.12.2019	5:40	1:27	Западная	911	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 968	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,16

Начальник СН и КК

И.В. Борисова

