

Технический директор ООО «Горсети»

Р. _____

I квартал 2019 года

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фиде р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
I квартал 2019 года											
1	01.01.2019	23:36	02.01.2019	01:46	1:10	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 498 до ТП 312	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	55,87
2	05.01.2019	11:01	05.01.2019	13:05	2:04	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-120 до ТП 328	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,56
3	05.01.2019	15:10	05.01.2019	16:09	0:59	Южная	550	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-4	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,77
4	06.01.2019	17:17	06.01.2019	18:49	1:32	Нахимовский	Н-2		Повреждений не обнаружено		1,17
5	10.01.2019	05:44	10.01.2019	06:32	0:48	Каштак	138	КЛ-10кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,83
6	10.01.2020	05:44	20.01.2019	12:26	1:04	Заводская	3-08	ТП 552	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Восстановлено	0,10
7	10.01.2019	19:25	10.01.2019	19:25	0:00	ТИЗ	Тз-31	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-126	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, при воздействии сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
8	14.01.2019	09:10	14.01.2019	09:44	0:34	Восточная	801	ТП 198	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
9	19.01.2019	23:18	19.01.2019	00:22	1:04	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
10	02.02.2019	16:26	02.02.2019	16:26	0:00	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Аварийно-восстановительный ремонт	1,86
11	04.02.2019	16:48	04.02.2019	18:47	1:59	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
12	06.02.2019	09:21	06.02.2019	10:27	1:06	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
13	06.02.2019	10:29	06.02.2019	10:47	0:18	Профсоюзный	П-8	КЛ-10 кВ от РП "Профсоюзный" до ТП 940-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,63
14	08.02.2019	11:35	08.02.2019	12:35	1:00	Северо-Восточная	Вс-14	РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
15	14.02.2019	06:44	14.02.2019	07:12	0:28	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,22
16	18.02.2019	10:10	18.02.2019	11:20	1:10	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

17	19.02.2019	22:24	19.02.2019	22:24	0:00	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Аварийно-восстановительный ремонт	0,00
18	20.02.2019	09:58	20.02.2019	11:59	2:01	ТЭЦ-1	621		Повреждений не обнаружено		1,74
19	21.02.2019	16:15	21.02.2019	16:46	0:31	Центральная	215		Повреждений не обнаружено		0,09
20	24.02.2019	10:45	24.02.2019	11:55	1:10	Левобережная	Л-13	ТП Л-13-24	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП		1,60
21	27.02.2019	00:17	27.02.2019	00:23	0:06	Заречный	Зр-8		Повреждений не обнаружено		0,09
22	27.02.2019	01:38	27.02.2019	03:36	1:58	Заречный	Зр-8	КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
23	01.03.2019	01:15	01.03.2019	03:19	2:04	Трудовой	Тр-12	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,89
24	05.03.2019	13:10	05.03.2019	14:00	0:50	Восточная	824		Повреждений не обнаружено		0,91
25	16.03.2019	02:40	16.03.2019	03:28	0:48	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
26	16.03.2019	13:44	16.03.2019	16:24	2:40	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,43
27	16.03.2019	13:44	16.03.2019	14:41	0:57	Радиотехнический	О-33		Повреждений не обнаружено		0,83
28	16.03.2019	14:02	16.03.2019	18:24	4:22	ПП-1	О-14	КВЛ-10 кВ от ТП 529 до ПП-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,52
29	16.03.2019	14:24	16.03.2019	16:08	1:44	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,36
30	16.03.2019	17:23	16.03.2019	18:38	1:15	Научная	Нч-13		Повреждений не обнаружено		0,15
31	19.03.2019	22:19	19.03.2019	22:19	0:00	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
32	20.03.2019	20:00	20.03.2019	21:49	1:49	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный", до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
33	21.03.2019	20:10	21.03.2019	21:09	0:59	Высотный	Выс-18		Повреждений не обнаружено		0,00
34	21.03.2019	23:54	21.03.2019	01:22	1:26	Северная	406	ТП 610-90	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
35	27.03.2019	13:23	27.03.2019	14:30	1:07	Западная	936	ТП 288	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,62
36	28.03.2019	14:14	28.03.2019	14:38	0:24	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-14 до ТП 610-95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
37	31.03.2019	22:45	31.03.2019	00:14	1:29	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 132	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
II квартал 2019 года											142,14
1	04.04.2019	22:23	04.04.2019	23:40	1:17	Ягодный	Я-9	КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
2	04.04.2019	22:23	04.04.2019	23:40	1:17	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
3	05.04.2019	12:40	05.04.2019	13:39	0:59	ТЭЦ-1	618	ТП 611-25	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,37
4	05.04.2019	23:58	05.04.2019	0:52	0:54	Каштак	107	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 388	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
5	08.04.2019	15:52	08.04.2019	16:05	0:13	ТИЗ	Тз-17	ТП 671-67	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва	1,10
6	08.04.2019	19:17	08.04.2019	21:24	2:07	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55

7	08.04.2019	21:55	08.04.2019	22:18	0:23	Трудовой	915 Тр-9	КЛ-10 кВ от ТП 927-8 до ТП 927-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,95
8	10.04.2019	11:06	10.04.2019	12:14	1:08	Октябрьская	О-33	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
9	10.04.2019	11:51	10.04.2019	12:48	0:57	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 96 до ТП 344	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
10	11.04.2019	6:55	11.04.2019	7:30	0:35	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 132	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
11	16.04.2019	2:50	16.04.2019	3:35	0:45	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2 до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
12	18.04.2019	0:58	18.04.2019	2:03	1:05	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
13	18.04.2019	6:51	18.04.2019	7:45	0:54	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 267	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,26
14	18.04.2019	6:51	18.04.2019	7:45	0:54	Каштак	136	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,14
15	18.04.2019	6:57	18.04.2019	8:09	1:12	Степановский	Нч-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,10
16	18.04.2019	7:09	18.04.2019	10:25	3:16	Западная	911	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	7,54
17	18.04.2019	8:12	18.04.2019	10:37	2:25	Западная	933	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	5,62
18	18.04.2019	8:12	18.04.2019	10:37	2:25	Каштак	127	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	5,79
19	18.04.2019	9:24	18.04.2019	16:10	6:46	Самусь	35-50	ВЛ-10 кВ от ПС "Орловка" до ПС "Самусь"	Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
20	18.04.2019	9:43	18.04.2019	11:00	1:17	Мирный	Ми-8	ВЛ-10 кВ по ф. Ми-8	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
21	18.04.2019	12:28	18.04.2019	12:44	0:16	Каштак	107	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,06
22	18.04.2019	12:47	18.04.2019	14:48	2:01	Степановский	Нч-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,37
23	18.04.2019	13:37	18.04.2019	14:20	0:43	Каштак	135	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,05
24	18.04.2019	13:37	18.04.2019	14:20	0:43	Трудовой	942	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,34
25	19.04.2019	7:22	19.04.2019	8:38	1:16	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от РП "Пастера" до ТП 2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
26	24.04.2019	9:50	24.04.2019	10:30	0:40	Коммунальная	Км-7	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,29
27	24.04.2019	16:50	24.04.2019	17:27	0:37	Каштак	136	ВЛ-10 кВ от ТП 164 до ТП 35	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
28	25.04.2019	9:14	25.04.2019	10:04	0:50	Северная	409	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,87
29	27.04.2019	11:01	27.04.2019	12:28	1:27	Центральный	Ц-1	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	3,02
30	27.04.2019	18:50	27.04.2019	19:25	0:35	Северо-Восточная	Вс-18	Повреждение КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
31	27.04.2019	18:50	27.04.2019	19:25	0:35	Хлебозавод	Хл-3	КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" до ТП 564	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
32	29.04.2019	15:54	29.04.2019	17:21	1:27	Северная	403	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
33	29.04.2019	15:54	29.04.2019	17:38	1:44	Северная	430	КЛ-6 кВ от ТП 611-47 до ТП 611-29	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
34	29.04.2019	19:05	29.04.2019	20:05	1:00	Солнечная	Сл-22	ВЛ-10 кВ от ТП 810 до ТП 501	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
35	30.04.2019	12:25	30.04.2019	14:09	1:44	Трудовой	Тр-10	КЛ-10 кВ от ТП 927-8 до ТП 927-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
36	30.04.2019	14:27	30.04.2019	15:33	1:06	Спутник	С-13	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,69
37	30.04.2019	16:11	30.04.2019	16:19	0:08	Возобор	Вз-15	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,11
38	30.04.2019	16:32	30.04.2019	18:24	1:52	Октябрьская	О-14	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,40

39	30.04.2019	16:42	30.04.2019	19:41	2:59	ДЮК	Вся	1. ПС "ДЮК" (ф. С-5)	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
40	30.04.2019	16:42	30.04.2019	19:41	2:59	Правобережная	Вся	2. ПС "Правобережная"	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,87
41	30.04.2019	16:42	30.04.2019	19:41	2:59	Каштак	Вся	3. ПС "Каштак"	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	58,59
42	30.04.2019	16:42	30.04.2019	19:41	2:59	Западная	Г с.ш	4. ПС "Западная" Г с.ш.	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,234,2
43	30.04.2019	16:42	30.04.2019	19:41	2:59	Западная	II с.ш	5. ПС "Западная" II с.ш.	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,13
44	30.04.2019	16:42	30.04.2019	23:21	6:39	Западная	933		Отключение в смежной сетевой организации		12,82
45	30.04.2019	17:08	30.04.2019	18:56	1:48	ЗПП-Г	Зп-17		Повреждений не обнаружено		2,13
46	30.04.2019	17:09	30.04.2019	17:09	0:00	Люксембург	745		Повреждений не обнаружено		0,00
47	30.04.2019	18:24	30.04.2019	23:22	4:58	Октябрьская	О-17	ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,73
48	30.04.2019	18:49	30.04.2019	22:48	3:59	Академическая	Ак-26	ВЛ-10 кВ от ТП ИСЭ-2 до ТП 581	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
49	30.04.2019	19:08	30.04.2019	19:11	0:03	Володаров	Вз-16		Повреждений не обнаружено		0,01
50	30.04.2019	19:15	30.04.2019	23:32	4:17	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 200 до ТП 336	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,62
51	30.04.2019	19:56	30.04.2019	21:00	1:04	Московский тракт	Мп-4	ВЛ-6 кВ от ТП 671-23 до ТП 671-81	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
52	30.04.2019	20:46	01.05.2019	0:21	3:35	ТНЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено		0,00
53	30.04.2019	21:05	30.04.2019	22:18	1:13	Западная	915 942		Повреждений не обнаружено		1,13
54	30.04.2019	21:09	30.04.2019	21:23	0:14	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		0,20
55	01.05.2019	1:21	01.05.2019	1:31	0:10	Коммунальная	Км-14		Повреждений не обнаружено		0,08
56	01.05.2019	12:51	01.05.2019	17:30	4:39	Корнилово	Ко-9	Повреждение ВЛ-10 кВ	Отключение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
57	01.05.2019	17:23	01.05.2019	17:44	0:21	Солнечная	Сл-5	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
58	04.05.2019	15:01	04.05.2019	15:57	0:56	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 332 до ТП 330	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
59	04.05.2019	18:58	04.05.2019	21:03	2:05	ЦРП-10 кВ станция "Обезжелезования"	ЛЭП-3	ВЛ-10 кВ оп. 51	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
60	05.05.2019	2:50	05.05.2019	4:14	1:24	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 356 до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
61	06.05.2019	12:02	06.05.2019	12:26	0:24	Каштак	127		Повреждений не обнаружено		0,17
62	07.05.2019	11:40	07.05.2019	12:30	0:50	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП ТЗСМ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
63	07.05.2019	11:40	07.05.2019	13:26	1:46	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
64	07.05.2019	13:04	07.05.2019	13:35	0:31	Мичуринский	М-9		Повреждений не обнаружено		0,08
65	07.05.2019	11:40	07.05.2019	13:26	1:46	Мичуринский	М-9	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 480	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
66	10.05.2019	8:40	10.05.2019	9:40	1:00	Ягодный	Я-8	КЛ-10 кВ от ТП 223 до ТП 555	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29

67	10.05.2019	10:55	10.05.2019	11:25	0:30	Северная	427	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до РП "Железнодорожный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
68	10.05.2019	11:28	10.05.2019	21:50	10:22	Северная	407	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
69	11.05.2019	17:00	11.05.2019	17:41	0:41	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ТП 473 до ТП 387	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
70	11.05.2019	17:34	11.05.2019	19:25	1:51	Октябрьская	О-3	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		1,33
71	11.05.2019	17:34	11.05.2019	18:11	0:37	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 103	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
72	14.05.2019	16:46	14.05.2019	17:45	0:59	Коммунальная	Км-13	КЛ-10 кВ ф. Ук-12 от ТП 129 до ТП 291	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
73	14.05.2019	21:16	14.05.2019	21:34	0:18	Коммунальная	II с.ш	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
74	14.05.2019	20:57	14.05.2019	22:02	1:05	ТИЗ	Тз-10	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП Т-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
75	15.05.2019	10:27	15.05.2019	10:44	0:17	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
76	15.05.2019	18:47	15.05.2019	20:21	1:34	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
77	16.05.2019	0:10	16.05.2019	0:10	0:00	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до РП "Подгорный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
78	16.05.2019	14:07	16.05.2019	14:45	0:38	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 482	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
79	16.05.2019	19:11	16.05.2019	20:12	1:01	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
80	20.05.2019	12:56	20.05.2019	13:54	0:58	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
81	23.05.2019	13:58	23.05.2019	17:15	3:17	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от ТП 401 до ТП 507	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
82	23.05.2019	15:00	23.05.2019	15:48	0:48	Миуринский	М-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,12
83	24.05.2019	0:45	24.05.2019	1:21	0:36	Каштак	107	КЛ-10 кВ от ТП 296 до ТП 220	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
84	24.05.2019	16:39	24.05.2019	16:58	0:19	Заволская	3-05	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Повреждений не обнаружено		0,00
85	24.05.2019	20:11	24.05.2019	22:36	2:25	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,98
86	24.05.2019	20:11	24.05.2019	23:05	2:54	ГРЭС-2	10-39	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,79
87	26.05.2019	13:30	26.05.2019	14:47	1:17	Корнилово	Ко-9	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		2,09
88	26.05.2019	15:28	26.05.2019	15:39	0:11	Октябрьская	О-17	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено		0,41
89	28.05.2019	9:46	28.05.2019	10:58	1:12	Западная	940	КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
90	28.05.2019	21:08	28.05.2019	21:45	0:37	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 745	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
91	30.05.2019	22:00	30.05.2019	23:18	1:18	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 512 до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
92	01.06.2019	16:20	01.06.2019	19:10	2:50	Солнечная	Сл-16 Сл-21	КЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 2 до ТП 43	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,78
93	02.06.2019	19:35	02.06.2019	21:50	2:15	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-52 до ТП 944-51	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,95

94	04.06.2019	10:30	04.06.2019	10:30	0:00	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
95	05.06.2019	6:35	05.06.2019	7:11	0:36	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
96	05.06.2019	11:07	05.06.2019	12:00	0:53	Северная	428	ВЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-6, ТП 611-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,86
97	05.06.2019	14:29	05.06.2019	16:07	1:38	Восточная	814		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
98	06.06.2019	14:46	06.06.2019	16:29	1:43	Октябрьская	О-14	Повреждение КВЛ-10 кВ от ТП 745 до ГПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,46
99	06.06.2019	15:20	06.06.2019	16:41	1:21	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-32 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
100	06.06.2019	15:39	06.06.2019	16:06	0:27	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
101	09.06.2019	15:09	09.06.2019	16:39	1:30	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,70
102	09.06.2019	15:09	09.06.2019	16:27	1:18	Восточный	801	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
103	09.06.2019	17:12	09.06.2019	22:08	4:56	Корнилово	КО-9		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
104	10.06.2019	16:20	10.06.2019	17:31	1:11	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2 до ТП Т-9"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,88
105	10.06.2019	17:10	10.06.2019	23:56	6:46	ЗПП-Г	Зп-4	КВЛ-10 кВ от ТП 884 до ТП 840	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
106	10.06.2019	20:08	10.06.2019	21:14	1:06	ГИЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
107	11.06.2019	4:47	11.06.2019	6:14	1:27	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-18 до ТП 605-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
108	11.06.2019	8:10	11.06.2019	9:05	0:55	Сибирский	Сб-9		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
109	12.06.2019	11:08	12.06.2019	13:04	1:56	Западная	928	КЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до ТП 940-29 до ТП 940-45.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
110	14.06.2019	14:48	14.06.2019	17:32	2:44	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от ТП 698 до ТП 864	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
111	15.06.2019	15:20	15.06.2019	16:18	0:58	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 910 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
112	16.06.2019	23:18	16.06.2019	23:39	0:21	Левобережная	Л-15		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
113	17.06.2019	17:57	17.06.2019	18:38	0:41	ГРЭС-2	10-09	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
114	18.06.2019	11:55	18.06.2019	12:40	0:45	Мичуринский	М-6	КЛ-10 кВ от ТП 204 до ТП 246	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
115	19.06.2019	23:40	19.06.2019	23:59	0:19	Каштак	126	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 296	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
116	21.06.2019	2:06	21.06.2019	3:08	1:02	Западная	928		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
117	21.06.2019	12:35	21.06.2019	14:53	2:18	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 938 до ТП 632	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,86
118	21.06.2019	15:28	21.06.2019	16:16	0:48	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 578	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
119	24.06.2019	14:18	24.06.2019	16:00	1:42	Восточная	813	КЛ-10 кВ от ТП 258 до ТП 434	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
120	25.06.2019	9:48	25.06.2019	10:55	1:07	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 744 до ТП 244	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,57
121	25.06.2019	9:48	25.06.2019	10:40	0:52	Каштак	129	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 472	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55

122	25.06.2019	11:41	25.06.2019	12:47	1:06	Восточная	III с.ш.	КЛ-10 кВ от ТП 376 до ТП 246	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
123	26.06.2019	19:25	26.06.2019	21:22	1:57	Солнечная	Сл-6	КВЛ-10 кВ от ТП 466 до ТП 512	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,36
124	27.06.2019	4:28	27.06.2019	5:29	1:01	Восточная	802	КЛ-10 кВ от ТП 512 до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
125	28.06.2019	4:05	28.06.2019	5:25	1:20	Каштак	121	ТП 362	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,32
126	28.06.2019	7:00	28.06.2019	07:47	0:47	Восточная	III с.ш.		Повреждений не обнаружено		1,02
127	28.06.2019	10:48	28.06.2019	11:18	0:30	Восточная	801	ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
128	28.06.2019	16:24	28.06.2019	17:38	1:14	Северная	406	КЛ-6 кВ от ТП 611-19 до ТП 610-80	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
129	28.06.2019	23:15	29.06.2019	00:25	1:10	Радиотехнический	Р-6		Повреждений не обнаружено		0,20
130	28.06.2019	23:35	29.06.2019	00:25	0:50	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 423	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
131	28.06.2019	23:43	29.06.2019	00:49	1:06	Сибкартель	Ск-1		Повреждений не обнаружено		0,92
132	30.06.2019	19:50	30.06.2019	20:57	1:07	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ТП 347 до ТП 349	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,21
133	30.06.2019	19:50	30.06.2019	20:55	1:05	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 407 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,32
76,00											

III квартал 2019 года

1	02.07.2019	3:26	02.07.2019	4:21	0:55	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
2	02.07.2019	4:46	02.07.2019	5:43	0:57	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
3	02.07.2019	10:17	02.07.2019	11:58	1:41	Грузинский	Гр-9	КЛ-10 кВ от ТП 60 до ТП 546	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
4	02.07.2019	10:17	02.07.2019	11:16	0:59	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
5	03.07.2019	1:43	03.07.2019	2:14	0:31	Мирный	Мн-8		Повреждений не обнаружено		0,04
6	04.07.2019	15:05	04.07.2019	17:01	1:56	Северная	405	КЛ-6 кВ от ТП 611-5 до ТП 611-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
7	05.07.2019	2:21	05.07.2019	3:30	1:09	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,67
8	06.07.2019	13:38	06.07.2019	14:42	1:04	Ягодный	Я-10	КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
9	07.07.2019	16:26	07.07.2019	17:21	0:55	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 500 до ТП 502	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
10	08.07.2019	13:43	08.07.2019	14:00	0:17	Степановский	Ст-8		Повреждений не обнаружено		0,13
11	08.07.2019	18:53	08.07.2019	19:25	0:32	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,22
12	11.07.2019	2:06	11.07.2019	3:14	1:08	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
13	12.07.2019	9:10	12.07.2019	11:29	2:19	Правобережная	712		Повреждений не обнаружено		0,67
14	12.07.2019	14:23	12.07.2019	14:56	0:33	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,25
15	12.07.2019	20:56	13.07.2019	0:02	3:06	Солнечная	Сл-7	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до оп. 4.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83

16	12.07.2019	20:56	12.07.2019	22:06	1:10	Заречный	Зр-9	КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
17	12.07.2019	23:19	12.07.2019	23:50	0:31	Клюевский	Кл-15	КЛ-10 кВ от ТП 702 до ТП 722	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
18	18.07.2019	21:22	18.07.2019	23:49	2:27	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 355 до ТП 771	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79
19	18.07.2019	22:25	19.07.2019	0:20	1:55	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,35
20	18.07.2019	22:25	19.07.2019	6:30	8:05	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
21	19.07.2019	1:28	19.07.2019	1:40	0:12	Каштак	136		Повреждений не обнаружено		0,25
22	22.07.2019	17:45	22.07.2019	18:12	0:27	Украинский	Ук-10	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 483	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
23	27.07.2019	12:31	27.07.2019	13:12	0:41	Трудовой	Тр-12	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,07
24	28.07.2019	9:00	28.07.2019	9:40	0:40	Коммунальная	Км-7		Повреждений не обнаружено		0,26
25	28.07.2019	19:00	28.07.2019	19:24	0:24	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
26	31.07.2019	2:55	31.07.2019	5:39	2:44	Спутник	С-21	ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов об ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
27	01.08.2019	6:05	01.08.2019	7:15	1:10	Спутник	С-21		Повреждений не обнаружено		0,29
28	04.08.2019	11:35	04.08.2019	12:14	0:39	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 29	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
29	04.08.2019	11:35	04.08.2019	12:35	1:00	Каштак	129	КЛ-10 кВ от ТП 478 до ТП 149 АБЗ			0,64
30	05.08.2019	10:18	05.08.2019	12:56	2:38	ДСЗ	ДСЗ-23		Повреждений не обнаружено		0,03
31	06.08.2019	11:10	06.08.2019	12:05	0:55	Северная	429	КЛ-6 кВ от ТП 611-14 до ТП 611-28	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
32	06.08.2019	18:05	06.08.2019	18:55	0:50	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
33	06.08.2019	22:40	06.08.2019	22:54	0:14	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		0,07
34	06.08.2019	23:27	07.08.2019	0:25	0:58	Мичуринский	М-6	КЛ-10 кВ от ТП 376 до ТП 246			0,97
35	08.08.2019	17:47	08.08.2019	18:44	0:57	Коммунальная	Км-11		Повреждений не обнаружено		1,75
36	10.08.2019	15:06	10.08.2019	16:07	1:01	Северная	413		Повреждений не обнаружено		0,24
37	10.08.2019	15:20	10.08.2019	16:15	0:55	Северная	429	КЛ-6 кВ от ТП 611-58 до ТП 611-65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80
38	13.08.2019	13:36	13.08.2019	15:00	1:24	Южная	507	КЛ-6 кВ от ТП 671-33 до ТП 671-64	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
39	13.08.2019	15:03	13.08.2019	15:54	0:51	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
40	14.08.2019	0:11	14.08.2019	2:38	2:27	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,52
41	14.08.2019	0:11	14.08.2019	2:16	2:05	Солнечная	Сл-24		Повреждений не обнаружено		3,12
42	14.08.2019	1:50	14.08.2019	3:06	1:16	Солнечная	Сл-23	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83

43	18.08.2019	12:12	18.08.2019	13:16	1:04	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,70
44	20.08.2019	17:23	20.08.2019	18:19	0:56	Ягодный	Я-8	КЛ-10 кВ от ТП 555 до ТП 233	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
45	20.08.2019	19:19	20.08.2019	19:58	0:39	ЗПП-Г	Зп-4	ТП 840	Отключение в результате выхода из строя элементов об ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
46	22.08.2019	1:16	22.08.2019	2:15	0:59	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 236	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
47	22.08.2019	2:26	22.08.2019	2:40	0:14	Солнечная	Сл-23	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
48	23.08.2019	14:42	23.08.2019	14:45	0:03	Южная	525		Повреждений не обнаружено		0,05
49	02.09.2019	1:20	02.09.2019	2:52	1:32	ГРЭС-2	10-07	ТП 703	Отключение в результате выхода из строя элементов об ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,12
50	05.09.2019	16:09	05.09.2019	18:11	2:02	Западная	940	КЛ-10 кВ от ТП 940-16 до ТП 940-7	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,97
51	10.09.2019	3:26	10.09.2019	4:13	0:47	ТПП-35/10 кВ Сиб	Сиб-33	КЛ-10 кВ ПС "ТПП-35/10 кВ Сиб" до ТП Элтех Завод	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
52	10.09.2019	13:07	10.09.2019	14:50	1:43	ГРЭС-2	1010	ТП 161	Отключение в результате выхода из строя элементов об ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,23
53	11.09.2019	13:45	11.09.2019	16:13	2:28	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 130, ТП 34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,88
54	13.09.2019	4:05	13.09.2019	4:58	0:53	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от ТП 675 до ТП 703	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
55	13.09.2019	4:25	13.09.2019	5:52	1:27	Сибкартель	Ск-4	КЛ-10 кВ от ТП 285 до ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
56	13.09.2019	17:15	13.09.2019	17:59	0:44	Центральная	220	КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до РП "Конгур"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
57	13.09.2019	17:15	13.09.2019	18:18	1:03	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-9 до ТП 605-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,50
58	13.09.2019	18:53	13.09.2019	19:32	0:39	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
59	14.09.2019	11:45	14.09.2019	13:55	2:10	Мирный	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		1,50
60	16.09.2019	14:33	16.09.2019	18:10	3:37	Коммунальная	Км-14		Повреждений не обнаружено		0,00
61	16.09.2019	14:33	16.09.2019	15:38	1:05	Сибирский	Сб-10	КВЛ-10 кВ от ТП 187 до ТП 711	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
62	17.09.2019	10:44	17.09.2019	11:52	1:08	Южная	512	КЛ-6 кВ от ТП 671-48 до ТП 604-38	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,11
63	19.09.2019	9:03	19.09.2019	10:03	1:00	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от ПС "Спутник" до ТП 25	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
64	20.09.2019	5:43	20.09.2019	6:50	1:07	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
65	20.09.2019	6:11	20.09.2019	7:28	1:17	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП ТЗСМ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
66	20.09.2019	17:00	20.09.2019	18:15	1:15	Западная	911		Повреждений не обнаружено		1,94
67	24.09.2019	11:52	24.09.2019	16:59	5:07	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 136	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,65
68	24.09.2019	14:29	24.09.2019	15:10	0:41	ТИЗ	Тз-18		Повреждений не обнаружено		0,97

69	24.09.2019	15:00	24.09.2019	18:34	3:34	ТИЗ	Тз-6	КВЛ-6 кВ от ШП-21 до ТП 671-57г	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
70	26.09.2019	13:30	26.09.2019	15:01	1:31	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 906 до ТП 808	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,65
71	28.09.2019	17:50	28.09.2019	21:17	3:27	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,64
IV квартал 2019 года											
72	02.10.2019	3:10	02.10.2019	3:43	0:33	Алтайский	А-11		Повреждений не обнаружено		0,09
73	03.10.2019	15:56	03.10.2019	16:15	0:19	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		0,28
74	09.10.2019	15:20	09.10.2019	17:31	2:11	Спутник	35-27		Повреждений не обнаружено		3,21
75	10.10.2019	0:36	10.10.2019	0:45	0:09	Украинский	Ук-12		Повреждений не обнаружено		0,18
76	12.10.2019	1:28	12.10.2019	2:10	0:42	ГРЭС-2	1038		Повреждений не обнаружено		0,83
77	13.10.2019	11:41	13.10.2019	13:00	1:19	Октябрьская	О-17	ВЛ-10 кВ от ТП 333 до ТП 84, до ПП-11	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
78	13.10.2019	21:52	13.10.2019	22:33	0:41	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТП 276 до ТП 254	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
79	15.10.2019	18:22	15.10.2019	19:02	0:40	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 32 до ТП 130	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
80	18.10.2019	18:00	18.10.2019	18:35	0:35	Сибкартель	Ск-1		Повреждений не обнаружено		0,85
81	21.10.2019	6:43	21.10.2019	7:11	0:28	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
82	23.10.2019	8:00	23.10.2019	9:28	1:28	Восточная	818	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ПНС-10.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
83	23.10.2019	10:15	23.10.2019	12:09	1:54	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ЦРП ДСМ до ТП АБЗ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
84	23.10.2019	11:49	23.10.2019	12:30	0:41	ТИЗ	Тз-9	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-69, до ТП Т-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
85	26.10.2019	5:50	26.10.2019	6:58	1:08	Высотный	Выс-22	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,71
86	28.10.2019	12:01	28.10.2019	14:51	2:50	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ШП-1 до ТП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,22
87	29.10.2019	8:57	29.10.2019	20:08	11:11	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,79
88	29.10.2019	8:57	29.10.2019	11:29	2:32	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		1,45
89	29.10.2019	9:01	29.10.2019	10:22	1:21	Степановский	Ст-13	ВЛ-10 кВ от ТП 107 до ТП 7	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,76
90	29.10.2019	10:45	29.10.2019	12:04	1:19	ЗПП-Т	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 22 до ТП 38А	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
91	29.10.2019	13:26	29.10.2019	17:13	3:47	Водозабор	Вз-16	ВЛ-10 кВ оп. 30	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,57
92	29.10.2019	13:26	29.10.2019	17:13	3:47	Водозабор	Вз-12		Повреждений не обнаружено		3,13
93	29.10.2019	13:48	29.10.2019	16:16	2:28	Водозабор	Вз-11		Повреждений не обнаружено		1,15
94	29.10.2019	14:18	29.10.2019	15:12	0:54	Степановский	Ст-16		Повреждений не обнаружено		0,47
95	02.11.2019	8:25	02.11.2019	14:38	6:13	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ оп. 254	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
96	02.11.2019	23:35	03.11.2019	1:59	2:24	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 156 до ТП 639	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,48
97	07.11.2019	8:45	07.11.2019	11:16	2:31	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,00
98	09.11.2019	11:45	09.11.2019	14:06	2:21	Западная	933		Повреждений не обнаружено		3,69
99	09.11.2019	16:55	09.11.2019	17:25	0:30	Водозабор	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,73
100	12.11.2019	10:39	12.11.2019	12:18	1:39	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		4,03

101	12.11.2019	22:40	13.11.2019	1:58	3:18	Пастера	Па-9	ВЛ-10 кВ от ТП 714 до ТП 0, до ТП 28 ИК-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,76
102	17.11.2019	11:48	17.11.2019	12:00	0:12	Южная	534	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
103	20.11.2019	6:12	20.11.2019	7:56	1:44	ГРЭС-2	1013		Повреждений не обнаружено		4,28
104	21.11.2019	11:24	21.11.2019	12:35	1:11	Степановский	Ст-8	КЛ-10 кВ от ТП 473 до ТП 451	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
105	23.11.2019	2:32	23.11.2019	2:53	0:21	Южный	Ю-11		Повреждений не обнаружено		0,18
106	23.11.2019	11:24	23.11.2019	11:56	0:32	Западная	929		Повреждений не обнаружено		3,80
107	25.11.2019	15:02	25.11.2019	16:40	1:38	Корилово	Ко-1		Повреждений не обнаружено		0,05
108	27.11.2019	10:50	27.11.2019	12:06	1:16	Степановский	Ст-16	КЛ-10 кВ в ТП 114А до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
109	29.11.2019	0:50	29.11.2019	2:04	1:14	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 216 до ТП 210	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
110	01.12.2019	23:08	02.12.2019	0:18	1:10	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 336 до ТП 200	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
111	04.12.2019	10:37	04.12.2019	11:00	0:23	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		0,05
112	04.12.2019	23:05	05.12.2019	0:10	1:05	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,65
113	04.12.2019	23:05	05.12.2019	1:10	2:05	Сибкартель	Ск-4	КВЛ-10 кВ от ТП 81 до ТП 73	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,67
114	09.12.2019	13:05	09.12.2019	13:57	0:52	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Хлебозавод"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
115	12.12.2019	18:45	12.12.2019	21:28	2:43	Радиотехнический	Р-1	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до оп. 1 вывод на ВЛ-10 кВ до ТП 104	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
116	13.12.2019	14:35	13.12.2019	14:56	0:21	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,23
117	13.12.2019	23:50	14.12.2019	0:30	0:40	Микулинский	М-9	КЛ-10 кВ от ТП 480 до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
118	15.12.2019	13:28	16.12.2019	21:33	8:05	Победа	Пб-5		Повреждений не обнаружено		0,00
119	16.12.2019	5:35	16.12.2019	6:34	0:59	ТИЗ	II с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,00
120	16.12.2019	15:02	16.12.2019	16:21	1:19	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ТП 604-46 до ТП 604-100	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
121	16.12.2019	16:06	16.12.2019	17:29	1:23	ТЭЦ-1	II с.ш.	КЛ-6 кВ от ТП 604-94 до ТП 604-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
122	17.12.2019	19:34	17.12.2019	20:50	1:16	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 498 до ТП 312	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
123	27.12.2019	2:47	27.12.2019	3:25	0:38	Каштак	К-21		Повреждений не обнаружено		0,40
124	28.12.2019	3:29	28.12.2019	4:39	1:10	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-27 до ТП 610-49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,76
125	28.12.2019	4:13	28.12.2019	5:40	1:27	Западная	911	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 968	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,16
ИТОГО											342,57

Начальник СН и КК

И.В. Борисова

