

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р. Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2021 г.

| III квартал 2021 года | | | | | | | | | | | 73,16 |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------|--|---|---|--------------------------------------|
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Продолжительность перерыва подачи электроэнергии | Подстанция, РП | Фидер | Оборудование | Причина | Мероприятия | Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч |
| 1 | 01.07.2021 | 18:57 | 01.07.2021 | 19:15 | 0:18 | Коммунальная | Км-4 | КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский" | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 2 | 01.07.2021 | 20:04 | 01.07.2021 | 21:28 | 1:24 | Каптак | 107 | КЛ-10 кв от ТП 388 до ТП 296 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,83 |
| 3 | 02.07.2021 | 16:35 | 02.07.2021 | 17:24 | 0:49 | Заречный | Зр-9 | КВЛ-10 кв от ТП 782 до ТП 43 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,59 |
| 4 | 02.07.2021 | 16:35 | 02.07.2021 | 17:24 | 0:49 | Солнечная | Сл-21 | | Поврежденный не обнаружено | | 0,00 |
| 5 | 03.07.2021 | 11:13 | 03.07.2021 | 14:05 | 2:52 | ДОК | Д-26 | КВЛ-10 кв от ПС "ДОК" до ПС. | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 6 | 03.07.2021 | 15:11 | 03.07.2021 | 17:10 | 1:59 | ЦРП 10 кв "Станция обезжелезивания" | ДЭП-5 | ВЛ-10 кв от оп. 19 до оп. 20 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв | Восстановлено | 1,11 |
| 7 | 05.07.2021 | 17:34 | 05.07.2021 | 18:50 | 1:16 | Октябрьская | О-2 | КЛ-10 кв от ТП 747 до РВ-437, ф. Ск-3 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,84 |
| 8 | 07.07.2021 | 10:52 | 07.07.2021 | 12:15 | 1:23 | Нахимовский | Н-2 | КЛ-10 кв от ТП 631 до ТП 109 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,69 |
| 9 | 08.07.2021 | 22:43 | 09.07.2021 | 0:01 | 1:18 | Северо-Восточная | Вс-21 | КЛ-10 кв от ПС "Северо-Восточная" до ТП 562 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,91 |
| 10 | 09.07.2021 | 8:35 | 09.07.2021 | 9:40 | 1:05 | Корнилово | Кс-14 | | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,09 |
| 11 | 10.07.2021 | 0:15 | 10.07.2021 | 1:40 | 1:25 | ГРЭС-2 | 1013 | КЛ-10 кв от ТП 355 до ТП 771 по ф. Д-3 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,26 |
| 12 | 10.07.2021 | 17:32 | 10.07.2021 | 18:29 | 0:57 | Восточная | 813 | КЛ-10 кв от ТП 60 до РП "Мичуринский" по ф. Гр-9 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|-------|------|------------------|-------|---|---|---|------|
| 13 | 12.07.2021 | 6:46 | 12.07.2021 | 7:18 | 0:32 | Нахимовский | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699. | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,12 |
| 14 | 13.07.2021 | 10:52 | 13.07.2021 | 12:35 | 1:43 | Степановский | Ст-10 | КВЛ-10 кВ от ТП 111 до ТП 112 до РВ-393. | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,52 |
| 15 | 13.07.2021 | 14:57 | 13.07.2021 | 16:46 | 1:49 | Корнилово | Ко-14 | ТП КО-14-2. | Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП | Восстановлено | 0,03 |
| 16 | 14.07.2021 | 3:45 | 14.07.2021 | 6:26 | 2:41 | Западная | 914 | КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК". | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,63 |
| 17 | 14.07.2021 | 19:28 | 14.07.2021 | 20:14 | 0:46 | Октябрьская | О-17 | | Повреждения не обнаружено | | 0,50 |
| 18 | 16.07.2021 | 2:41 | 16.07.2021 | 4:10 | 1:29 | Солнечная | Сл-16 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечный" до РП "Заречный" | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,31 |
| 19 | 16.07.2021 | 2:41 | 16.07.2021 | 2:41 | 0:00 | Солнечная | Сл-30 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечный" до РП "Клюевский". | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 20 | 16.07.2021 | 11:13 | 16.07.2021 | 12:24 | 1:11 | Пастера | Па-9 | КЛ-10 кВ от РВ-182 до ТП 940 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,03 |
| 21 | 18.07.2021 | 2:20 | 18.07.2021 | 3:34 | 1:14 | Октябрьская | О-17 | КЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 443 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,81 |
| 22 | 18.07.2021 | 3:44 | 18.07.2021 | 5:18 | 1:34 | Сибкартель | Ск-3 | КВЛ-10 кВ от ТП 745 до РВ-435 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,19 |
| 23 | 18.07.2021 | 13:16 | 18.07.2021 | 14:54 | 1:38 | Каптак | 119 | | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,23 |
| 24 | 19.07.2021 | 2:08 | 19.07.2021 | 2:08 | 0:00 | Восточная | 818 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мируньский" | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 25 | 20.07.2021 | 9:18 | 20.07.2021 | 11:14 | 1:56 | Западная | 916 | КВЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 139А | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,78 |
| 26 | 20.07.2021 | 10:40 | 20.07.2021 | 12:29 | 1:49 | Слутник | С-13 | КВЛ-10 кВ от РВ-120 до ТП 328. | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,37 |
| 27 | 22.07.2021 | 9:18 | 22.07.2021 | 10:04 | 0:46 | ГРЭС-2 | 1013 | КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный". | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,11 |
| 28 | 22.07.2021 | 22:07 | 22.07.2021 | 23:23 | 1:16 | ТЭЦ-1 | 613 | КЛ-6 кВ от ТП 603-5 до ТП 603-7 по ф. Ц-8 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,83 |
| 29 | 23.07.2021 | 13:30 | 23.07.2021 | 14:30 | 1:00 | Радиотехнический | Р-6 | КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,17 |
| 30 | 23.07.2021 | 13:30 | 23.07.2021 | 14:21 | 0:51 | Сибкартель | Ск-4 | КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 285 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 31 | 25.07.2021 | 14:55 | 25.07.2021 | 16:05 | 1:10 | ГРЭС-2 | 1039 | КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,47 |
| 32 | 25.07.2021 | 14:55 | 25.07.2021 | 16:35 | 1:40 | Мирный | Ми-8 | КВЛ-10 кВ от РВ-443 до ТП 749 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,24 |
| 33 | 25.07.2021 | 23:30 | 26.07.2021 | 0:18 | 0:48 | Октябрьская | О-45 | КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 78 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,92 |
| 34 | 26.07.2021 | 15:20 | 26.07.2021 | 15:53 | 0:33 | Южная | Ю-14 | КЛ-10 кВ от ПС "Южная". | Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|-------|------|------------------|---------------|---|---|---|------|
| 35 | 30.07.2021 | 4:55 | 30.07.2021 | 6:52 | 1:57 | Нахимовский | Н-3 | КЛ-10 кВ от ТП 62 до ТП 243 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,23 |
| 36 | 31.07.2021 | 3:18 | 31.07.2021 | 3:55 | 0:37 | ТЭЦ-1 | 610 | КЛ-6 кВ от ТП 603-10 до ТП 603-16 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 37 | 31.07.2021 | 17:16 | 31.07.2021 | 18:06 | 0:50 | ЗПП-Т | Зп-21 | КВЛ-10 кВ от РВ-537 до ТП Ко-9-6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Восстановлено | 0,29 |
| 38 | 04.08.2021 | 11:07 | 04.08.2021 | 11:49 | 0:42 | Восточная | 823 | КЛ-10 кВ от ТП 294 до ТП 252 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,40 |
| 39 | 05.08.2021 | 22:09 | 05.08.2021 | 22:41 | 0:32 | Восточная | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 218 до ТП 59 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,19 |
| 40 | 06.08.2021 | 2:58 | 06.08.2021 | 5:14 | 2:16 | Западная | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-16 до ТП 940-46 | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,05 |
| 41 | 06.08.2021 | 10:00 | 06.08.2021 | 13:24 | 3:24 | Московский тракт | Мг-4 Мг-13 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 605-5 до ТП 605-7. | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,51 |
| 42 | 07.08.2021 | 9:45 | 07.08.2021 | 12:20 | 2:35 | Октябрьская | О-3 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до оп. №1 до ТП 104 | Повреждений не обнаружено | | 1,20 |
| 43 | 07.08.2021 | 12:44 | 07.08.2021 | 13:52 | 1:08 | Радиотехнический | Р-1 | "Радиотехнический" до оп. №1 до ТП 104 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,05 |
| 44 | 08.08.2021 | 14:43 | 08.08.2021 | 15:25 | 0:42 | Степановский | Ст-13 | КВЛ-10 кВ от ТП 105 до ТП 104 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Восстановлено | 0,50 |
| 45 | 09.08.2021 | 17:00 | 09.08.2021 | 18:10 | 1:10 | Академическая | Ак-26 | КЛ-10 кВ от РВ 291 до ТП 567 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,17 |
| 46 | 10.08.2021 | 10:09 | 10.08.2021 | 10:38 | 0:29 | Академическая | Ак-15 | | Повреждений не обнаружено | | 0,06 |
| 47 | 10.08.2021 | 14:34 | 10.08.2021 | 15:24 | 0:50 | Правобережная | 723 | КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-92 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,21 |
| 48 | 10.08.2021 | 18:15 | 10.08.2021 | 19:33 | 1:18 | Тверской | Тв-8 | КЛ-10 кВ от ТП 457 до ТП 459 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,43 |
| 49 | 13.08.2021 | 0:31 | 13.08.2021 | 2:51 | 2:20 | Южный | Ю-2 | КЛ-6 кВ от ТП 604-101 до ТП 604-114 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ | Восстановлено | 1,02 |
| 50 | 13.08.2021 | 0:43 | 13.08.2021 | 2:04 | 1:21 | Учебный | У-15 | КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,94 |
| 51 | 13.08.2021 | 15:20 | 13.08.2021 | 17:15 | 1:55 | Каптак | 125 | КЛ-10 кВ от ТП 388 до ТП 296 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,61 |
| 52 | 15.08.2021 | 17:53 | 15.08.2021 | 18:31 | 0:38 | ТИЗ | Тз-12 | КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-63 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,77 |
| 53 | 16.08.2021 | 12:20 | 16.08.2021 | 15:39 | 3:19 | Мирный | Ми-2 | КЛ-10 кВ от РВ-103 до ТП 832 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,40 |
| 54 | 23.08.2021 | 16:28 | 23.08.2021 | 17:30 | 1:02 | Научная | Нч-13 | | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|-------|------|------------------|-------|--|---|---|---|------|
| 55 | 23.08.2021 | 16:28 | 23.08.2021 | 17:30 | 1:02 | Научная | Нч-7 | | | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 |
| 56 | 24.08.2021 | 10:20 | 24.08.2021 | 11:13 | 0:53 | Северная | 430 | КЛ-6 кВ от ТП 611-44 до ТП 610-94 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,08 | |
| 57 | 24.08.2021 | 10:20 | 24.08.2021 | 11:50 | 1:30 | Северная | 406 | | Поврежденный не обнаружено | | 1,93 | |
| 58 | 24.08.2021 | 14:37 | 24.08.2021 | 16:45 | 2:08 | Мирный | Ми-8 | КЛ-10 кВ от опоры №25-95 до ТП 1026 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,31 | |
| 59 | 25.08.2021 | 6:28 | 25.08.2021 | 7:14 | 0:46 | Западная | 928 | | Повреждений не обнаружено | | 0,31 | |
| 60 | 25.08.2021 | 7:53 | 25.08.2021 | 9:17 | 1:24 | Трудовой | Тр-12 | КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-22 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,08 | |
| 61 | 28.08.2021 | 18:25 | 28.08.2021 | 19:25 | 1:00 | Западная | 914 | | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,26 | |
| 62 | 28.08.2021 | 18:25 | 28.08.2021 | 23:20 | 4:55 | Западная | 928 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-24 до ТП 940-32 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,95 | |
| 63 | 30.08.2021 | 4:39 | 30.08.2021 | 5:05 | 0:26 | ГРЭС-2 | 1007 | | Повреждение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,13 | |
| 64 | 30.08.2021 | 9:52 | 30.08.2021 | 12:28 | 2:36 | Восточная | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 310 до ТП 800 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,00 | |
| 65 | 30.08.2021 | 9:52 | 30.08.2021 | 12:10 | 2:18 | Восточная | 829 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 40 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,00 | |
| 66 | 31.08.2021 | 10:55 | 31.08.2021 | 13:55 | 3:00 | Каштак | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,31 | |
| 67 | 05.09.2021 | 18:30 | 05.09.2021 | 19:10 | 0:40 | Ягодный | Я-3 | КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 817 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,39 | |
| 68 | 07.09.2021 | 6:07 | 07.09.2021 | 7:59 | 1:52 | Восточная | 826 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 524 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,68 | |
| 69 | 09.09.2021 | 9:40 | 09.09.2021 | 11:03 | 1:23 | Северная | 428 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-6 до ТП 611-22. | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,16 | |
| 70 | 11.09.2021 | 11:27 | 11.09.2021 | 12:55 | 1:28 | Северо-Восточная | Вс-20 | | Повреждений не обнаружено | | 0,59 | |
| 71 | 12.09.2021 | 6:43 | 12.09.2021 | 8:30 | 1:47 | Каштак | 122 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3,24 | |
| 72 | 12.09.2021 | 6:43 | 12.09.2021 | 8:45 | 2:02 | Каштак | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 356 до ТП 504. | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,29 | |
| 73 | 13.09.2021 | 22:44 | 13.09.2021 | 23:33 | 0:49 | ГРЭС-2 | 1041 | КЛ-10 кВ от ТП 267 до ТП 269 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,20 | |
| 74 | 15.09.2021 | 0:04 | 15.09.2021 | 3:19 | 3:15 | ГРЭС-2 | 1039 | КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409. | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,74 | |
| 75 | 15.09.2021 | 0:04 | 15.09.2021 | 7:15 | 7:11 | ГРЭС-2 | 1001 | КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 769 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,02 | |
| 76 | 15.09.2021 | 0:34 | 15.09.2021 | 1:45 | 1:11 | ГРЭС-2 | 1038 | | Повреждений не обнаружено | | 0,64 | |
| 77 | 18.09.2021 | 16:09 | 19.09.2021 | 0:48 | 8:39 | Академическая | Ак-2 | КЛ-10 кВ от РВ-1 БЭК до ТП "БЭК" | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|-------|------|-------------|-------|------------------------------------|---|---|------|
| 78 | 19.09.2021 | 9:48 | 20.09.2021 | 11:05 | 1:17 | Солнечная | Сп-21 | КЛ-10 кВ от ТП 738 до ТП 782 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,87 |
| 79 | 21.09.2021 | 2:40 | 21.09.2021 | 4:01 | 1:21 | ГРЭС-2 | 1013 | КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 229 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,11 |
| 80 | 23.09.2021 | 15:15 | 23.09.2021 | 15:33 | 0:18 | Трудовой | Тр-8 | | Поврежденный не обнаружено | | 0,00 |
| 81 | 26.09.2021 | 2:09 | 26.09.2021 | 2:57 | 0:48 | Западная | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-34 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,46 |
| 82 | 28.09.2021 | 16:28 | 28.09.2021 | 17:48 | 1:20 | Солнечная | Сл-6 | КВЛ-10 кВ от ТП 464 до ТП 466 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2,00 |
| 83 | 29.09.2021 | 3:01 | 29.09.2021 | 5:45 | 2:44 | Спутник | С-13 | КВЛ-10 кВ от РВ-100 до ТП 672 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1,11 |
| 84 | 30.09.2021 | 11:20 | 30.09.2021 | 12:15 | 0:55 | Октябрьская | 1 СШ | КЛ-10 кВ от ТП 285 до ТП 84 | Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0,29 |

Начальник СН и КК



И.В. Борисова