

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2022 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва на подачу электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
III квартал 2022 года											
1	01.07.2022	1:46	01.07.2022	2:31	0:45	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-6 до ТП 605-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
2	02.07.2022	10:07	02.07.2022	11:58	1:51	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 18 до ТП 49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
3	02.07.2022	10:07	02.07.2022	11:15	1:08	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
4	07.07.2022	17:22	07.07.2022	19:03	1:41	Центральная	219	КЛ-6 кВ от ТП 605-33 до ТП 605-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,96
5	07.07.2022	17:22	07.07.2022	18:34	1:12	Центральная	217	КЛ-6 кВ от ТП 604-121 до ТП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
6	08.07.2022	17:22	08.07.2022	18:34	1:12	Правобережная	716	КЛ-6 от ПС "Правобережная" до ТП Т-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
7	08.07.2022	17:55	08.07.2022	19:34	1:39	ЗПП-Г	Зп-21	КВЛ-10 кВ от РВ-537 до РВ-539.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,36
8	09.07.2022	15:27	09.07.2022	16:23	0:56	Восточная	813	КВЛ-10 кВ от ТП "Сибэлектромонтаж" до ТП 874	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,16
9	10.07.2022	9:41	10.07.2022	10:47	1:06	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ПП-22 до ТП 539	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
10	10.07.2022	9:42	10.07.2022	11:27	1:45	Степановский	Ст-10	КЛ-10 кВ от РВ-607 до ТП 441	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
11	11.07.2022	9:22	11.07.2022	16:47	7:25	Хлебозавод	Хл-3	ТП 564	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,45
											67,01

12	11.07.2022	13:13	11.07.2022	15:58	2:45	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кв от РВ-435 до ТП 747	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Восстановлено	1,95
13	11.07.2022	13:33	11.07.2022	14:58	1:25	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кв от оп. 10 до ТП 467	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
14	11.07.2022	18:54	11.07.2022	20:45	1:51	Западная	928		Поврежденный не обнаружено		0,27
15	17.07.2022	4:30	17.07.2022	5:40	1:10	Восточная	829	КЛ-10 кв от ТП 394 до ТП 446	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
16	17.07.2022	7:20	17.07.2022	8:00	0:40	Восточная	829	КЛ-10 кв от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
17	20.07.2022	8:01	22.07.2022	10:12	2:11	Корнилово	Ко-1		Поврежденный не обнаружено		0,06
18	22.07.2022	15:58	22.07.2022	16:03	0:05	Правобережная	1 с.ш.		Поврежденный не обнаружено		0,00
19	22.07.2022	17:00	22.07.2022	20:18	3:18	ЗПП-Т	Зп-4	КВЛ-10 кв от ТП 884 до ТП 840	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	2,16
20	23.07.2022	10:47	23.07.2022	12:30	1:43	Восточная	827	КЛ-10 кв от ТП 160 до ТП 218	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,37
21	23.07.2022	10:47	23.07.2022	12:01	1:14	Восточная	813		Поврежденный не обнаружено		1,52
22	23.07.2022	15:15	23.07.2022	17:07	1:52	Северная	429	КЛ-6 кв от ТП 611-28 до ТП 611-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,55
23	24.07.2022	8:58	24.07.2022	10:10	1:12	Мирный	Мн-8	ВЛ-10 кв от оп. 25-74 до ТП 759	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
24	24.07.2022	9:30	24.07.2022	11:02	1:32	Мирный	Мн-2		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,62
25	27.07.2022	17:15	27.07.2022	19:30	2:15	Каштак	127	КВЛ-10 кв от ТП 35 до ТП 29	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	3,54
26	28.07.2022	6:12	28.07.2022	9:04	2:52	Корнилово	Ко-1		Поврежденный не обнаружено		0,26
27	01.08.2022	2:04	01.08.2022	2:40	0:36	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кв от ПС Коммунальная" до РП "Фрунзенский".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89
28	01.08.2022	16:06	01.08.2022	16:57	0:51	Западная	927	КЛ-10 кв от ТП 927-36 до ТП 942-81	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
29	04.08.2022	21:10	04.08.2022	21:49	0:39	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кв от ТП 768 до ТП 784	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
30	06.08.2022	20:36	06.08.2022	21:59	1:23	Северная	430	КЛ-10 кв от ТП 611-44 до ТП 610-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
31	07.08.2022	0:42	07.08.2022	5:00	4:18	Коммунальная	Км-14	КВЛ-10 кв от ТП 179 до ТП 187	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	3,66
32	07.08.2022	1:12	07.08.2022	6:03	4:51	Тверской	Тв-12	ТП 770	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	2,18
33	13.08.2022	9:57	13.08.2022	11:48	1:51	Левобережная	Лл-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,27
34	18.08.2022	10:36	18.08.2022	11:27	0:51	Правобережная	723	КЛ-6 кв от ТП 610-10 до ТП 610-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
35	19.08.2022	10:24	19.08.2022	13:10	2:46	Научная	Нч-10		Поврежденный не обнаружено		0,86

36	29.08.2022	17:22	29.08.2022	18:44	1:22	Левобережная	Д-19	Отключение ф. Д-19 от ПС "Левобережная".	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,13
37	30.08.2022	12:10	30.08.2022	12:53	0:43	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ТП 940-6 до ТП 940-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,37
38	31.08.2022	19:04	31.08.2022	19:43	0:39	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 655 до ТП 399	Повреждения не обнаружено	Восстановлено	0,33
39	01.09.2022	15:15	01.09.2022	17:25	2:10	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от ТП 655 до ТП 399	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,73
40	03.09.2022	21:15	03.09.2022	21:54	0:39	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,84
41	04.09.2022	7:14	04.09.2022	7:52	0:38	ТЭЦ-1	613	КЛ-6 кВ от ТП 603-5 до ТП 603-24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,69
42	05.09.2022	22:58	06.09.2022	0:08	1:10	ТЭЦ-1	618		Повреждения не обнаружено		1,12
43	06.09.2022	1:40	06.09.2022	2:13	0:33	Украинский	Ук-12		Повреждения не обнаружено		0,44
44	06.09.2022	1:40	06.09.2022	2:50	1:10	Украинский	Ук-9	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,49
45	06.09.2022	15:46	06.09.2022	17:02	1:16	ТЭЦ-1	618	ТП 610-25	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,21
46	07.09.2022	7:10	07.09.2022	7:42	0:32	Октябрьская	О-17		Повреждения не обнаружено		0,23
47	10.09.2022	19:49	10.09.2022	20:06	0:17	Алтайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,10
48	11.09.2022	12:45	11.09.2022	14:54	2:09	Западная	911	КВЛ-10 кВ от РВ-14 до оп. 15	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,03
49	11.09.2022	16:26	11.09.2022	18:20	1:54	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кВ от оп. 84 до РВ-537	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,91
50	13.09.2022	10:45	13.09.2022	10:45	0:00	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,00
51	13.09.2022	11:48	13.09.2022	12:25	0:37	Коммунальная	Км-8	КВЛ-10 кВ от ТП 959 до оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,68
52	19.09.2022	10:11	19.09.2022	11:27	1:16	Радиотехнический	Р-8		Повреждения не обнаружено		2,39
53	19.09.2022	21:49	19.09.2022	22:24	0:35	Южная	519	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,00
54	21.09.2022	6:00	21.09.2022	7:38	1:38	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 693	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	5,61
55	22.09.2022	0:07	22.09.2022	0:48	0:41	Коммунальная	Км-11		Повреждения не обнаружено		0,69
56	22.09.2022	12:58	22.09.2022	13:41	0:43	Нахимовский	Н-2	КВЛ от РП "Нахимовский" до ТП 699, оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,16
57	22.09.2022	12:58	22.09.2022	14:28	1:30	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный" до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	3,81
58	23.09.2022	11:27	23.09.2022	12:22	0:55	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-79 до ТП 610-78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,81
59	23.09.2022	23:43	24.09.2022	1:00	1:17	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт.	0,86
60	27.09.2022	11:24	27.09.2022	13:44	2:20	Западная	928		Повреждения не обнаружено		1,40

61	28.09.2022	10:08	28.09.2022	10:43	0:35	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
----	------------	-------	------------	-------	------	-----------	-----	--------------------------------------	--	---	------

Начальник СЧ и КК _____ И.В. Борисова

