

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2021 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
-------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	--	----------------	-------	--------------	---------	-------------	--------------------------------------

IV квартал 2021 года

54,03

1	02.10.2021	11:55	02.10.2021	13:58	2:03	Ягодный	Я-12	КЛ-10 кВ от ТП 159 до ТП 463	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,49
2	02.10.2021	13:55	02.10.2021	14:35	0:40	Западная	ЛПК-11	КВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
3	05.10.2021	16:16	05.10.2021	21:47	5:31	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от РВ-475 до ТП 763	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	2,80
4	05.10.2021	23:56	06.10.2021	1:17	1:21	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
5	06.10.2021	9:31	06.10.2021	12:34	3:03	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
6	06.10.2021	11:10	06.10.2021	13:41	2:31	Правобережная	705	КЛ-6 кВ от ТП 610-55 до ТП-610-56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
7	07.10.2021	10:25	07.10.2021	12:40	2:15	Коммунальная	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
8	08.10.2021	10:50	08.10.2021	12:30	1:40	Капитал	127	КЛ-10 кВ от ТП 964 до ТП 940-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
9	09.10.2021	13:27	09.10.2021	14:32	1:05	Заводская	П с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,71
10	10.10.2021	10:00	10.10.2021	11:40	1:40	Минутинский	М-6	КЛ-10 кВ от РП "Минутинский" до ТП 230	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
11	10.10.2021	10:33	10.10.2021	11:20	0:47	Восточная	П с.ш.	КЛ-10 кВ от ТП 142 до ТП 60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51

12	11.10.2021	9:36	11.10.2021	10:30	0:54	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягольный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,22
13	13.10.2021	6:15	13.10.2021	6:54	0:39	Грузинский	Гр-11		Повреждений не обнаружено		0,47
14	14.10.2021	12:03	14.10.2021	12:12	0:09	Грузинский	Гр-11		Повреждений не обнаружено		0,12
15	14.10.2021	14:25	14.10.2021	16:40	2:15	Северная	406	КВЛ-6 кВ от ТП 610-40 до ТП 610-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,46
16	15.10.2021	16:58	15.10.2021	19:41	2:43	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ТП 333 до оп. №1 к ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
17	18.10.2021	17:41	18.10.2021	19:30	1:49	ТЭЦ-1	СШ-1		Повреждений не обнаружено		0,00
18	18.10.2021	20:25	18.10.2021	20:40	0:15	ТЭЦ-1	616	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 604-137.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
19	20.10.2021	12:56	20.10.2021	14:04	1:08	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
20	22.10.2021	15:55	22.10.2021	16:09	0:14	Южная	1 с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,81
21	23.10.2021	21:00	23.10.2021	23:09	2:09	Октябрьская	О-3	ТП 745	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,78
22	25.10.2021	13:11	25.10.2021	13:33	0:22	Грузинский	Гр-11		Повреждений не обнаружено		0,01
23	27.10.2021	1:39	27.10.2021	2:47	1:08	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено		0,02
24	27.10.2021	3:35	27.10.2021	3:35	0:00	Корнилово	Ко-14	КЛ-10 кВ от ПС "Корнилово" до РВ-457, до ТП КО-14-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
25	28.10.2021	2:25	28.10.2021	3:22	0:57	ГРЭС-2	10-11	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
26	28.10.2021	2:25	28.10.2021	3:22	0:57	ГРЭС-2	10-07		Повреждений не обнаружено		1,97
27	31.10.2021	14:42	31.10.2021	16:12	1:30	Северная	430	КЛ-6 кВ от ТП 611-40 до ТП 611-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
28	05.11.2021	23:52	06.11.2021	0:31	0:39	Заводская	З-07		Повреждений не обнаружено		0,58
29	09.11.2021	23:55	10.11.2021	1:11	1:16	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
30	11.11.2021	23:28	12.11.2021	0:15	0:47	ЗПП-Г	Зп-21		Повреждений не обнаружено		0,57
31	15.11.2021	11:24	15.11.2021	12:00	0:36	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 423	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
32	15.11.2021	12:23	15.11.2021	12:30	0:07	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,22
33	15.11.2021	12:23	15.11.2021	12:45	0:22	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,27
34	15.11.2021	13:36	15.11.2021	14:00	0:24	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
35	15.11.2021	14:41	15.11.2021	15:57	1:16	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 607 до ТП 625	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,02
36	16.11.2021	10:07	16.11.2021	11:18	1:11	Южная	525		Повреждений не обнаружено		2,65
39	24.11.2021	16:25	24.11.2021	17:19	0:54	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55

40	26.11.2021	2:47	26.11.2021	3:35	0:48	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
41	26.11.2021	2:47	26.11.2021	3:37	0:50	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кВ от ТП 62 до ТП 287	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
42	27.11.2021	7:00	27.11.2021	8:00	1:00	Каштак	116	КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
43	02.12.2021	13:00	02.12.2021	15:32	2:32	Трудовой	Тр-7	КЛ-10 кВ от ТП 927-6 до ТП 927-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
44	06.12.2021	1:50	06.12.2021	4:00	2:10	Восточная	847		Повреждений не обнаружено		2,61
45	10.12.2021	19:49	10.12.2021	20:29	0:40	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
46	16.12.2021	10:21	16.12.2021	11:55	1:34	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 498 от ТП 312	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,55
47	19.12.2021	11:59	19.12.2021	13:23	1:24	Северная	427	КЛ-6 кВ от ТП 611-48 до ТП 611-49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
48	21.12.2021	17:09	21.12.2021	18:30	1:21	Победа	Пб-5		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
49	24.12.2021	16:51	24.12.2021	16:51	0:00	ЗПП-Т	Зп-17	КЛ-10 кВ №2 от ПС "ЗПП-Т" до РП "Пастера"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
50	27.12.2021	19:04	27.12.2021	20:07	1:03	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кВ от ТП 16 до ТП 62	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69

Начальник СН и КК



И.В. Борисова