

Технический директор ООО «Горсети»



I квартал 2020 года

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фиде р	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
І квартал 2020 года											
1	03.01.2020	19:55	03.01.2020	20:23	0:28	Восточная	801	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	75,49
2	12.01.2020	21:13	12.01.2020	21:57	0:44	Солнечная	Сл-30	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
3	15.01.2020	11:21	15.01.2020	12:21	1:00	Северная	429		Повреждений не обнаружено		1,31
4	18.01.2020	8:12	18.01.2020	9:39	1:27	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		0,72
5	20.01.2020	11:20	20.01.2020	15:03	3:43	Западная	933	КЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 940-56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,40
6	23.01.2020	4:20	23.01.2020	6:20	2:00	Северная	427	КЛ-6 кВ от ТП 611-53 до ТП 611-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
7	23.01.2020	15:05	23.01.2020	17:03	1:58	Октябрьская	О-14	ВЛ-10 кВ от ТП 745 до ПП-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,90
8	23.01.2020	19:33	23.01.2020	20:10	0:37	Северная	410	КЛ-6 кВ от ТП 611-63 до ТП 611-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
9	25.01.2020	12:28	25.01.2020	14:25	1:57	Правобережная	705	ТП 610-56	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,01
10	30.01.2020	14:11	30.01.2020	14:30	0:19	Победа	ПБ-5		Повреждений не обнаружено		0,04
11	04.02.2020	0:57	04.02.2020	2:40	1:43	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 274	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,11
12	07.02.2020	6:16	07.02.2020	8:00	1:44	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП 145	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
13	08.02.2020	13:06	08.02.2020	14:08	1:02	Восточная	833	ТП 800	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
14	08.02.2020	20:00	08.02.2020	22:46	2:46	Мирный	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		1,85

15	09.02.2020	21:50	09.02.2020	22:24	0:34	Правобережная	726	ТП 610-14	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,56
16	20.02.2020	4:38	20.02.2020	12:30	7:52	Северо-Восточная	Вс-11	КВЛ-10 кВ от ИП-10 оп. №13 до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
17	24.02.2020	14:52	24.02.2020	16:10	1:18	Коммунальная	Км-3	РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,93
18	25.02.2020	15:06	26.02.2020	5:29	14:23	ЗПП-Г	Зп-21	КВЛ-10 кВ от ТП 862 до оп. 1 до ТП 674	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
19	25.02.2020	15:06	25.02.2020	16:53	1:47	Пастера	Па-3	КЛ-10 кВ от ТП 856 до ТП 878	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
20	28.02.2020	12:31	28.02.2020	13:06	0:35	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,61
21	01.03.2020	20:03	01.03.2020	20:33	0:30	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,61
22	06.03.2020	15:59	06.03.2020	16:33	0:34	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		4,12
23	11.03.2020	13:40	11.03.2020	14:50	1:10	ТИЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено		0,65
24	15.03.2020	12:30	15.03.2020	13:20	0:50	Каштак	116	КВЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
25	16.03.2020	15:30	16.03.2020	21:27	5:57	Степановский	Ст-16	ВЛ-10 кВ от ТП 114А до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
26	16.03.2020	20:20	16.03.2020	22:23	2:03	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ТП 188 до ТП 186	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,42
27	17.03.2020	18:22	17.03.2020	19:10	0:48	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-15 до ТП 604-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93
28	18.03.2020	17:17	18.03.2020	17:41	0:24	Алтайский	А-11	РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
29	23.03.2020	23:00	23.03.2020	23:30	0:30	Пастера	Па-1 Па-2		Повреждений не обнаружено		26,73
30	27.03.2020	11:26	27.03.2020	12:35	1:09	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-12 до ТП 671-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,16
II квартал 2020 года											
1	03.04.2020	9:10	03.04.2020	10:46	1:36	Каштак	127	КЛ-10 кВ от РВ 188 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
2	03.04.2020	9:30	03.04.2020	10:18	0:48	Пастера	Па-14	КЛ-10 кВ от ТП 812 до ТП 856	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
3	08.04.2020	4:29	08.04.2020	5:10	0:41	Солнечная	Сл-24		Повреждений не обнаружено		6,82
4	08.04.2020	4:29	08.04.2020	5:57	1:28	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до ТП 624	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,06
5	08.04.2020	4:29	08.04.2020	5:57	1:28	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от РП "Высотный" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
6	11.04.2020	8:29	11.04.2020	9:48	1:19	ГРЭС-2	1007	ТП 703	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
7	14.04.2020	20:02	15.04.2020	0:47	4:45	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ТП 401 до опоры №31	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	10,72
8	14.04.2020	20:19	14.04.2020	23:07	2:48	Сибкартель	Ск-2	КЛ-10 кВ от ТП 92 оп. 10 до ТП 21, до ТП 551	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	8,04

9	15.04.2020	7:29	15.04.2020	8:42	1:13	ТИЗ	Тз-18	КЛ-6 кВ от ТП 671-68 до ТП 671-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,51
10	15.04.2020	8:16	15.04.2020	8:55	0:39	ТИЗ	Тз-17		Повреждений не обнаружено		2,37
11	17.04.2020	23:43	18.04.2020	0:57	1:14	Алтайский	А-5	КЛ-10 кВ от ТП 325 до ТП 339	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,66
12	17.04.2020	23:53	18.04.2020	0:04	0:11	Украиновский	Км-13		Повреждений не обнаружено		2,28
13	17.04.2020	23:53	18.04.2020	0:04	0:11	Коммунальная	Км-30		Повреждений не обнаружено		4,90
14	18.04.2020	17:55	18.04.2020	18:25	0:30	Трудовой	Тр-12	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
15	19.04.2020	15:00	19.04.2020	15:15	0:15	ДОК	Д-5	КВЛ-10 кВ от ПС "ДОК" оп. № 1 до ГНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
16	21.04.2020	17:15	21.04.2020	18:10	0:55	Южная	509	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 604-38	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,77
17	23.04.2020	22:12	24.04.2020	1:36	3:24	Западная	916	ТП 141	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,08
18	23.04.2020	22:15	24.04.2020	0:10	1:55	Западная	П с.ш.	КВЛ-10 кВ от РВ-172 до ТП 940-52.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,54
19	24.04.2020	2:46	24.04.2020	2:58	0:12	Октябрьская	О-9		Повреждений не обнаружено		5,04
20	29.04.2020	17:49	29.04.2020	18:10	0:21	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,35
21	29.04.2020	18:55	29.04.2020	20:53	1:58	Степановский	Ст-16	ТП 114А	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,76
22	03.05.2020	10:55	05.05.2020	14:05	3:10	ТИЗ	Тз-35	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
23	04.05.2020	14:23	04.05.2020	15:23	1:00	Тверской	Тв-8		Повреждений не обнаружено		0,96
24	04.05.2020	19:34	04.05.2020	21:25	1:51	ГРЭС-2	10-13	КЛ-10 кВ от ТП 391 до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,55
25	05.05.2020	2:50	05.05.2020	3:36	0:46	ТЭСМ	825		Повреждений не обнаружено		0,30
26	09.05.2020	20:02	09.05.2020	21:30	1:28	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,26
27	09.05.2020	21:36	09.05.2020	22:20	0:44	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,09
28	10.05.2020	17:25	10.05.2020	18:54	1:29	Западная	928		Повреждений не обнаружено		5,53
29	10.05.2020	17:35	10.05.2020	19:28	1:53	Восточная	823	КЛ-10 кВ от РВ-20 до ТП 128	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,00
30	11.05.2020	15:43	11.05.2020	16:22	0:39	ТЭЦ-1	619	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 603-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
31	11.05.2020	17:30	11.05.2020	18:28	0:58	Западная	928		Повреждений не обнаружено		3,73
32	12.05.2020	12:09	12.05.2020	13:20	1:11	Восточная	813	КЛ-10 кВ от ТП 142 до ТП 60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,24
33	12.05.2020	12:15	12.05.2020	13:19	1:04	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ТП 294 до ТП 252	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,00
34	13.05.2020	13:27	13.05.2020	13:57	0:30	Левобережная	Л-19		Повреждений не обнаружено		1,68
35	16.05.2020	1:02	16.05.2020	1:30	0:28	Северная	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		32,46

36	20.05.2020	0:45	20.05.2020	3:27	2:42	Солнечная	Сл-24	КЛ-10 кВ от ТП 614 до ТП 600	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,98
37	20.05.2020	1:23	20.05.2020	2:15	0:52	Клевский	Сл-30	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 43 до ТП 2	Повреждений не обнаружено		0,54
38	20.05.2020	1:28	20.05.2020	3:09	1:41	Солнечная	Сл-16	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 43 до ТП 2	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	16,09
39	20.05.2020	11:49	20.05.2020	14:03	2:14	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 18 до ТП 49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,35
40	20.05.2020	19:50	20.05.2020	22:00	2:10	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ТП 14 до ТП 223	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,65
41	20.05.2020	19:50	20.05.2020	20:25	0:35	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 265	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,46
42	20.05.2020	19:50	20.05.2020	21:32	1:42	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 417 до ТП 663	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,59
43	23.05.2020	10:14	26.05.2020	18:05	7:51	ДСЗ	ДСЗ-23		Повреждений не обнаружено		0,00
44	23.05.2020	12:38	23.05.2020	13:14	0:36	ТИЗ	ТЗ-12		Повреждений не обнаружено		0,47
45	23.05.2020	20:02	23.05.2020	20:50	0:48	ДСЗ			Повреждений не обнаружено		0,06
46	24.05.2020	1:58	24.05.2020	2:50	0:52	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
47	24.05.2020	1:58	24.05.2020	4:10	2:12	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ТП 159 до ТП 463	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,27
48	25.05.2020	19:36	26.05.2020	18:05	22:29	ДСЗ	полностью	ВЛ-35 кВ 35/27 от ПП "Спутник" - 35 кВ до ПС "ДСЗ" между оп. 87 - оп. 92.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия неизвестными лицами	Восстановлено	0,00
49	26.05.2020	10:33	26.05.2020	15:14	4:41	Западная	911	ТП 558	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	14,91
50	26.05.2020	10:33	26.05.2020	19:12	8:39	Коммунальная	Км-8	КВЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 175	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	8,98
51	26.05.2020	11:54	26.05.2020	17:26	5:32	Степановский	Ст-10	ВЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 65	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,88
52	26.05.2020	13:40	26.05.2020	21:00	7:20	Кориново	Ко-9 Ко-1 Ко-14	ф. Ко-9, ф. Ко-1, ф. Ко-14 от ПС "Кориново".	Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	5,82
53	26.05.2020	16:22	26.05.2020	18:30	2:08	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от РВ-87 до ТП 79	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
54	26.05.2020	18:50	26.05.2020	20:29	1:39	Октябрьская	О-14	ТП 80А	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	4,05
55	26.05.2020	22:50	27.05.2020	4:29	5:39	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		2,30
56	27.05.2020	3:22	27.05.2020	12:10	8:48	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6	КЛ-10 кВ от ЦРП Станция "Обезжелезования" до РП "ПВЗ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,16
57	27.05.2020	9:58	27.05.2020	13:37	3:39	ДСЗ	ДСЗ-6	КВЛ-10 кВ от РВ-78 до ТП "Томсктерминал".	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
58	28.05.2020	17:33	28.05.2020	18:35	1:02	Каштак	121	КЛ-10 кВ от ТП 416 до ТП 404	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

59	29.05.2020	8:50	29.05.2020	10:29	1:39	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-120 до ТП 328	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,36
60	31.05.2020	18:20	31.05.2020	19:11	0:51	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от РВ-493 до РВ-495	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,90
61	01.06.2020	16:24	01.06.2020	18:16	1:52	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 312 до ТП 82	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,28
62	01.06.2020	16:24	01.06.2020	17:08	0:44	Восточная	802	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,62
63	02.06.2020	8:58	02.06.2020	11:30	2:32	Восточная	809	КЛ-10 кВ от ТП 724 до ТП 106	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
64	03.06.2020	21:00	03.06.2020	21:50	0:50	Левобережная	Л-19	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
65	05.06.2020	19:00	05.06.2020	19:59	0:59	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-29 до ТП 605-27	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,54
66	07.06.2020	6:30	07.06.2020	11:38	5:08	Самусь	35/49 35/50	ПС "Водник"	Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
67	07.06.2020	7:00	07.06.2020	7:11	0:11	Левобережная	Л-15	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
68	07.06.2020	9:19	07.06.2020	9:50	0:31	Коммунальная	Г с.п.	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
69	08.06.2020	15:30	08.06.2020	17:35	2:05	Восточная	823	ВЛ-10 кВ от ТП 252 до РВ-98.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,00
70	09.06.2020	13:30	09.06.2020	14:08	0:38	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 474 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,46
71	10.06.2020	5:30	10.06.2020	6:20	0:50	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
72	10.06.2020	15:55	10.06.2020	17:09	1:14	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-81 до ТП 610-36	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,17
73	10.06.2020	17:56	11.06.2020	0:44	6:48	Левобережная	Л-19	КВЛ-10 кВ оп. 5-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,68
74	11.06.2020	9:50	11.06.2020	11:28	1:38	Западная	933	КЛ-10 кВ от ТП 940-45 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,55
75	11.06.2020	16:12	11.06.2020	18:38	2:26	Мирный	Ми-2	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,12
76	11.06.2020	17:14	11.06.2020	20:40	3:26	Мирный	Ми-8	КВЛ-10 кВ от РВ-443 до ТП 749	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,30
77	12.06.2020	14:35	12.06.2020	14:55	0:20	Пастера	Па-12	КВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,99
78	13.06.2020	14:25	13.06.2020	14:48	0:23	Северо-Восточная	П с.п.	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	20,73
79	13.06.2020	14:25	14.06.2020	23:41	9:16	Северо-Восточная	Се-8	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 924	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	3,38
80	13.06.2020	15:08	13.06.2020	16:00	0:52	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09

81	13.06.2020	17:55	13.06.2020	22:22	4:27	Каптак	127	КЛ-10 кВ от оп. 15 до ТП 31	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	3,17
82	15.06.2020	2:18	15.06.2020	2:46	0:28	Сибирский	Сб-9		Повреждений не обнаружено.		3,23
83	15.06.2020	2:18	15.06.2020	2:46	0:28	Сибирский	Сб-8		Повреждений не обнаружено.		1,89
84	15.06.2020	2:18	15.06.2020	2:46	0:28	Сибирский	Сб-7		Повреждений не обнаружено.		0,55
85	15.06.2020	2:18	15.06.2020	3:37	1:19	Сибирский	Сб-10	ТП 189	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,43
86	17.06.2020	19:07	17.06.2020	23:20	4:13	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от оп. 10 до ТП 467	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
87	19.06.2020	11:30	19.06.2020	17:15	5:45	Корнилово	Ко-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,71
88	19.06.2020	14:30	19.06.2020	15:54	1:24	Академическая	Ак-26		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,18
89	21.06.2020	12:20	21.06.2020	14:10	1:50	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от ТП 247 до ТП 75	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,38
90	21.06.2020	14:36	21.06.2020	15:25	0:49	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ЛЭС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,58
91	23.06.2020	1:17	23.06.2020	2:31	1:14	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,88
92	23.06.2020	1:17	23.06.2020	3:18	2:01	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ТП 159 до ТП 463	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,08
93	23.06.2020	17:30	23.06.2020	19:45	2:15	Степановский	Ст-10	КЛ-10 кВ от оп. № 43 до РВ-393	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,59
94	25.06.2020	23:12	26.06.2020	1:24	2:12	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ЛЭС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,70
95	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-33		Повреждений не обнаружено		11,11
96	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-9		Повреждений не обнаружено		0,00
97	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-1		Повреждений не обнаружено		0,00
98	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-3	КВЛ-10 кВ от ТП 613 до ТП 807	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
99	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,00
100	26.06.2020	15:18	26.06.2020	15:43	0:25	Октябрьская	О-45	КЛ-10 кВ от ЛЭС "Октябрьская" до ТП 78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
101	26.06.2020	16:08	27.06.2020	5:38	13:30	Каптак	123		Повреждений не обнаружено		0,00
102	26.06.2020	16:24	26.06.2020	20:59	4:35	Научная	Нч-10		Повреждений не обнаружено		7,31
103	26.06.2020	16:41	26.06.2020	22:06	5:25	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		2,30
104	26.06.2020	17:58	26.06.2020	20:23	2:25	Корнилово	Ко-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,71
105	26.06.2020	21:26	26.06.2020	22:05	0:39	АГНКС	Ф-16		Повреждений не обнаружено		1,94
106	27.06.2020	16:10	27.06.2020	20:09	3:59	Сибирский	Сб-9	КВЛ-10 кВ от оп. 35-21 до ТП 183	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,72
107	27.06.2020	20:09	27.06.2020	21:20	1:11	Правобережная	727		Повреждений не обнаружено		0,72

108	28.06.2020	10:58	28.06.2020	11:38	0:40	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "ТЭСМ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
109	28.06.2020	11:30	28.06.2020	17:30	6:00	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,71
110	28.06.2020	18:50	28.06.2020	21:38	2:48	Мирный	И с.ш.		Повреждений не обнаружено		6,65
111	28.06.2020	20:35	29.06.2020	0:35	4:00	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ЦРП ДСМ	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
112	28.06.2020	21:08	28.06.2020	21:39	0:31	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ТП 324 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,43
113	30.06.2020	6:10	30.06.2020	7:03	0:53	Ягодный	Я-8		Повреждений не обнаружено		1,28
III квартал 2020 года											
1	01.07.2020	22:45	01.07.2020	23:30	0:45	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		591,06
2	02.07.2020	19:55	02.07.2020	21:23	1:28	Радиотехнический	Р-1	ТП 385	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,25
3	04.07.2020	21:22	04.07.2020	22:10	0:48	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-32 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
4	06.07.2020	15:24	06.07.2020	17:24	2:00	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,74
5	07.07.2020	12:54	07.07.2020	15:22	2:28	Западная	911	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 968	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,02
7	07.07.2020	14:10	07.07.2020	14:12	0:02	Западная	915	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 21 Рз	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
8	08.07.2020	11:53	08.07.2020	12:43	0:50	Трудовой	Тр-7	КЛ-10 кВ от ТП 927-3 до ТП 927-21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,07
9	08.07.2020	14:56	08.07.2020	22:31	7:35	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ оп.102	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,97
10	09.07.2020	15:44	09.07.2020	16:36	0:52	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		5,25
11	10.07.2020	6:40	10.07.2020	7:09	0:29	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,71
12	11.07.2020	5:15	11.07.2020	5:35	0:20	Украинский	Ук-9		Повреждений не обнаружено		3,22
13	11.07.2020	7:34	11.07.2020	10:28	2:54	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,13
14	11.07.2020	20:46	11.07.2020	20:53	0:07	Украинский	Ук-9		Повреждений не обнаружено		1,01
15	12.07.2020	11:30	12.07.2020	12:00	0:30	Степановский	Ст-10		Повреждений не обнаружено		3,15
16	14.07.2020	18:21	14.07.2020	19:17	0:56	ТИЗ	Тз-12	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
17	15.07.2020	10:00	15.07.2020	11:15	1:15	Научная	Нч-10	ПП-12	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ПП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,80
18	15.07.2020	16:48	15.07.2020	17:58	1:10	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,01
19	15.07.2020	18:20	15.07.2020	18:42	0:22	Мичуринский	М-13	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 192	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,94
20	17.07.2020	1:20	17.07.2020	3:45	2:25	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 894 до ТП 498	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,68
21	17.07.2020	2:05	17.07.2020	3:42	1:37	Восточная	838	КЛ-10 кВ от ТП 334 до ТП 336 до ТП 330	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,68

23	17.07.2020	11:26	17.07.2020	12:00	0:34	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено		0,24
24	17.07.2020	13:50	17.07.2020	14:28	0:38	Каштак	121		Повреждений не обнаружено		7,32
25	17.07.2020	13:50	17.07.2020	15:39	1:49	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 474 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,80
27	18.07.2020	15:23	18.07.2020	16:43	1:20	Западная	933	КЛ-10 кВ до ТП 940-14 до ТП 940-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,05
28	18.07.2020	15:23	18.07.2020	17:20	1:57	Западная	911	КВЛ-10 кВ от РВ-14 до ТП 448 до ТП 264	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,02
30	18.07.2020	15:23	18.07.2020	17:18	1:55	Западная	927	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,81
31	19.07.2020	0:30	19.07.2020	1:35	1:05	Северная	409	КЛ-6 кВ от ТП 611-84 до ТП 611-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,99
32	20.07.2020	15:40	20.07.2020	16:05	0:25	Спутник	35-27		Повреждений не обнаружено		0,63
33	20.07.2020	18:34	20.07.2020	19:22	0:48	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-3		Повреждений не обнаружено		0,23
34	20.07.2020	18:42	20.07.2020	19:48	1:06	Научная	Нч-8		Повреждений не обнаружено		0,00
35	21.07.2020	21:30	22.07.2020	1:23	3:33	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,74
36	22.07.2020	0:40	22.07.2020	2:32	1:52	Солнечный	Сл-6	КЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 470	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,03
37	22.07.2020	0:40	22.07.2020	3:16	2:36	Заречный	Зр-9	КВЛ-10 кВ от ТП 782 до ТП 2 до ТП 43	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,48
38	23.07.2020	6:57	23.07.2020	8:20	1:23	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 781 до ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,62
39	23.07.2020	9:28	23.07.2020	9:45	0:17	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,22
40	23.07.2020	9:28	23.07.2020	10:48	1:20	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ТП 347 до ТП 349 до 323	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,48
42	23.07.2020	9:28	23.07.2020	10:55	1:27	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 363 до ТП 645	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,28
43	23.07.2020	10:14	23.07.2020	11:22	1:08	Коммунальная	Км-7		Повреждений не обнаружено		3,23
44	24.07.2020	16:00	24.07.2020	18:19	2:19	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от оп. 8-4-1 до ТП 940	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,77
45	26.07.2020	1:31	26.07.2020	4:53	3:22	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	13,80
47	26.07.2020	8:06	26.07.2020	10:05	1:59	Левобережная	Л-13		Повреждений не обнаружено		0,21
48	26.07.2020	8:09	26.07.2020	17:22	9:13	Левобережная	Л-15		Повреждений не обнаружено		0,00
49	26.07.2020	13:55	26.07.2020	14:40	0:45	Левобережная	Л-25		Повреждений не обнаружено		0,63
50	27.07.2020	13:16	27.07.2020	22:10	8:54	Петрово			Повреждений не обнаружено		0,00
51	27.07.2020	15:20	27.07.2020	16:50	1:30	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ оп. №80	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
52	28.07.2020	15:16	28.07.2020	16:37	1:21	ТЭЦ-1	623	КЛ-6 кВ от ТП 604-72 до ТП 603-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
53	30.07.2020	0:45	30.07.2020	1:10	0:25	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		4,71

60	30.07.2020	7:25	30.07.2020	15:13	7:48	Корнилово	Ко-9	ТП 940-16	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
61	30.07.2020	7:35	30.07.2020	13:40	6:05	Западная	940	КЛ-6 кВ от ТП 604-102 до ТП 604-100	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
62	31.07.2020	10:15	31.07.2020	10:53	0:38	Центральная	215	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 230	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,69
63	31.07.2020	17:00	31.07.2020	17:45	0:45	Мичуринский	М-6		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,79
64	01.08.2020	23:22	02.08.2020	0:45	1:23	Хлебозавод	ХЛ-3		Повреждений не обнаружено		0,95
65	02.08.2020	8:15	02.08.2020	9:12	0:57	ГПП 35/10 кВ Сиб	Сиб-35	КЛ-10 кВ от ТП 779 до ТП 13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
66	02.08.2020	15:29	02.08.2020	16:12	0:43	Левобережная	Л-19	ВЛ-10 кВ оп. № 20-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
68	04.08.2020	10:00	04.08.2020	13:25	3:25	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от РВ-517 до ТП 805	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	12,78
69	05.08.2020	1:12	05.08.2020	1:36	0:24	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 357	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
70	06.08.2020	1:20	06.08.2020	2:05	0:45	Заводская	З-08	КЛ-10 кВ от ТП 184 до ТП 182	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,40
73	08.08.2020	15:38	08.08.2020	16:20	0:42	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кВ от ТП 604-37 до ТП 611-71	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,70
74	09.08.2020	14:18	09.08.2020	15:25	1:07	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-95 до ТП 610-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,89
75	09.08.2020	15:50	09.08.2020	16:35	0:45	Солнечная	Сл-23	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
76	09.08.2020	15:48	09.08.2020	17:10	1:22	Солнечная	Сл-6		Повреждений не обнаружено		1,55
77	09.08.2020	15:50	09.08.2020	17:10	1:20	Солнечная	Сл-5	КВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 946	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,90
78	11.08.2020	9:06	11.08.2020	10:23	1:17	Западная	932		Повреждений не обнаружено		0,00
79	11.08.2020	10:15	11.08.2020	11:49	1:34	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ТП 940-16 до ТП 940-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	5,97
80	11.08.2020	17:18	11.08.2020	18:39	1:21	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ТП 458 до ТП 412	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,01
81	11.08.2020	17:28	11.08.2020	18:29	1:01	Восточная	818	КЛ-10 кВ ф.М-6 от ТП 230 до ТП 376	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,57
82	11.08.2020	17:32	11.08.2020	19:27	1:55	Восточная	825	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "ТЭСМ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
83	11.08.2020	21:00	11.08.2020	21:45	0:45	Грузинский	Гр-3	КЛ-10 кВ от ТП 492 до ГПП-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
84	12.08.2020	3:28	12.08.2020	3:43	0:15	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
85	12.08.2020	6:02	12.08.2020	6:25	0:23	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
86	12.08.2020	16:17	12.08.2020	17:21	1:04	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭЛ-6		Повреждений не обнаружено		0,35

87	12.08.2020	17:10	12.08.2020	17:46	0:36	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной остовой организации	Восстановлено	1,68
88	12.08.2020	17:45	12.08.2020	23:02	5:17	Водозабор	Вз-16		Повреждений не обнаружено		4,99
89	12.08.2020	23:02	12.08.2020	23:31	0:29	Водозабор	Вз-12		Повреждений не обнаружено		0,19
90	12.08.2020	23:23	12.08.2020	23:49	0:26	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		12,78
91	13.08.2020	5:15	13.08.2020	7:01	1:46	Заводская	З-08	КЛ-10 кВ от ТП 420 до ТП 552	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,40
92	13.08.2020	21:30	13.08.2020	22:47	1:17	Западная	940		Повреждений не обнаружено		4,50
93	13.08.2020	21:35	13.08.2020	23:55	2:20	ЗПП-Г	Зп-4	ВЛ-10 кВ от РВ-158 до оп. 20.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,66
94	13.08.2020	21:35	13.08.2020	23:55	2:20	ЗПП-Г	Зп-28		Повреждений не обнаружено		1,27
96	13.08.2020	22:25	15.08.2020	13:20	14:55	Западная	932	ТП 929-1	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
97	14.08.2020	10:03	14.08.2020	11:05	1:02	Эмальпровод	яч. 18	КЛ-10 кВ от ТП 3 ЗАО "Сибкабель" до ТП 209У, ТП 4У.	Повреждение в смежной остовой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
98	14.08.2020	16:53	14.08.2020	19:06	2:13	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 157 до ТП 386	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,63
99	14.08.2020	17:29	14.08.2020	19:14	1:45	Восточная	830	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 456	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,04
100	15.08.2020	11:55	15.08.2020	13:09	1:14	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 188	Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,25
101	17.08.2020	6:00	17.08.2020	6:43	0:43	Правобережная	709	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
102	17.08.2020	6:10	17.08.2020	7:19	1:09	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,19
103	17.08.2020	16:54	17.08.2020	18:12	1:18	Северная	429	КЛ-6 кВ от ТП 611-28 до ТП 611-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,09
104	18.08.2020	2:40	18.08.2020	11:22	8:42	Водозабор	Вз-12	ВЛ-10 кВ от ПП-16	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
106	18.08.2020	15:15	18.08.2020	16:11	0:56	Южная	550	КЛ-6 кВ от ТП 671-20 до ТП 671-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,03
107	20.08.2020	18:40	21.08.2020	17:49	23:09	Самусь	35/50		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
108	20.08.2020	19:04	20.08.2020	23:13	4:09	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 938 до ТП 632	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	10,80
111	20.08.2020	19:20	20.08.2020	20:39	1:19	ТИЗ	Тз-6	ВЛ-6 кВ от ТП 671-53 до ЛП-21	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
113	20.08.2020	20:35	20.08.2020	23:55	3:20	Каштак	135		Повреждений не обнаружено		2,65
114	20.08.2020	20:45	21.08.2020	0:01	3:16	Корнилово	Ко-14	ПС "Корнилово" до РВ-453	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,07
117	22.08.2020	15:35	22.08.2020	19:38	4:03	Солнечная	Сл-22	ВЛ-10 кВ от ТП 119 до ТП 565 оп. 55	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	5,16
118	22.08.2020	17:22	22.08.2020	18:27	1:05	ТЭЦ-1	622	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 614-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,60
119	22.08.2020	17:25	22.08.2020	17:58	0:33	ТЭЦ-1	618		Повреждений не обнаружено		5,25

120	23.08.2020	13:05	23.08.2020	14:38	1:33	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 858 до ТП 148	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,70
121	23.08.2020	13:08	23.08.2020	14:38	1:30	Трудовой	Тр-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,40
122	23.08.2020	13:49	23.08.2020	14:30	0:41	Западная	942	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,11
123	25.08.2020	8:00	25.08.2020	13:34	5:34	Научная	Нч-10	ТП 539	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	17,53
124	25.08.2020	10:25	25.08.2020	10:59	0:34	Научная	Нч-13		Повреждений не обнаружено		3,48
125	26.08.2020	13:02	26.08.2020	13:32	0:30	Южная	547		Повреждений не обнаружено		7,21
126	26.08.2020	13:02	26.08.2020	13:36	0:34	Южная	545		Повреждений не обнаружено		4,43
127	26.08.2020	13:38	26.08.2020	14:15	0:37	Октябрьская	О-9	ТП 101	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,63
128	27.08.2020	20:17	27.08.2020	23:33	3:16	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от РВ-475 до РВ-477 до ТП 763	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,60
129	27.08.2020	20:43	27.08.2020	22:44	2:01	Октябрьская	О-14	ВЛ-10 кВ оп. 23-1	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,27
130	28.08.2020	0:01	28.08.2020	2:10	2:09	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-27 до ТП 610-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,15
131	28.08.2020	0:24	28.08.2020	1:06	0:42	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
132	28.08.2020	1:19	28.08.2020	5:20	4:01	Восточная	801	ТП 428	Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП	Восстановлено	6,01
134	28.08.2020	23:26	29.08.2020	1:08	1:42	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	15,80
136	29.08.2020	20:50	29.08.2020	21:07	0:17	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 29	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
137	30.08.2020	0:30	30.08.2020	4:18	3:48	ЦРП Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6	ВЛ-10 кВ от ЛР-8 до ЛР-10	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	6,35
138	31.08.2020	20:21	31.08.2020	20:21	0:00	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
139	31.08.2020	20:46	31.08.2020	22:36	1:50	Коммунальная	Км-16		Повреждений не обнаружено		11,35
140	01.09.2020	10:00	01.09.2020	10:45	0:45	Мичуринский	М-14	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 206	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,96
142	03.09.2020	14:12	03.09.2020	15:46	1:34	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кВ от ТП 2 до ТП 640	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	12,80
144	03.09.2020	15:21	03.09.2020	16:22	1:01	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
146	06.09.2020	18:35	06.09.2020	19:31	0:56	Правобережная	709	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП Т-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,02
147	07.09.2020	3:15	07.09.2020	5:21	2:06	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	6,37
148	07.09.2020	15:16	07.09.2020	16:24	1:08	Каштак	131	ТП 744	Повреждений не обнаружено		11,40

149	09.09.2020	8:58	09.09.2020	9:30	0:32	Солнечная	Сл-5	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
150	09.09.2020	8:58	09.09.2020	10:08	1:10	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено		3,35
151	10.09.2020	17:50	10.09.2020	18:32	0:42	Центральная	216	КЛ-6 кВ от ТП 604-11 до ТП 604-97	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,42
152	15.09.2020	0:48	15.09.2020	2:51	2:03	Заводская	3-08		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	8,58
154	16.09.2020	13:56	16.09.2020	15:50	1:54	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ТП 154 до ТП 872	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,53
155	17.09.2020	20:41	17.09.2020	21:10	0:29	Мичуринский	М-9	КЛ-10 кВ от ТП 480 до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
156	20.09.2020	14:34	20.09.2020	14:50	0:16	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,00
157	22.09.2020	13:00	22.09.2020	13:47	0:47	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ТП 459 до ТП 457	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,17
158	23.09.2020	3:00	23.09.2020	3:43	0:43	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 894 до ТП 498	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,64
159	24.09.2020	9:28	24.09.2020	9:53	0:25	Южная	532		Повреждений не обнаружено		2,80
160	24.09.2020	9:40	24.09.2020	10:44	1:04	Южная	512	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-48	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
161	24.09.2020	12:30	24.09.2020	13:25	0:55	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 267	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,18
162	29.09.2020	16:51	29.09.2020	17:25	0:34	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,40
163	29.09.2020	17:31	29.09.2020	19:00	1:29	Заводская	3-08		Повреждений не обнаружено		8,58

IV квартал 2020 года

250,19											
1	02.10.2020	15:38	02.10.2020	16:15	0:37	Северо-Восточная	II с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	16,63
2	08.10.2020	13:48	08.10.2020	17:31	3:43	ЗПП-Г	Зп-29		Повреждений не обнаружено		0,00
3	09.10.2020	9:15	09.10.2020	10:12	0:57	Каптак	135	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до ТП 650	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,75
4	12.10.2020	7:46	12.10.2020	8:54	1:08	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,77
5	15.10.2020	15:11	15.10.2020	17:09	1:58	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 381 до ТП 277	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,86
6	15.10.2020	15:50	15.10.2020	16:46	0:56	ТИЗ	Тз-13	КЛ-6 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,52
7	18.10.2020	7:45	18.10.2020	8:33	0:48	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		5,13
8	18.10.2020	10:50	18.10.2020	14:12	3:22	ПП-12	яч. 3		Повреждений не обнаружено		0,62

9	18.10.2020	11:44	18.10.2020	13:25	1:41	Сибкартель	Ск-1	КВЛ-10 кВ от ТП 613 до ТП 807	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	6,37
10	18.10.2020	11:44	18.10.2020	12:42	0:58	Радиотехнический	Р-8	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП 64 до ТП 437	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,28
11	19.10.2020	14:40	19.10.2020	15:41	1:01	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 658 до ТП 642	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,86
12	19.10.2020	16:46	19.10.2020	19:07	2:21	ЗПП-Г	Зп-29		Повреждений не обнаружено		0,00
13	20.10.2020	21:45	20.10.2020	23:02	1:17	Заводская	З-08		Повреждений не обнаружено		0,00
14	27.10.2020	16:15	28.10.2020	5:00	12:45	ЗПП-Г	Зп-21	КЛ-10 кВ от ТП 862 до оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,06
15	29.10.2020	12:05	29.10.2020	13:05	1:00	Мирный	Ми-2		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,16
16	02.11.2020	11:55	02.11.2020	12:22	0:27	Солнечная	Сп-24	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
17	03.11.2020	3:48	03.11.2020	6:57	3:09	ЗПП-Г	Зп-21	КВЛ-10 кВ от РВ-537 до РВ-539 до ТП КО-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
18	03.11.2020	14:42	03.11.2020	14:49	0:07	ГРЭС-2	1007; 1038; 1010		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
19	04.11.2020	7:07	04.11.2020	7:47	0:40	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
20	04.11.2020	8:02	04.11.2020	12:15	4:13	Каштак	127	КЛ-10 кВ от РВ-190 до ТП 986	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
21	11.11.2020	19:21	11.11.2020	19:53	0:32	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ТП 16 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
22	11.11.2020	22:38	11.11.2020	23:14	0:36	Корнилово	Ко-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
23	12.11.2020	0:24	12.11.2020	0:34	0:10	Орловка	35-50		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
24	13.11.2020	7:43	13.11.2020	8:52	1:09	ЛПК	ЛПК-11	ВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,96
25	13.11.2020	13:46	13.11.2020	15:05	1:19	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-61 до ТП 671-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,29
26	14.11.2020	15:30	14.11.2020	17:04	1:34	Южная	554	ТП 671-42	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,52
27	14.11.2020	15:30	14.11.2020	17:04	1:34	Южная	511	КЛ-6 кВ от ТП 671-11 до ТП 671-3.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,83
28	16.11.2020	15:10	16.11.2020	16:49	1:39	Каштак	111	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,16
29	16.11.2020	15:37	16.11.2020	16:15	0:38	Каштак	135		Повреждений не обнаружено		1,09
30	17.11.2020	5:27	17.11.2020	6:34	1:07	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 554			3,14
31	19.11.2020	13:37	19.11.2020	14:16	0:39	ТЭЦ-1	619		Повреждений не обнаружено		1,44
32	20.11.2020	11:55	20.11.2020	13:10	1:15	Каштак	127		Повреждений не обнаружено		3,20

[illegible]

Начальник СН и КК

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'ИВ' followed by a flourish.

И.В. Борисова