

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р. Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2022 г.

2022 года I квартал											
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Неоплаченный электросервис тыс. кВт·ч
1	06.01.2022	20:48	06.01.2022	21:48	1:00	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждение не обнаружено		1,67
2	11.01.2022	15:30	11.01.2022	16:12	0:42	ГРС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП Т-9 от ТП 299.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
3	02.02.2022	11:46	02.02.2022	12:35	0:49	Северо-Восточная	Вс-9		Повреждение не обнаружено		1,33
4	07.02.2022	14:47	07.02.2022	15:53	1:06	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ТП 610-3 до ТП 610-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
5	08.02.2022	11:13	08.02.2022	15:24	4:11	Волозабор	Вз-11		Повреждение не обнаружено		1,47
6	09.02.2022	8:20	09.02.2022	8:59	0:39	Октябрьская	О-17		Повреждение не обнаружено		0,14
7	18.02.2022	17:24	18.02.2022	18:25	1:01	Каштак	138	КЛ-10 кВ от РП "Томскабель" до ТП 4-ТК	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
8	27.02.2022	1:20	27.02.2022	2:50	1:30	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 474	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
9	27.02.2022	10:35	27.02.2022	10:41	0:06	Волозабор	Вз-15		Повреждение не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
10	27.02.2022	13:50	27.02.2022	15:43	1:53	Восточная	814	КВЛ-10 кВ от ТП 9 до ТП 819, оп. 1-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
11	08.03.2022	2:22	08.03.2022	4:40	2:18	Мирный	Ми-8	на вводе в ТП 669	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
<b>23,81</b>											

12	08.03.2022	5:50	08.03.2022	10:00	4:10	Девобережная	Д-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	2,32
13	11.03.2022	19:15	11.03.2022	21:01	1:46	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 131 до ТП 590	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80
14	24.03.2022	7:10	24.03.2022	8:23	1:13	Восточная	825	КЛ-10 кВ от РП "ТЭСМ" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,78
15	27.03.2022	11:05	27.03.2022	12:07	1:02	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено		3,41
16	27.03.2022	13:53	27.03.2022	14:44	0:51	Заволжская	3-07		Повреждений не обнаружено		3,40
17	27.03.2022	13:53	27.03.2022	14:50	0:57	Заволжская	3-05		Повреждение в смежной сетевой организации		0,00
18	27.03.2022	23:05	27.03.2022	23:25	0:20	Сибкартель	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,26
19	28.03.2022	0:30	28.03.2022	1:38	1:08	Заречный	Зр-13		Повреждений не обнаружено		0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова