

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»


Р. Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2022 г.

2022 года II квартал												
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч	
1	06.04.2022	21:05	07.04.2022	0:02	2:57	Правобережная	723	КЛ-6 кв от ТП 610-15 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,69	
2	08.04.2022	10:08	08.04.2022	11:30	1:22	Западная	914 928		Повреждений не обнаружено		2,50	
3	08.04.2022	11:16	08.04.2022	13:28	2:12	ТЭЦ-1	617		Повреждений не обнаружено		3,25	
4	10.04.2022	7:40	10.04.2022	8:38	0:58	Восточная	824	КЛ-10 кв от ТП 426 до ТП 498	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,38	
5	13.04.2022	10:10	13.04.2022	10:47	0:37	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кв от ТП 285 до ТП 333	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22	
6	16.04.2022	19:15	16.04.2022	20:14	0:59	Коммунальная	Км-14	КВЛ-10 кв от ТП 711 до оп. № 20-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,87	
7	17.04.2022	18:02	17.04.2022	18:49	0:47	Восточная	823	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП 294.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54	
8	17.04.2022	18:02	17.04.2022	18:56	0:54	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кв от ТП 224 до ТП 374	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59	
9	18.04.2022	17:12	18.04.2022	19:06	1:54	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кв от ТП 411 до ТП 413	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,40	
10	18.04.2022	17:12	18.04.2022	19:21	2:09	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,78	
11	20.04.2022	1:23	20.04.2022	2:20	0:57	Восточная	827	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73	
12	20.04.2022	9:28	20.04.2022	10:35	1:07	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от ТП 245 до ТП 568	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	1,82	
13	24.04.2022	7:08	24.04.2022	7:50	0:42	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 кв от ТП 123 до ТП 487	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36	
											167,30	

14	25.04.2022	11:19	25.04.2022	12:25	1:06	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кв от ТП 349 до ТП 457	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
15	27.04.2022	5:52	27.04.2022	8:07	2:15	Каштак	127	КЛ-10 кв от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,32
16	29.04.2022	14:23	29.04.2022	15:09	0:46	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от ТП 568 до ТП 245	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,22
17	30.04.2022	13:44	30.04.2022	15:35	1:51	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кв от ТП 613 до оп. №65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
18	30.04.2022	13:44	30.04.2022	15:58	2:14	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кв от РВ 465 до ТП 261	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	1,13
19	03.05.2022	6:28	03.05.2022	7:35	1:07	Пастера	Па-14	КЛ-10 кв от ТП 856 до ТП 878	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
20	04.05.2022	12:56	04.05.2022	15:32	2:36	Мирный	П с.ш.	Отключение П СШ на ПС "Мирный", Отключался ВК в ПП-26 на ф. Ми-8	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,55
21	06.05.2022	13:24	06.05.2022	14:42	1:18	Каштак	125	ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,55
22	06.05.2022	13:24	06.05.2022	14:42	1:18	Каштак	122	КЛ-10 кв от ТП 338 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,11
23	07.05.2022	6:54	07.05.2022	11:46	4:52	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	8,12
24	07.05.2022	8:05	07.05.2022	8:50	0:45	ГРЭС-2	1007		Повреждений не обнаружено		1,56
25	07.05.2022	9:44	07.05.2022	10:44	1:00	Мирный	П с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,31
26	07.05.2022	11:05	07.05.2022	13:45	2:40	ЗПП-Т	Зп-21	ВЛ-0,4 кв от ТП 748.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-0,4 кв	Восстановлено	1,78
27	07.05.2022	14:53	07.05.2022	19:30	4:37	Мирный	Ми-8		Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Восстановлено	1,74
28	07.05.2022	15:51	07.05.2022	17:47	1:56	Научная	Нч-10	КЛ-10 кв от РВ-319 до ТП 595	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,51
29	07.05.2022	16:07	07.05.2022	18:35	2:28	Корнилово	Ко-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,48
30	09.05.2022	13:52	09.05.2022	15:11	1:19	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кв от РВ-471 до РВ-473, ТП 761	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
31	13.05.2022	12:01	13.05.2022	14:35	2:34	Спутник	С-13	КВЛ-10 кв от РВ-621 до ТП 328	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	1,51
32	16.05.2022	18:43	16.05.2022	19:38	0:55	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
33	16.05.2022	18:43	16.05.2022	19:15	0:32	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
34	16.05.2022	18:43	16.05.2022	19:38	0:55	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кв от ТП 355 до ТП 771	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36

35	17.05.2022	20:25	17.05.2022	20:53	0:28	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,39
36	18.05.2022	17:20	18.05.2022	18:40	1:20	Северо-Восточная	Вс-15	КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 554	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
37	19.05.2022	18:26	19.05.2022	20:28	2:02	Западная	936	КЛ-10 кВ от ТП 288 до ТП 136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
38	19.05.2022	22:50	19.05.2022	23:22	0:32	Октябрьская	О-2, О-14		Поврежденный не обнаружено		1,09
39	19.05.2022	22:50	20.05.2022	4:40	5:50	Октябрьская	О-14	ТП 61	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,06
40	19.05.2022	23:01	20.05.2022	1:20	2:19	Восточная	847	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 428	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,91
41	20.05.2022	0:10	20.05.2022	23:03	22:53	Октябрьская	О-45	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
42	20.05.2022	6:40	20.05.2022	7:19	0:39	Западная	П.с.ш.		Поврежденный не обнаружено		3,31
43	20.05.2022	6:40	20.05.2022	7:32	0:52	Западная	914	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
44	20.05.2022	7:29	20.05.2022	10:26	2:57	Западная	932		Поврежденный не обнаружено		0,00
45	20.05.2022	8:09	20.05.2022	10:19	2:10	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-52 до ТП 644-51.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,26
46	21.05.2022	6:00	21.05.2022	6:52	0:52	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
47	21.05.2022	6:00	21.05.2022	7:24	1:24	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
48	22.05.2022	18:30	23.05.2022	20:36	2:06	Богатово	Б-3		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
49	24.05.2022	6:01	24.05.2022	6:46	0:45	Северо-Восточная	Вс-14		Поврежденный не обнаружено		0,78
50	24.05.2022	8:07	24.05.2022	9:22	1:15	Северо-Восточная	Вс-14		Поврежденный не обнаружено		1,47
51	24.05.2022	9:05	24.05.2022	10:06	1:01	Черных	Ч-1	ТП 982	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
52	24.05.2022	19:05	24.05.2022	20:41	1:36	Западная	928	КЛ-10 кВ от РВ-180 до ТП 940-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,95
53	24.05.2022	21:10	24.05.2022	23:03	1:53	Солнечная	Сл-23		Поврежденный не обнаружено		0,68
54	24.05.2022	21:10	24.05.2022	23:03	1:53	Солнечная	Сл-30	КЛ-10 кВ от РП "Клюевский" до ТП 696	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
55	25.05.2022	5:17	25.05.2022	6:30	1:13	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ПП-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
56	25.05.2022	11:34	25.05.2022	13:36	2:02	Октябрьская	О-14		Поврежденный не обнаружено		0,74
57	25.05.2022	23:40	26.05.2022	0:02	0:22	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29

58	25.05.2022	23:40	26.05.2022	0:12	0:32	Коммунальная	Км-18	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 781	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
59	28.05.2022	0:05	28.05.2022	1:02	0:57	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 423	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
60	29.05.2022	18:12	29.05.2022	19:12	1:00	Богашево	Б-3	Отключение ф. Б-3 от ПС "Богашево".	Повреждения в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,15
61	30.05.2022	0:01	30.05.2022	1:20	1:19	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,70
62	30.05.2022	0:01	30.05.2022	5:49	5:48	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,18
63	30.05.2022	0:01	30.05.2022	3:44	3:43	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,27
64	30.05.2022	15:38	30.05.2022	18:23	2:45	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 562	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,21
65	30.05.2022	16:22	30.05.2022	21:35	5:13	Восточная	814		Повреждений не обнаружено		0,28
66	01.06.2022	0:50	01.06.2022	1:39	0:49	ГРС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
67	01.06.2022	0:50	01.06.2022	3:25	2:35	ГРС-2	1013	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 13.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,63
68	01.06.2022	0:50	01.06.2022	3:43	2:53	ГРС-2	1039		Повреждений не обнаружено		3,78
69	01.06.2022	1:04	01.06.2022	6:12	5:08	Научная	Нч-8		Повреждений не обнаружено		1,74
70	02.06.2022	5:18	02.06.2022	6:55	1:37	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ТП 294 до ТП 252	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,14
71	02.06.2022	5:40	02.06.2022	6:57	1:17	Мичуринский	М-13	КЛ-10 кВ от ТП 192 до ТП 194	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
72	02.06.2022	12:03	02.06.2022	12:50	0:47	ГРС-2	1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
73	02.06.2022	12:03	02.06.2022	13:06	1:03	ГРС-2	1020	КЛ-10 кВ от ТП 199 до ТП 123	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
74	02.06.2022	13:13	02.06.2022	15:06	1:53	Северная	410	КЛ-10 кВ от ТП 611-68 до ТП 611-69	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
75	02.06.2022	15:30	02.06.2022	18:05	2:35	Мирная	Ми-8		Повреждений не обнаружено		0,44
76	02.06.2022	18:20	02.06.2022	19:05	0:45	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80
77	04.06.2022	10:19	04.06.2022	10:38	0:19	ТИЗ	П.с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,00
78	05.06.2022	6:40	05.06.2022	8:00	1:20	Радиотехнический	О-33	КВЛ-10 кВ от ТП 577 до ТП 707, в эксплуатации с 2014 г.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,41
79	07.06.2022	21:25	07.06.2022	21:25	0:00	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высоцкий", до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
80	07.06.2022	22:05	07.06.2022	23:00	0:55	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
81	08.06.2022	7:31	08.06.2022	9:57	2:26	Мирный	Ми-16	ВЛ-10 кВ от оп. 68-90 до ТП 11 "З".	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,35

82	09.06.2022	17:12	09.06.2022	19:29	2:17	Западная	911	КВЛ-10 кВ от оп. 27 до ТП 143	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,06
83	10.06.2022	2:08	10.06.2022	2:55	0:47	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ТП 679 до ТП 739	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
84	10.06.2022	3:55	10.06.2022	4:15	0:20	Солнечная	Со-3	КВЛ-10 кВ ф. Со-3 от РП "Солнечный" до ТП 946	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
85	12.06.2022	18:12	12.06.2022	18:39	0:27	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 132	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
86	14.06.2022	16:48	14.06.2022	17:39	0:51	Северная	413	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
87	14.06.2022	20:05	15.06.2022	4:01	7:56	Зоркальцево	Зп-4	КЛ-10 кВ от РВ-507 до ТП ЗЛ-4-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
88	16.06.2022	17:00	16.06.2022	17:40	0:40	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 578	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
89	16.06.2022	17:00	16.06.2022	18:40	1:40	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 386 до ТП 426	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
90	16.06.2022	18:00	16.06.2022	18:55	0:55	ТЭЦ-1	623	КЛ-10 кВ от ТП 603-24 до ТП 604-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
91	17.06.2022	5:36	17.06.2022	9:30	3:54	ГРС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС ГРС-2 до РП Ягодный.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,93
92	17.06.2022	5:36	17.06.2022	7:43	2:07	ГРС-2	1038	КЛ-10 кВ от ТП 263 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,57
93	17.06.2022	5:58	17.06.2022	9:39	3:41	ГРС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС ГРС-2 до РП Ягодный.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,99
94	17.06.2022	6:20	17.06.2022	8:47	2:27	Нахимовский	Н-5	КЛ-10 кВ от ТП 69 до ТП 197	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
95	17.06.2022	23:00	17.06.2022	23:53	0:53	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от ТП 158 до ТП 176	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
96	18.06.2022	14:38	18.06.2022	15:45	1:07	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 381 до ТП 277	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,65
97	20.06.2022	15:32	20.06.2022	15:52	0:20	Каштак	К-5	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 268	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
98	22.06.2022	5:23	22.06.2022	6:07	0:44	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кВ от ТП 966 до ТП 684	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
99	22.06.2022	14:43	22.06.2022	15:28	0:45	Октябрьская	Ок-6	оп. 3-32 ВЛ-0,4 кВ от ТП 86.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-0,4 кВ	Восстановлено	0,22
100	22.06.2022	20:45	22.06.2022	21:37	0:52	Правобережная	712	КВЛ-10 от ТП 610-37 до ТП 610-4	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
101	23.06.2022	15:32	23.06.2022	16:22	0:50	Мирный	Мн-8		Повреждений не обнаружено		0,12
102	25.06.2022	14:55	25.06.2022	16:25	1:30	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
103	26.06.2022	19:23	26.06.2022	20:54	1:31	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79

104	26.06.2022	19:34	26.06.2022	23:06	3:32	Западная	911	КВЛ-10 кв от ТП 506 до ТП 448.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	4,84
105	26.06.2022	20:30	27.06.2022	2:30	6:00	Мирный	Мн-8	ТП 669	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	1,74
106	26.06.2022	22:10	26.06.2022	23:41	1:31	ЗПП-Г	35/21		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	8,59
107	27.06.2022	3:48	27.06.2022	4:44	0:56	Московский тракт	Мо-10	КЛ-6 кв от ТП 671-23 до ТП 671-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
108	27.06.2022	23:57	28.06.2022	1:20	1:23	АГНКС	ф. 16	РП "АГНКС".	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Восстановлено	0,22
109	28.06.2022	6:49	28.06.2022	7:42	0:53	Октябрьская	О-9	ТП 221.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	1,15
110	28.06.2022	15:12	28.06.2022	15:53	0:41	Заводская	3-07		Повреждений не обнаружено		0,79
111	28.06.2022	15:46	28.06.2022	16:28	0:42	ГРС-2	1013	КЛ-10 1013Б кв от ПС "ГРС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,38
112	30.06.2022	4:54	30.06.2022	5:50	0:56	АГНКС	ф. 16	КЛ-10 кв от ТП 655 до ТП 34 "З"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
113	30.06.2022	14:12	30.06.2022	15:18	1:06	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кв от ТП 781 до ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
114	30.06.2022	14:12	30.06.2022	15:40	1:28	Коммунальная	Км-18		Повреждений не обнаружено		0,76
115	30.06.2022	14:12	30.06.2022	15:32	1:20	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кв от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
116	30.06.2022	14:12	30.06.2022	16:20	2:08	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кв от РП "Фрунзенский" до ТП 471	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
117	30.06.2022	17:05	30.06.2022	17:40	0:35	ТИЗ	Т3-10	КЛ-6 кв от ПС "ТИЗ" до ТП 1-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
118	30.06.2022	17:05	30.06.2022	18:55	1:50	Центральная	Т3-18	КЛ-6 кв от ТП 671-68 до ТП 671-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,22

Начальник СМ и КК



И.В. Борисова