

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р. Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2021 г.

2021 года											
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
1	08.01.2021	22:25	08.01.2021	23:30	1:05	Восточная	801	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,06
2	10.01.2021	7:35	10.01.2021	10:25	2:50	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,01
3	19.01.2021	12:46	19.01.2021	13:10	0:24	Люксембург	ЛЮ-7	КЛ-6 кВ от ТП 606-13 до ТП 606-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
4	21.01.2021	2:40	21.01.2021	3:53	1:13	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-61 до ТП 611-59	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,62
5	21.01.2021	18:40	21.01.2021	19:40	1:00	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ТП 610-35 до ТП 610-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
6	21.01.2021	23:14	21.01.2021	23:52	0:38	Каштак	II СШ	Отключение II СШ 10 кВ ПС "Каштак".	Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	24,07
7	26.01.2021	20:01	26.01.2021	20:55	0:54	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 846 до ПС "Западная"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,17
8	29.01.2021	10:06	29.01.2021	11:25	1:19	Академическая	Все		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,52
9	01.02.2021	8:50	01.02.2021	9:46	0:56	Южная	525	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,33
10	06.02.2021	10:45	06.02.2021	12:20	1:35	Мирный	Ми-8	КЛ-10 кВ от РВ-443 до ТП 749	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,28
11	07.02.2021	11:25	07.02.2021	12:33	1:08	Западная	911		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,32
										<b>296,99</b>	

12	08.02.2021	23:25	09.02.2021	0:09	0:44	Мирный	2-ая С.Ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,81
13	09.02.2021	17:12	09.02.2021	19:35	2:23	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
14	14.02.2021	10:15	14.02.2021	11:46	1:31	Западная	928		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,25
15	18.02.2021	8:49	18.02.2021	9:29	0:40	Сибирский	Сб-10		Повреждение не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
16	18.02.2021	8:49	18.02.2021	9:29	0:40	Коммунальная	Км-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
17	20.02.2021	4:20	20.02.2021	5:31	1:11	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 355	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
18	27.02.2021	14:50	27.02.2021	17:00	2:10	ЗПТ-Т	Зп-17		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	20,32
19	28.02.2021	1:50	28.02.2021	2:23	0:33	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
20	03.04.2021	22:40	03.04.2021	23:35	0:55	Центральный	Ц-8		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
21	06.04.2021	1:35	06.04.2021	2:43	1:08	Солнечная	Сл-7		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
22	06.04.2021	2:41	06.04.2021	3:18	0:37	Высотный	Выс-22	КЛ-10 кВ от ТП 95 до ТП 82	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
23	07.04.2021	22:55	07.04.2021	23:50	0:55	Железнодорожный	Ж-8	КЛ-6 кВ от ТП 611-70 до ТП 611-35	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
24	10.04.2021	5:45	10.04.2021	6:36	0:51	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,46
25	10.04.2021	17:54	10.04.2021	18:45	0:51	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,16
26	10.04.2021	17:54	10.04.2021	19:15	1:21	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 157 до ТП 46	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
27	12.04.2021	4:40	12.04.2021	5:40	1:00	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
28	13.04.2021	8:02	13.04.2021	8:40	0:38	Южная	542	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
29	14.04.2021	16:19	14.04.2021	17:33	1:14	Каштак	117		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,04
30	16.04.2021	14:04	16.04.2021	15:12	1:08	Мичуринский	М-13	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 192	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
31	21.04.2021	1:20	21.04.2021	2:45	1:25	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 842 до ТП 956	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
32	25.04.2021	12:10	25.04.2021	13:04	0:54	ЗПТ-Т	Ц с.ш.		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,10
33	25.04.2021	22:52	25.04.2021	23:29	0:37	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 449 до ТП 415	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
34	27.04.2021	15:20	27.04.2021	17:30	2:10	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,74
35	27.04.2021	15:20	27.04.2021	16:57	1:37	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 156	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96

36	29.04.2021	20:31	29.04.2021	21:55	1:24	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,15
37	29.04.2021	20:31	29.04.2021	22:25	1:54	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ТП 16 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
38	30.04.2021	9:04	30.04.2021	9:24	0:20	Спутник	С-13	КЛ-10 кВ от РВ-186 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
39	30.04.2021	11:18	30.04.2021	12:26	1:08	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кВ от ТП 245 до ТП 568	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
40	04.05.2021	11:09	04.05.2021	11:33	0:24	ТЭЦ-1	616	Поврежденный не обнаружено			0,03
41	06.05.2021	22:40	06.05.2021	23:15	0:35	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,93
42	11.05.2021	18:49	11.05.2021	21:40	2:51	Корнилово	Ко-9	ВЛ-10 кВ от РВ-141 до ТП КО-9-23, до ТП КО-9-21.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,41
43	12.05.2021	14:04	12.05.2021	15:48	1:44	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
44	12.05.2021	14:40	12.05.2021	15:20	0:40	Солнечная	Сн-6	Поврежденный не обнаружено			1,47
45	12.05.2021	16:39	12.05.2021	17:43	1:04	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ТП 399 до РВ-243	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,38
46	13.05.2021	15:20	13.05.2021	16:01	0:41	Правобережная	710	КЛ-6 кВ от ТП 610-27 до ТП 610-72	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
47	13.05.2021	15:32	13.05.2021	16:42	1:10	Правобережная	726	КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-95	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
48	13.05.2021	17:40	13.05.2021	19:03	1:23	Солнечная	Сн-5	КВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 946.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,01
49	13.05.2021	17:40	13.05.2021	19:42	2:02	Солнечная	Сн-6	КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 45	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,49
50	14.05.2021	6:00	14.05.2021	6:42	0:42	Северо-Восточная	Вс-12	КЛ-10 кВ от РП "Яркутский" до ТП 816	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
51	15.05.2021	17:03	15.05.2021	18:03	1:00	Заводская	З-08	КЛ-10 кВ от ПС "Заводская" до ТП 522	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
52	15.05.2021	21:30	15.05.2021	22:00	0:30	Коммунальная	Км-14	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,39
53	16.05.2021	11:35	16.05.2021	13:25	1:50	Солнечная	Сн-6	КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 414	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,05
54	17.05.2021	12:57	17.05.2021	13:37	0:40	Каптак	127	Поврежденный не обнаружено			6,06
55	18.05.2021	12:57	18.05.2021	15:20	2:23	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 12, до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
56	18.05.2021	12:57	18.05.2021	14:54	1:57	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
57	20.05.2021	17:21	20.05.2021	18:12	0:51	Каптак	127	Поврежденный не обнаружено			0,00
58	21.05.2021	9:53	21.05.2021	10:26	0:33	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

59	21.05.2021	11:09	21.05.2021	12:20	1:11	Южная	532	КЛ-6 кв от РП "Ожичий" до ТП 604-97	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
60	23.05.2021	15:25	23.05.2021	16:25	1:00	Октябрьская	О-3	КВЛ-10 кв от РВ-435 до ТП 747	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
61	23.05.2021	15:38	23.05.2021	18:55	3:17	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кв от РВ-537 до ТП КО-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,71
62	23.05.2021	16:15	23.05.2021	18:15	2:00	Пастера	Па-9	КВЛ-10 кв от РП -533 до ТП КО-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
63	23.05.2021	19:23	23.05.2021	20:40	1:17	Левобережная	Л-25	КЛ-10 кв от ПС "Левобережная" до ЦРП-10 кв Станция "Обезжелезования"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
64	24.05.2021	11:20	24.05.2021	13:16	1:56	ТЭЦ-1	618		Повреждений не обнаружено		2,33
65	25.05.2021	14:50	25.05.2021	18:55	4:05	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кв от РВ-96 до ТП 674	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
66	26.05.2021	18:33	26.05.2021	19:11	0:38	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кв от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
67	28.05.2021	0:44	28.05.2021	3:47	3:03	Восточная	801		Повреждений не обнаружено.		0,00
68	28.05.2021	3:30	28.05.2021	4:08	0:38	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
69	30.05.2021	16:09	30.05.2021	16:55	0:46	Восточная	814	КВЛ-10 кв от ТП 9 до ТП 984	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
70	31.05.2021	2:45	31.05.2021	3:34	0:49	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кв от ТП 345 до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,21
71	31.05.2021	21:10	31.05.2021	23:05	1:55	Восточная	823		Повреждений не обнаружено		0,42
72	02.06.2021	17:25	02.06.2021	19:43	2:18	Научная	Нч-8	КЛ-10 кв от оп. №54-2 до ТП 543	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
73	02.06.2021	17:25	02.06.2021	19:10	1:45	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		1,21
74	02.06.2021	21:20	02.06.2021	22:08	0:48	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
75	04.06.2021	17:02	04.06.2021	22:00	4:58	ЦРП 10 кв "Станция обезжелезования"	ЛЭП-6	КВЛ-10 кв от ЛР-8 до ЛР-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,00
76	06.06.2021	20:20	06.06.2021	21:30	1:10	ГРЭС-2	1039	ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
77	07.06.2021	0:25	07.06.2021	1:15	0:50	ЗПП-Т	Зп-32	КЛ-10 кв от ПС "ЗПП-Т" до ТП 948	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
78	07.06.2021	12:32	07.06.2021	13:58	1:26	Правобережная	726	КЛ-6 кв от ПС "Правобережная" до ТП 610-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
79	10.06.2021	3:04	10.06.2021	4:27	1:23	Северная	406	КЛ-6 кв от ТП 611-19 до ТП 610-80	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
80	11.06.2021	14:40	11.06.2021	16:19	1:39	ЗПП-Т	СШ-1	ВЛ-10 кв от ТП 690 до ТП 706	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Восстановлено	0,03
81	12.06.2021	19:37	12.06.2021	21:00	1:23	Пастера	Па-9	КЛ-10 кв от РВ-146 до ТП 912	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47

82	15.06.2021	3:06	15.06.2021	3:28	0:22	Правобережная	732	КЛ-6 кв от ТП 610-44 до ТП 610-85	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,86
83	15.06.2021	5:33	15.06.2021	6:44	1:11	Московский	Мт-4		Повреждений не обнаружено		5,82
84	17.06.2021	14:19	17.06.2021	16:12	1:53	Октябрьская	О-3		Повреждений не обнаружено		0,00
85	17.06.2021	14:24	17.06.2021	15:25	1:01	ЦРП 10 кв "Станция обезжелезоявания"	ЛЭП-3		Повреждений не обнаружено		3,92
86	17.06.2021	14:36	17.06.2021	15:25	0:49	Мирный	Ми-8		Повреждений не обнаружено		0,07
87	19.06.2021	17:01	19.06.2021	17:55	0:54	Корнилово	Ко-1	ВЛ-10 кв от ТП Ко-1-1 до ТП Ко-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,73
88	19.06.2021	20:00	19.06.2021	20:51	0:51	ЦРП 10 кв "Станция обезжелезоявания"	ЛЭП-5		Повреждений не обнаружено		1,43
89	20.06.2021	16:50	20.06.2021	17:15	0:25	Восточная	835	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
90	20.06.2021	16:50	20.06.2021	18:53	2:03	Восточная	827	КЛ-10 кв от ТП 59 до ТП 96	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
91	22.06.2021	16:21	23.06.2021	0:54	8:33	ЗПП-Т	Зп-4	КВЛ-10 кв от ТП 884 до РВ-122	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
92	22.06.2021	18:15	23.06.2021	0:18	6:03	ДСЗ	35-27	ВЛ-35 кв от ПС "Спутник" до ПС "ДСЗ"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
93	22.06.2021	19:30	22.06.2021	21:57	2:27	Спутник	С-21	КЛ-10 кв от ПС "Спутник" до ТП 24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
94	25.06.2021	15:43	25.06.2021	18:20	2:37	Восточная	801		Повреждений не обнаружено		0,00
95	25.06.2021	16:15	25.06.2021	21:30	5:15	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кв от ТП 84 до ПП-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
96	27.06.2021	18:00	27.06.2021	23:05	5:05	Богошово	Б-3	ТП Б-3-50	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
97	29.06.2021	21:40	29.06.2021	23:26	1:46	Октябрьская	О-32	КЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
98	30.06.2021	0:59	30.06.2021	2:09	1:10	ГРС-2	1039	КЛ-10 кв от ТП 653 до ТП 663	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
99	01.07.2021	18:57	01.07.2021	19:15	0:18	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
100	01.07.2021	20:04	01.07.2021	21:28	1:24	Каштак	107	КЛ-10 кв от ТП 388 до ТП 296	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
101	02.07.2021	16:35	02.07.2021	17:24	0:49	Заречный	Зр-9	КВЛ-10 кв от ТП 782 до ТП 43	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
102	02.07.2021	16:35	02.07.2021	17:24	0:49	Солнечная	Сл-21		Повреждений не обнаружено		0,00
103	03.07.2021	11:13	03.07.2021	14:05	2:52	ДОК	Д-26	КВЛ-10 кв от ПС "ДОК" до ГНС.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
104	03.07.2021	15:11	03.07.2021	17:10	1:59	ЦРП 10 кв "Станция обезжелезоявания"	ЛЭП-5	ВЛ-10 кв от оп. 19 до оп. 20	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Восстановлено	1,11
105	05.07.2021	17:34	05.07.2021	18:50	1:16	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кв от ТП 747 до РВ-437, ф. Ск-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,84

106	07.07.2021	10:52	07.07.2021	12:15	1:23	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кв от ТП 631 до ТП 109	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
107	08.07.2021	22:43	09.07.2021	0:01	1:18	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кв от ПС "Северо-Восточная" до ТП 562	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
108	09.07.2021	8:35	09.07.2021	9:40	1:05	Корнилово	Ко-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
109	10.07.2021	0:15	10.07.2021	1:40	1:25	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кв от ТП 355 до ТП 771 по ф. Я-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,26
110	10.07.2021	17:32	10.07.2021	18:29	0:57	Восточная	813	КЛ-10 кв от ТП 60 до РП "Мичуринский" по ф. Г-р-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,62
111	12.07.2021	6:46	12.07.2021	7:18	0:32	Нахимовский	Н-2	КЛ-10 кв от РП "Нахимовский" до ТП 699.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
112	13.07.2021	10:52	13.07.2021	12:35	1:43	Степановский	Ст-10	КВЛ-10 кв от ТП 111 до ТП 112 до РВ-393.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
113	13.07.2021	14:57	13.07.2021	16:46	1:49	Корнилово	Ко-14	ТП КО-14-2.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	0,03
114	14.07.2021	3:45	14.07.2021	6:26	2:41	Западная	914	КЛ-10 кв от ПС "Западная" до РП "ЛПК".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
115	14.07.2021	19:28	14.07.2021	20:14	0:46	Октябрьская	О-17		Повреждения не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
116	16.07.2021	2:41	16.07.2021	4:10	1:29	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кв от ПС "Солнечный" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
117	16.07.2021	2:41	16.07.2021	2:41	0:00	Солнечная	Сл-30	КЛ-10 кв от ПС "Солнечный" до РП "Клюбовский".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
118	16.07.2021	11:13	16.07.2021	12:24	1:11	Пастера	Па-9	КЛ-10 кв от РВ-182 до ТП 940	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
119	18.07.2021	2:20	18.07.2021	3:34	1:14	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кв от ТП-1 до ТП 443	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
120	18.07.2021	3:44	18.07.2021	5:18	1:34	Сибквартель	Ск-3	КВЛ-10 кв от ТП 745 до РВ-435	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
121	18.07.2021	13:16	18.07.2021	14:54	1:38	Каштак	119		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,23
122	19.07.2021	2:08	19.07.2021	2:08	0:00	Восточная	818	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
123	20.07.2021	9:18	20.07.2021	11:14	1:56	Западная	916	КВЛ-10 кв от ТП 140 до ТП 139А	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,78
124	20.07.2021	10:40	20.07.2021	12:29	1:49	Спутник	С-13	КВЛ-10 кв от РВ-120 до ТП 328.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
125	22.07.2021	9:18	22.07.2021	10:04	0:46	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
126	22.07.2021	22:07	22.07.2021	23:23	1:16	ТЭЦ-1	613	КЛ-6 кв от ТП 603-5 до ТП 603-7 по ф. Ц-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,83
127	23.07.2021	13:30	23.07.2021	14:30	1:00	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кв от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17

128	23.07.2021	13:30	23.07.2021	14:21	0:51	Сибкартель	Ск-4	КЛ-10 кв от РП "Сибкартель" до ТП 285	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
129	25.07.2021	14:55	25.07.2021	16:05	1:10	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кв от ТП 653 до ТП 663	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
130	25.07.2021	14:55	25.07.2021	16:35	1:40	Мирный	Ми-8	КВЛ-10 кв от РВ-443 до ТП 749	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,24
131	25.07.2021	23:30	26.07.2021	0:18	0:48	Октябрьская	О-45	КЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до ТП 78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
132	26.07.2021	15:20	26.07.2021	15:53	0:33	Южная	III, IV СШ	III, IV СШ-6 кв ПС "Южная"	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,93
133	30.07.2021	4:55	30.07.2021	6:52	1:57	Нахимовский	Н-3	КЛ-10 кв от ТП 62 до ТП 243	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
134	31.07.2021	3:18	31.07.2021	3:55	0:37	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кв от ТП 603-10 до ТП 603-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
135	31.07.2021	17:16	31.07.2021	18:06	0:50	ЭЛП-Т	Эп-21	КВЛ-10 кв от РВ-537 до ТП Ко-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,29
136	04.08.2021	11:07	04.08.2021	11:49	0:42	Восточная	823	КЛ-10 кв от ТП 294 до ТП 252	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
137	05.08.2021	22:09	05.08.2021	22:41	0:32	Восточная	827	КЛ-10 кв от ТП 218 до ТП 59	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
138	06.08.2021	2:58	06.08.2021	5:14	2:16	Западная	940	КЛ-10 кв от ТП 940-16 до ТП 940-46	Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
139	06.08.2021	10:00	06.08.2021	13:24	3:24	Московский тракт	Мт-4 Мт-13	Повреждение КЛ-6 кв от ТП 605-5 до ТП 605-7.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,51
140	07.08.2021	9:45	07.08.2021	12:20	2:35	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кв от РП "Радиотехнический" до оп. №1 до ТП 104	Поврежденный не обнаружено		1,20
141	07.08.2021	12:44	07.08.2021	13:52	1:08	Радиотехнический	Р-1	КЛ-10 кв от РП "Радиотехнический" до оп. №1 до ТП 104	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
142	08.08.2021	14:43	08.08.2021	15:25	0:42	Степановский	Ст-13	КВЛ-10 кв от ТП 105 до ТП 104	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,50
143	09.08.2021	17:00	09.08.2021	18:10	1:10	Академическая	Ак-26	КЛ-10 кв от РВ 291 до ТП 567	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
144	10.08.2021	10:09	10.08.2021	10:38	0:29	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,06
145	10.08.2021	14:34	10.08.2021	15:24	0:50	Правобережная	723	КЛ-6 кв от ТП 610-10 до ТП 610-92	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
146	10.08.2021	18:15	10.08.2021	19:33	1:18	Тверской	Тв-8	КЛ-10 кв от ТП 457 до ТП 459	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
147	13.08.2021	0:31	13.08.2021	2:51	2:20	Южный	Ю-2	КЛ-6 кв от ТП 604-101 до ТП 604-114	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Восстановлено	1,02

148	13.08.2021	0:43	13.08.2021	2:04	1:21	Учебный	У-15	КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
149	13.08.2021	15:20	13.08.2021	17:15	1:55	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ТП 388 до ТП 296	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,61
150	15.08.2021	17:53	15.08.2021	18:31	0:38	ТИЗ	Тз-12	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,77
151	16.08.2021	12:20	16.08.2021	15:39	3:19	Мирный	Ми-2	КЛ-10 кВ от РВ-103 до ТП 832	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
152	23.08.2021	16:28	23.08.2021	17:30	1:02	Научная	Нч-13		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
153	23.08.2021	16:28	23.08.2021	17:30	1:02	Научная	Нч-7		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
154	24.08.2021	10:20	24.08.2021	11:13	0:53	Северная	430	КЛ-6 кВ от ТП 611-44 до ТП 610-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08
155	24.08.2021	10:20	24.08.2021	11:50	1:30	Северная	406		Поврежденный не обнаружено		1,93
156	24.08.2021	14:37	24.08.2021	16:45	2:08	Мирный	Ми-8	КЛ-10 кВ от опоры №25-95 до ТП 1026	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
157	25.08.2021	6:28	25.08.2021	7:14	0:46	Западная	928		Поврежденный не обнаружено		0,31
158	25.08.2021	7:53	25.08.2021	9:17	1:24	Трудовой	Тр-12	КЛ-10 кВ от РП "Трудовой" до ТП 927-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
159	28.08.2021	18:25	28.08.2021	19:25	1:00	Западная	914		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
160	28.08.2021	18:25	28.08.2021	23:20	4:55	Западная	928	ВЛ-10 кВ от ТП 940-24 до ТП 940-32	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,95
161	30.08.2021	4:39	30.08.2021	5:05	0:26	ГРЭС-2	1007		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
162	30.08.2021	9:52	30.08.2021	12:28	2:36	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ТП 310 до ТП 800	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
163	30.08.2021	9:52	30.08.2021	12:10	2:18	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 40	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
164	31.08.2021	10:55	31.08.2021	13:55	3:00	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
165	05.09.2021	18:30	05.09.2021	19:10	0:40	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ТП 53 до ТП 817	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
166	08.09.2021	6:07	08.09.2021	7:59	1:52	Восточная	826	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 524	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,68
167	09.09.2021	9:40	09.09.2021	11:03	1:23	Северная	428	ВЛ-6 кВ от ТП 611-6 до ТП 611-22.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,16
168	11.09.2021	11:27	11.09.2021	12:55	1:28	Северо-Восточная	Вс-20		Поврежденный не обнаружено		0,59
169	12.09.2021	6:43	12.09.2021	8:30	1:47	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,24



170	12.09.2021	6:43	12.09.2021	8:45	2:02	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 356 до ТП 504.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,29
171	13.09.2021	22:44	13.09.2021	23:33	0:49	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 267 до ТП 269	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
172	15.09.2021	0:04	15.09.2021	3:19	3:15	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
173	15.09.2021	0:04	15.09.2021	7:15	7:11	ГРЭС-2	1001	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 769	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
174	15.09.2021	0:34	15.09.2021	1:45	1:11	ГРЭС-2	1038		Поврежденный не обнаружено		0,64
175	18.09.2021	16:09	19.09.2021	0:48	8:39	Академическая	Ак-2	КЛ-10 кВ от РВ-1 БЭК до ТП "БЭК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
176	19.09.2021	9:48	20.09.2021	11:05	1:17	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ от ТП 738 до ТП 782	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
177	21.09.2021	2:40	21.09.2021	4:01	1:21	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
178	23.09.2021	15:15	23.09.2021	15:33	0:18	Трудовой	Тр-8		Поврежденный не обнаружено		0,10
179	26.09.2021	2:09	26.09.2021	2:57	0:48	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
180	28.09.2021	16:28	28.09.2021	17:48	1:20	Солнечная	Сл-6	КВЛ-10 кВ от ТП 464 до ТП 466	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,00
181	29.09.2021	3:01	29.09.2021	5:45	2:44	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-100 до ТП 672	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,11
182	30.09.2021	11:20	30.09.2021	12:15	0:55	Октябрьская	1 СШ	КЛ-10 кВ от ТП 285 до ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
183	02.10.2021	11:55	02.10.2021	13:58	2:03	Ягодный	Я-12	КЛ-10 кВ от ТП 159 до ТП 463	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,49
184	02.10.2021	13:55	02.10.2021	14:35	0:40	Западная	ЛПК-11	КВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
185	05.10.2021	16:16	05.10.2021	21:47	5:31	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от РВ-475 до ТП 763	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	2,80
186	05.10.2021	23:56	06.10.2021	1:17	1:21	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
187	06.10.2021	9:31	06.10.2021	12:34	3:03	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,57
188	06.10.2021	11:10	06.10.2021	13:41	2:31	Правобережная	705	КЛ-6 кВ от ТП 610-55 до ТП-610-56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
189	07.10.2021	10:25	07.10.2021	12:40	2:15	Коммунальная	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
190	08.10.2021	10:50	08.10.2021	12:30	1:40	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 964 до ТП 940-32	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
191	09.10.2021	13:27	09.10.2021	14:32	1:05	Заводская	II с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,71
192	10.10.2021	10:00	10.10.2021	11:40	1:40	Мичуринский	М-6	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 230	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21

193	10.10.2021	10:33	10.10.2021	11:20	0:47	Восточная	1 с.ш.	КЛ-10 кв от ТП 142 до ТП 60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
194	11.10.2021	9:36	11.10.2021	10:30	0:54	ГРС-2	1010	КЛ-10 кв от ПС "ГРС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,22
195	13.10.2021	6:15	13.10.2021	6:54	0:39	Грузинский	Гр-11		Поврежденный не обнаружено		0,47
196	14.10.2021	12:03	14.10.2021	12:12	0:09	Грузинский	Гр-11		Поврежденный не обнаружено		0,12
197	14.10.2021	14:25	14.10.2021	16:40	2:15	Северная	406	КВЛ-6 кв от ТП 610-40 до ТП 610-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,46
198	15.10.2021	16:58	15.10.2021	19:41	2:43	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кв от ТП 333 до оп. №1 к ТП 84	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
199	18.10.2021	17:41	18.10.2021	19:30	1:49	ТЭЦ-1	СП-1		Поврежденный не обнаружено		0,00
200	18.10.2021	20:25	18.10.2021	20:40	0:15	ТЭЦ-1	616	КЛ-6 кв от ПС "ТЭЦ-1" до ТП 604-137.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
201	20.10.2021	12:56	20.10.2021	14:04	1:08	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
202	22.10.2021	15:55	22.10.2021	16:09	0:14	Южная	1 с.ш.		Поврежденный не обнаружено		0,81
203	23.10.2021	21:00	23.10.2021	23:09	2:09	Октябрьская	О-3	ТП 745	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,78
204	25.10.2021	13:11	25.10.2021	13:33	0:22	Грузинский	Гр-11		Поврежденный не обнаружено		0,01
205	27.10.2021	1:39	27.10.2021	2:47	1:08	Мирный	Ми-15		Поврежденный не обнаружено		0,02
206	27.10.2021	3:35	27.10.2021	3:35	0:00	Корнилово	Ко-14	КЛ-10 кв от ПС "Корнилово" до РВ-457, до ТП КО-14-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
207	28.10.2021	2:25	28.10.2021	3:22	0:57	ГРС-2	10-11	КЛ-10 кв от ПС "ГРС-2" до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
208	28.10.2021	2:25	28.10.2021	3:22	0:57	ГРС-2	10-07		Поврежденный не обнаружено		1,97
209	31.10.2021	14:42	31.10.2021	16:12	1:30	Северная	430	КЛ-6 кв от ТП 611-40 до ТП 611-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
210	05.11.2021	23:52	06.11.2021	0:31	0:39	Заволжская	3-07		Поврежденный не обнаружено		0,58
211	09.11.2021	23:55	10.11.2021	1:11	1:16	Восточная	834	КЛ-10 кв от ТП 578 до ТП 45	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
212	11.11.2021	23:28	12.11.2021	0:15	0:47	ЭПП-Т	Эп-21		Поврежденный не обнаружено		0,57
213	15.11.2021	11:24	15.11.2021	12:00	0:36	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до ТП 423	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
214	15.11.2021	12:23	15.11.2021	12:30	0:07	Октябрьская	О-14		Поврежденный не обнаружено		0,22
215	15.11.2021	12:23	15.11.2021	12:45	0:22	Октябрьская	О-17		Поврежденный не обнаружено		0,27
216	15.11.2021	13:36	15.11.2021	14:00	0:24	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,87
217	15.11.2021	14:41	15.11.2021	15:57	1:16	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кв от ТП 607 до ТП 625	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,02
218	16.11.2021	10:07	16.11.2021	11:18	1:11	Южная	525		Поврежденный не обнаружено		2,65

221	24.11.2021	16:25	24.11.2021	17:19	0:54	Восточная	823	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП 294	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55
222	26.11.2021	2:47	26.11.2021	3:35	0:48	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кв от ТП 361 до ТП 345	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
223	26.11.2021	2:47	26.11.2021	3:37	0:50	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кв от ТП 62 до ТП 287	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
224	27.11.2021	7:00	27.11.2021	8:00	1:00	Каштак	116	КЛ-10 кв от ТП 364 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
225	02.12.2021	13:00	02.12.2021	15:32	2:32	Трудовой	Тр-7	КЛ-10 кв от ТП 927-6 до ТП 927-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
226	06.12.2021	1:50	06.12.2021	4:00	2:10	Восточная	847		Поврежденный не обнаружено		2,61
227	10.12.2021	19:49	10.12.2021	20:29	0:40	Каштак	122	КЛ-10 кв от ПС "Каштак" до ТП 366	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,68
228	16.12.2021	10:21	16.12.2021	11:55	1:34	Восточная	824	КЛ-10 кв от ТП 498 от ТП 312	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,55
229	19.12.2021	11:59	19.12.2021	13:23	1:24	Северная	427	КЛ-6 кв от ТП 611-48 до ТП 611-49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
230	21.12.2021	17:09	21.12.2021	18:30	1:21	Победа	Пб-5		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
231	24.12.2021	16:51	24.12.2021	16:51	0:00	ЗПП-Г	Зп-17	КЛ-10 кв №2 от ПС "ЗПП-Г" до РП "Пастера"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
232	27.12.2021	19:04	27.12.2021	20:07	1:03	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кв от ТП 16 до ТП 62	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69

Начальник СН и КК



И.В. Борисова