

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме непоплавляемой электроэнергии за 2022 г.

2022 года I квартал												
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит-ельность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Неиспользуемая электроэнергия тыс. кВт·ч	
1	06.01.2022	20:48	06.01.2022	21:48	1:00	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждение не обнаружено		1,67	
2	11.01.2022	15:30	11.01.2022	16:12	0:42	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП Т-9 от ТП 299.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74	
3	02.02.2022	11:46	02.02.2022	12:35	0:49	Северо-Восточная	Вс-9		Повреждение не обнаружено		1,33	
4	07.02.2022	14:47	07.02.2022	15:53	1:06	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ТП 610-3 до ТП 610-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00	
5	08.02.2022	11:13	08.02.2022	15:24	4:11	Воложабор	Вс-11		Повреждение не обнаружено		1,47	
6	09.02.2022	8:20	09.02.2022	8:59	0:39	Октябрьская	О-17		Повреждение не обнаружено		0,14	
7	18.02.2022	17:24	18.02.2022	18:25	1:01	Каптак	138	КЛ-10 кВ от РП "Томсккабель" до ТП 4-ТК	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49	
8	27.02.2022	1:20	27.02.2022	2:50	1:30	Каптак	119	КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 474	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00	
9	27.02.2022	10:35	27.02.2022	10:41	0:06	Воложабор	Вс-15		Повреждение не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00	
10	27.02.2022	13:50	27.02.2022	15:43	1:53	Восточная	814	КВЛ-10 кВ от ТП 9 до ТП 819, оп. 1-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00	
11	08.03.2022	2:22	08.03.2022	4:40	2:18	Мирный	Мн-8	на вводе в ТП 669	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00	
12	08.03.2022	5:50	08.03.2022	10:00	4:10	Левобережная	Лл-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	2,32	
13	11.03.2022	19:15	11.03.2022	21:01	1:46	Каптак	127	КЛ-10 кВ от ТП 131 до ТП 590	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80	
14	24.03.2022	7:10	24.03.2022	8:23	1:13	Восточная	825	КЛ-10 кВ от РП "ТЭСМ" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,78	
											23,81	

15	27.03.2022	11:05	27.03.2022	12:07	1:02	Мирный	Мн-15		Повреждений не обнаружено		3,41
16	27.03.2022	13:53	27.03.2022	14:44	0:51	Заводская	З-07		Повреждений не обнаружено		3,40
17	27.03.2022	13:53	27.03.2022	14:50	0:57	Заводская	З-05		Повреждение в смежной сетевой организации		0,00
18	27.03.2022	23:05	27.03.2022	23:25	0:20	Сибирский	И с.ш.		Повреждений не обнаружено		0,26
19	28.03.2022	0:30	28.03.2022	1:38	1:08	Заречный	Зр-13		Повреждений не обнаружено		0,00
2022 года II квартал											167,30
20	06.04.2022	21:05	07.04.2022	0:02	2:57	Правобережная	723	КЛ-6 кв от ТП 610-15 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,69
21	08.04.2022	10:08	08.04.2022	11:30	1:22	Западная	914 928		Повреждений не обнаружено		2,50
22	08.04.2022	11:16	08.04.2022	13:28	2:12	ТЭЦ-1	617		Повреждений не обнаружено		3,25
23	10.04.2022	7:40	10.04.2022	8:38	0:58	Восточная	824	КЛ-10 кв от ТП 426 до ТП 498	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,38
24	13.04.2022	10:10	13.04.2022	10:47	0:37	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кв от ТП 285 до ТП 333	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
25	16.04.2022	19:15	16.04.2022	20:14	0:59	Коммунальная	Км-14	КВЛ-10 кв от ПС "Восточная" до оп. № 20-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,87
26	17.04.2022	18:02	17.04.2022	18:49	0:47	Восточная	823	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП 294.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
27	17.04.2022	18:02	17.04.2022	18:56	0:54	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кв от ТП 224 до ТП 374	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
28	18.04.2022	17:12	18.04.2022	19:06	1:54	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кв от ТП 411 до ТП 413	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,40
29	18.04.2022	17:12	18.04.2022	19:21	2:09	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,78
30	20.04.2022	1:23	20.04.2022	2:20	0:57	Восточная	827	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
31	20.04.2022	9:28	20.04.2022	10:35	1:07	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от ТП 245 до ТП 568	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	1,82
32	24.04.2022	7:08	24.04.2022	7:50	0:42	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 кв от ТП 123 до ТП 487	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
33	25.04.2022	11:19	25.04.2022	12:25	1:06	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кв от ТП 349 до ТП 457	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
34	27.04.2022	5:52	27.04.2022	8:07	2:15	Каштак	127	КЛ-10 кв от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,32
35	29.04.2022	14:23	29.04.2022	15:09	0:46	ГРЭС-2	1007	КВЛ-10 кв от ТП 568 до ТП 245	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	0,22
36	30.04.2022	13:44	30.04.2022	15:35	1:51	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кв от ТП 613 до оп. № 65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
37	30.04.2022	13:44	30.04.2022	15:58	2:14	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кв от РВ 465 до ТП 261	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	1,13
38	03.05.2022	6:28	03.05.2022	7:35	1:07	Пастера	Па-14	КЛ-10 кв от ТП 856 до ТП 878	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
39	04.05.2022	12:56	04.05.2022	15:32	2:36	Мирный	И с.ш.	Отключение И СШ на ПС "Мирный". Отключается ВК в ПП-26 на ф. Мн-8	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,55

40	06.05.2022	13:24	06.05.2022	14:42	1:18	Каштак	125	ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,55
41	06.05.2022	13:24	06.05.2022	14:42	1:18	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 338 до ТП 276	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,11
42	07.05.2022	6:54	07.05.2022	11:46	4:52	Левобережная	Д-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	8,12
43	07.05.2022	8:05	07.05.2022	8:50	0:45	ГРС-2	1007		Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,56
44	07.05.2022	9:44	07.05.2022	10:44	1:00	Мирный	II с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,31
45	07.05.2022	11:05	07.05.2022	13:45	2:40	ЗП-Т	Зп-21	ВЛ-0,4 кВ от ТП 748.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-0,4 кВ	Восстановлено	1,78
46	07.05.2022	14:53	07.05.2022	19:30	4:37	Мирный	Ми-8		Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,74
47	07.05.2022	15:51	07.05.2022	17:47	1:56	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от РВ-319 до ТП 595	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,51
48	07.05.2022	16:07	07.05.2022	18:35	2:28	Корнилово	Ко-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,48
49	09.05.2022	13:52	09.05.2022	15:11	1:19	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от РВ-471 до РВ-473, ТП 761	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
50	13.05.2022	12:01	13.05.2022	14:35	2:34	Спутник	С-13	КВЛ-10 кВ от РВ-621 до ТП 328	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,51
51	16.05.2022	18:43	16.05.2022	19:38	0:55	ГРС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,39
52	16.05.2022	18:43	16.05.2022	19:15	0:32	ГРС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
53	16.05.2022	18:43	16.05.2022	19:38	0:55	Ягодный	Я-3	КЛ-10 кВ от ТП 355 до ТП 771	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
54	17.05.2022	20:25	17.05.2022	20:53	0:28	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,39
55	18.05.2022	17:20	18.05.2022	18:40	1:20	Северо-Восточная	Ве-15	КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 554	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
56	19.05.2022	18:26	19.05.2022	20:28	2:02	Западная	936	КЛ-10 кВ от ТП 288 до ТП 136	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
57	19.05.2022	22:50	19.05.2022	23:22	0:32	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,09
58	19.05.2022	22:50	20.05.2022	4:40	5:50	Октябрьская	О-14	ТП 61	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,06
59	19.05.2022	23:01	20.05.2022	1:20	2:19	Восточная	847	КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 428	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,91
60	20.05.2022	0:10	20.05.2022	23:03	22:53	Октябрьская	О-45	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
61	20.05.2022	6:40	20.05.2022	7:19	0:39	Западная	II с.ш.		Повреждений не обнаружено	Восстановлено	3,31
62	20.05.2022	6:40	20.05.2022	7:32	0:52	Западная	914	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
63	20.05.2022	7:29	20.05.2022	10:26	2:57	Западная	932		Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,00
64	20.05.2022	8:09	20.05.2022	10:19	2:10	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-52 до ТП 644-51.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,26

65	21.05.2022	6:00	21.05.2022	6:52	0:52	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
66	21.05.2022	6:00	21.05.2022	7:24	1:24	Восточная	833	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
67	22.05.2022	18:30	23.05.2022	20:36	2:06	Богашово	Б-3		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
68	24.05.2022	6:01	24.05.2022	6:46	0:45	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждений не обнаружено		0,78
69	24.05.2022	8:07	24.05.2022	9:22	1:15	Северо-Восточная	Вс-14		Повреждения не обнаружено		1,47
70	24.05.2022	9:05	24.05.2022	10:06	1:01	Черных	Ч-1	ТП 982	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
71	24.05.2022	19:05	24.05.2022	20:41	1:36	Западная	928	КЛ-10 кВ от РВ-180 до ТП 940-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,95
72	24.05.2022	21:10	24.05.2022	22:14	1:04	Солнечная	Сл-23		Повреждений не обнаружено		0,68
73	24.05.2022	21:10	24.05.2022	23:03	1:53	Солнечная	Сл-30	КЛ-10 кВ от РП "Клюевский" до ТП 696	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
74	25.05.2022	5:17	25.05.2022	6:30	1:13	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ПП-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
75	25.05.2022	11:34	25.05.2022	13:36	2:02	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		0,74
76	25.05.2022	23:40	26.05.2022	0:02	0:22	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,29
77	25.05.2022	23:40	26.05.2022	0:12	0:32	Коммунальная	Км-18	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 781	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
78	28.05.2022	0:05	28.05.2022	1:02	0:57	Октябрьская	О-37	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 423	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
79	29.05.2022	18:12	29.05.2022	19:12	1:00	Богашево	Б-3	Отключение ф. Б-3 от ПС "Богашево"	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,15
80	30.05.2022	0:01	30.05.2022	1:20	1:19	Каштак	125	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,70
81	30.05.2022	0:01	30.05.2022	5:49	5:48	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 484	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,18
82	30.05.2022	0:01	30.05.2022	3:44	3:43	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,27
83	30.05.2022	15:38	30.05.2022	18:23	2:45	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до ТП 562	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,21
84	30.05.2022	20:00	30.05.2022	20:31	0:31	Восточная	814		Повреждений не обнаружено		0,28
85	01.06.2022	0:50	01.06.2022	1:39	0:49	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
86	01.06.2022	0:50	01.06.2022	3:25	2:35	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 13.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,63
87	01.06.2022	0:50	01.06.2022	3:43	2:53	ГРЭС-2	1039		Повреждений не обнаружено		3,78
88	01.06.2022	1:04	01.06.2022	6:12	5:08	Степановский	Ст-10		Повреждений не обнаружено		1,74
89	02.06.2022	5:18	02.06.2022	6:55	1:37	Восточная	823	КЛ-10 кВ от ТП 294 до ТП 252	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,14
90	02.06.2022	5:40	02.06.2022	6:57	1:17	Минуринский	М-13	КЛ-10 кВ от ТП 192 до ТП 194	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
91	02.06.2022	12:03	02.06.2022	12:50	0:47	ГРЭС-2	1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
92	02.06.2022	12:03	02.06.2022	13:06	1:03	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 кВ от ТП 199 до ТП 123	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49

93	02.06.2022	13:13	02.06.2022	15:06	1:53	Северная	410	КЛ-10 кВ от ТП 611-68 до ТП 611-69	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
94	02.06.2022	15:30	02.06.2022	18:05	2:35	Мирный	Ми-8	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
95	02.06.2022	18:20	02.06.2022	19:05	0:45	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 160	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,80
96	04.06.2022	10:19	04.06.2022	10:38	0:19	ТИЗ	И с.ш.	КВЛ-10 кВ от ТП 577 до ТП 707, в эксплуатации с 2014 г.	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,00
97	05.06.2022	6:40	05.06.2022	8:00	1:20	Радиотехнический	О-33	КВЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
98	07.06.2022	21:25	07.06.2022	21:25	0:00	Солнечная	Сп-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
99	07.06.2022	22:05	07.06.2022	23:00	0:55	Солнечная	Сп-21	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,35
100	08.06.2022	7:31	08.06.2022	9:57	2:26	Мирный	Ми-16	ВЛ-10 кВ от оп. 68-90 до ТП 11 "З"	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,06
101	09.06.2022	17:12	09.06.2022	19:29	2:17	Западная	911	КВЛ-10 кВ от оп. 27 до ТП 143	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
102	10.06.2022	2:08	10.06.2022	2:55	0:47	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ТП 679 до ТП 739	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,03
103	10.06.2022	3:55	10.06.2022	4:15	0:20	Солнечная	Со-3	КВЛ-10 кВ ф. Со-3 от РП "Солнечный" до ТП 946	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
104	12.06.2022	18:12	12.06.2022	18:39	0:27	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 132	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
105	14.06.2022	16:48	14.06.2022	17:39	0:51	Северная	413	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
106	14.06.2022	20:05	15.06.2022	4:01	7:56	Заркальцево	Зп-4	КЛ-10 кВ от РВ-507 до ТП Зп-4-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
107	16.06.2022	17:00	16.06.2022	17:40	0:40	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 578	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
108	16.06.2022	17:00	16.06.2022	18:40	1:40	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ТП 386 до ТП 426	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
109	16.06.2022	18:00	16.06.2022	18:55	0:55	ТЭЦ-1	623	КЛ-10 кВ от ТП 603-24 до ТП 604-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,93
110	17.06.2022	5:36	17.06.2022	9:30	3:54	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ПС ГРЭС-2 до РП Ягодный.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,57
111	17.06.2022	5:36	17.06.2022	7:43	2:07	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ТП 263 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,99
112	17.06.2022	5:58	17.06.2022	9:39	3:41	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС ГРЭС-2 до РП Ягодный.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
113	17.06.2022	6:20	17.06.2022	8:47	2:27	Нахимовский	Н-5	КЛ-10 кВ от ТП 69 до ТП 197	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
114	17.06.2022	23:00	17.06.2022	23:53	0:53	Мичуринский	М-5	КЛ-10 кВ от ТП 158 до ТП 176	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,65
115	18.06.2022	14:38	18.06.2022	15:45	1:07	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ТП 381 до ТП 277	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
116	20.06.2022	15:32	20.06.2022	15:52	0:20	Каштак	К-5	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 268	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27

117	22.06.2022	5:23	22.06.2022	6:07	0:44	ЭПП-Т	Эн-32	КЛ-10 кВ от ТП 966 до ТП 684	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
118	22.06.2022	14:43	22.06.2022	15:28	0:45	Октябрьская	Ск-6	оп. 3-32 ВЛ-0,4 кВ от ТП 86.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-0,4 кВ	Восстановлено	0,22
119	22.06.2022	20:45	22.06.2022	21:37	0:52	Правобережная	712	КВЛ-10 от ТП 610-37 до ТП 610-4	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
120	23.06.2022	13:32	23.06.2022	16:22	0:50	Мирный	Ми-8	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскгазель"	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
121	25.06.2022	14:55	25.06.2022	16:25	1:30	Каштак	133	КВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
122	26.06.2022	19:23	26.06.2022	20:54	1:31	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 448.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	4,84
123	26.06.2022	19:34	26.06.2022	23:06	3:32	Западная	911	КВЛ-10 кВ от ТП 506 до ТП 448.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	1,74
124	26.06.2022	20:30	27.06.2022	2:30	6:00	Мирный	Ми-8	ТП 669	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	8,59
125	26.06.2022	22:10	26.06.2022	23:41	1:31	ЭПП-Т	35/21	КЛ-6 кВ от ТП 671-23 до ТП 671-18	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
126	27.06.2022	3:48	27.06.2022	4:44	0:56	Московский тракт	Мо-10	РП "АГНС".	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Восстановлено	0,22
127	27.06.2022	23:57	28.06.2022	1:20	1:23	АГНС	ф. 16	ТП 221.	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Восстановлено	1,15
128	28.06.2022	6:49	28.06.2022	7:42	0:53	Октябрьская	О-9	КЛ-10 10135 кВ от ПС "ГРС-2" до РП "Ягодный"	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,38
129	28.06.2022	15:12	28.06.2022	15:53	0:41	Заводская	З-07	КЛ-10 кВ от ПС "Фрунзенский" до ТП 471	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
130	28.06.2022	15:46	28.06.2022	16:28	0:42	ГРС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 655 до ТП 34 "З"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
131	30.06.2022	4:54	30.06.2022	5:50	0:56	АГНС	ф. 16	КЛ-10 кВ от ТП 781 до ТП 359	Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
132	30.06.2022	14:12	30.06.2022	15:18	1:06	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 671-68 до ТП 671-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,22
133	30.06.2022	14:12	30.06.2022	15:40	1:28	Коммунальная	Км-18	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
134	30.06.2022	14:12	30.06.2022	15:32	1:20	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ПС "Фрунзенский" до ТП 471	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
135	30.06.2022	14:12	30.06.2022	16:20	2:08	Коммунальная	Км-11	КЛ-6 кВ от ПС "ТНЗ" до ТП Т-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	67,01
136	30.06.2022	17:05	30.06.2022	17:40	0:35	ТИЗ	Тз-10	КЛ-6 кВ от ТП 605-6 до ТП 605-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
137	30.06.2022	17:05	30.06.2022	18:55	1:50	Центральная	Тз-18	КЛ-10 кВ от ТП 18 до ТП 49	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
138	01.07.2022	1:46	01.07.2022	2:31	0:45	Центральная	224	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
139	02.07.2022	10:07	02.07.2022	11:58	1:51	Восточная	828	КЛ-6 кВ от ТП 605-33 до ТП 605-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,96
140	02.07.2022	10:07	02.07.2022	11:15	1:08	Восточная	824	КЛ-6 кВ от ТП 604-121 до ТП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
141	07.07.2022	17:22	07.07.2022	19:03	1:41	Центральная	219				
142	07.07.2022	17:22	07.07.2022	18:34	1:12	Центральная	217				

143	08.07.2022	17:22	08.07.2022	18:34	1:12	Правобережная	716	КЛ-6 от ПС "Правобережная" до ТП Т-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
144	08.07.2022	17:55	08.07.2022	19:34	1:39	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кВ от РВ-537 до РВ-539.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,36
145	09.07.2022	15:27	09.07.2022	16:23	0:56	Восточная	813	КВЛ-10 кВ от ТП "Сибэлектроонтаж" до ТП 874	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,16
146	10.07.2022	9:41	10.07.2022	10:47	1:06	Научная	Нч-10	КЛ-10 кВ от ОП-22 до ТП 539	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
147	10.07.2022	9:42	10.07.2022	11:27	1:45	Степановский	Ст-10	КЛ-10 кВ от РВ-607 до ТП 441	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
148	11.07.2022	9:22	11.07.2022	16:47	7:25	Угледзавод	Ул-3	ТП 564	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,45
149	11.07.2022	13:13	11.07.2022	15:58	2:45	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РВ-435 до ТП 747	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	1,95
150	11.07.2022	13:33	11.07.2022	14:58	1:25	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от оп. 10 до ТП 467	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
151	11.07.2022	18:54	11.07.2022	20:45	1:51	Западная	928	Поврежденный не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
152	17.07.2022	4:30	17.07.2022	5:40	1:10	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 394 до ТП 446	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
153	17.07.2022	7:20	17.07.2022	8:00	0:40	Восточная	829	КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
154	20.07.2022	8:01	22.07.2022	10:12	2:11	Корнилово	Ко-1	Поврежденный не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	0,06
155	22.07.2022	15:58	22.07.2022	16:03	0:05	Правобережная	1 с.ш.	Поврежденный не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
156	22.07.2022	17:00	22.07.2022	20:18	3:18	ЗПП-Т	Зп-4	КВЛ-10 кВ от ТП 884 до ТП 840	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,16
157	23.07.2022	10:47	23.07.2022	12:30	1:43	Восточная	827	КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,37
158	23.07.2022	10:47	23.07.2022	12:01	1:14	Восточная	813	Поврежденный не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,55
159	23.07.2022	15:15	23.07.2022	17:07	1:52	Северная	429	КЛ-6 кВ от ТП 611-28 до ТП 611-2	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
160	24.07.2022	8:58	24.07.2022	10:10	1:12	Мирный	Мч-8	ВЛ-10 кВ от оп. 25-74 до ТП 759	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,62
161	24.07.2022	9:30	24.07.2022	11:02	1:32	Мирный	Мч-2	Повреждение в смежной сетевой организации	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,54
162	27.07.2022	17:15	27.07.2022	19:30	2:15	Каштак	127	КВЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 29	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,26
163	28.07.2022	6:12	28.07.2022	9:44	2:52	Корнилово	Ко-1	Поврежденный не обнаружено	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89
164	01.08.2022	2:04	01.08.2022	2:40	0:36	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
165	01.08.2022	16:06	01.08.2022	16:57	0:51	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 942-81	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
166	04.08.2022	21:10	04.08.2022	21:49	0:39	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ТП 768 до ТП 784	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
167	06.08.2022	20:36	06.08.2022	21:59	1:23	Северная	430	КЛ-10 кВ от ТП 611-44 до ТП 610-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,66
168	07.08.2022	0:42	07.08.2022	5:00	4:18	Коммунальная	Км-14	КВЛ-10 кВ от ТП 179 до ТП 187	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	2,18
169	07.08.2022	1:12	07.08.2022	6:03	4:51	Тверской	Тв-12	ТП 770	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	2,18

170	13.08.2022	9:57	13.08.2022	11:48	1:51	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,27
171	18.08.2022	10:36	18.08.2022	11:27	0:51	Правобережная	723	КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
172	19.08.2022	10:24	19.08.2022	13:10	2:46	Научная	Нн-10		Повреждения не обнаружено		0,86
173	29.08.2022	17:22	29.08.2022	18:44	1:22	Левобережная	Л-19	Отключение ф. Л-19 от ПС "Левобережная"	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,13
174	30.08.2022	12:10	30.08.2022	12:53	0:43	Западная	940	КВЛ-10 кВ от ТП 940-6 до ТП 940-10	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,37
175	31.08.2022	19:04	31.08.2022	19:43	0:39	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,33
176	01.09.2022	15:15	01.09.2022	17:25	2:10	Октябрьская	О-2	КВЛ-10 кВ от ТП 655 до ТП 399	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,73
177	03.09.2022	21:15	03.09.2022	21:54	0:39	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84
178	04.09.2022	7:14	04.09.2022	7:52	0:38	ТЭЦ-1	613	КЛ-6 кВ от ТП 603-5 до ТП 603-24	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
179	05.09.2022	22:58	06.09.2022	0:08	1:10	ТЭЦ-1	618		Повреждений не обнаружено		1,12
180	06.09.2022	1:40	06.09.2022	2:13	0:33	Украинский	Ук-12		Повреждений не обнаружено		0,44
181	06.09.2022	1:40	06.09.2022	2:50	1:10	Украинский	Ук-9	КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 169.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,49
182	06.09.2022	15:46	06.09.2022	17:02	1:16	ТЭЦ-1	618	ТП 610-25	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	1,21
183	07.09.2022	7:10	07.09.2022	7:42	0:32	Октябрьская	О-17		Повреждений не обнаружено		0,23
184	10.09.2022	19:49	10.09.2022	20:06	0:17	Алтайский	А-16	КЛ-10 кВ от ТП 395 до ТП 327	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
185	11.09.2022	12:45	11.09.2022	14:54	2:09	Западная	911	КВЛ-10 кВ от РВ-14 до оп. 15	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,03
186	11.09.2022	16:26	11.09.2022	18:20	1:54	ЗПП-Т	Зп-21	КВЛ-10 кВ от оп. 84 до РВ-537	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,91
187	13.09.2022	10:45	13.09.2022	10:45	0:00	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
188	13.09.2022	11:48	13.09.2022	12:25	0:37	Коммунальная	Км-8	КВЛ-10 кВ от ТП 959 до оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,68
189	19.09.2022	10:11	19.09.2022	11:27	1:16	Радиотехнический	Р-8		Повреждений не обнаружено		2,39
190	19.09.2022	21:49	19.09.2022	22:24	0:35	Южная	519	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТП 671-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
191	21.09.2022	6:00	21.09.2022	7:38	1:38	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 693	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,61
192	22.09.2022	0:07	22.09.2022	0:48	0:41	Коммунальная	Км-11		Повреждений не обнаружено		0,69
193	22.09.2022	12:58	22.09.2022	13:41	0:43	Нахимовский	Н-2	КВЛ от РП "Нахимовский" до ТП 699, оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,16
194	22.09.2022	12:58	22.09.2022	14:28	1:30	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,81
195	23.09.2022	11:27	23.09.2022	12:22	0:55	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-79 до ТП 610-78	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,81
196	23.09.2022	23:43	24.09.2022	1:00	1:17	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
197	27.09.2022	11:24	27.09.2022	13:44	2:20	Западная	928		Повреждений не обнаружено		1,40

2022 год IV квартал											
198	28.09.2022	10:08	28.09.2022	10:43	0:35	Восточная	832	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
199	03.10.2022	15:20	03.10.2022	16:21	1:01	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кв от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
200	05.10.2022	0:28	05.10.2022	0:44	0:16	Коммунальная	Км-30		Повреждений не обнаружено		0,21
201	05.10.2022	2:00	05.10.2022	2:35	0:35	Солнечная	Сл-23	КЛ-10 кв от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
202	10.10.2022	13:56	10.10.2022	20:05	6:09	Спутник	35-25	ПП "Спутник" 35 кв.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Восстановлено	3,72
203	10.10.2022	14:30	10.10.2022	16:21	1:51	Восточная	828	КЛ-10 кв от ТП 49 до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
204	10.10.2022	14:30	10.10.2022	15:48	1:18	Восточная	830	КЛ-10 кв от ТП 456 до ТП 272	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,82
205	10.10.2022	14:30	10.10.2022	15:22	0:52	Восточная	832	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
206	10.10.2022	15:20	10.10.2022	18:22	3:02	Восточная	833		Повреждений не обнаружено		1,28
207	10.10.2022	15:20	10.10.2022	18:22	3:02	Восточная	833	ТП 174	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,00
208	14.10.2022	20:28	14.10.2022	23:33	3:05	Корнилово	Ко-1	ТП Ко-1-1	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,09
209	14.10.2022	23:19	15.10.2022	1:07	1:48	ГРС-2	1009	КЛ-10 кв от ПС "ГРС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
210	14.10.2022	23:21	15.10.2022	0:55	1:34	ГРС-2	1039	КЛ-10 кв от ТП 411 до ТП 413	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
211	15.10.2022	8:50	15.10.2022	13:51	5:01	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до ТП 745	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия третьих лиц	Восстановлено	3,92
212	23.10.2022	8:02	23.10.2022	8:35	0:33	ТЭЦ-1	606	КЛ-6 кв от ТП 606-9 до ТП 606-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
213	23.10.2022	9:18	23.10.2022	10:17	0:59	Научная	Нч-10	ВЛ-10 кв от ТП 539 до ТП 399, ТП 2"3"	Отключение в результате воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
214	23.10.2022	10:09	23.10.2022	10:21	0:12	Воложабор	Вз-12		Повреждений не обнаружено		0,10
215	23.10.2022	10:51	23.10.2022	12:53	2:02	Корнилово	Ко-14	ВЛ-10 кв	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
216	23.10.2022	20:58	23.10.2022	22:04	1:06	Корнилово	Ко-14	ВЛ-10 кв от ТП Ко-14-1 до РВ-455	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
217	23.10.2022	20:58	23.10.2022	22:04	1:06	Корнилово	Ко-1		Повреждений не обнаружено		0,06
218	24.10.2022	16:12	24.10.2022	16:52	0:40	Мирный	Мн-2		Повреждений не обнаружено		0,56
219	25.10.2022	16:12	25.10.2022	16:52	0:40	Правобережная	712	ТП 610-37	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,30
220	27.10.2022	14:43	27.10.2022	15:30	0:47	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
221	27.10.2022	19:04	27.10.2022	19:04	0:00	Зоркалыцево	Зл-4		Отключение смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
222	28.10.2022	10:14	28.10.2022	13:11	2:57	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до ТП 103	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Восстановлено	5,31
223	28.10.2022	10:28	28.10.2022	10:28	0:00	Октябрьская	О-32	КЛ-10 кв от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
92,91											

224	31.10.2022	4:30	31.10.2022	5:37	1:07	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-69 до ТП 604-67	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
225	01.11.2022	18:40	01.11.2022	19:25	0:45	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08
226	03.11.2022	12:33	03.11.2022	14:22	1:49	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
227	12.11.2022	8:55	12.11.2022	10:30	1:35	ЦРП "Станция обезжелезования"	ЛЭП-6	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 731	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
228	14.11.2022	14:41	14.11.2022	15:20	0:39	Коммунальная	Км-8	КЛ-10 кВ от ТП 451 до ТП 108	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия третьих лиц	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
229	15.11.2022	17:22	15.11.2022	18:14	0:52	Степановский	Ст-8	КЛ-10 кВ от ТП 671-46 до ТП 671-12	Поврежденный не обнаружено	Восстановлено	0,81
230	15.11.2022	21:30	15.11.2022	21:57	0:27	Степановский	Ст-10	КЛ-10 кВ от ТП 345 до РП "Ягодный"	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,33
231	16.11.2022	7:10	16.11.2022	9:14	2:04	ГРС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 610-38 до ТП 610-33	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,45
232	16.11.2022	7:10	16.11.2022	9:14	2:04	ГРС-2	1041	КЛ-6 кВ от ТП 606-13 до ТП 606-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,91
233	16.11.2022	7:23	16.11.2022	9:11	1:48	Южная	508	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 206	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
234	16.11.2022	10:31	16.11.2022	19:34	9:03	ДОК	Д-26	КЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до ПС "Восточная"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
235	18.11.2022	14:26	18.11.2022	15:25	0:59	Восточная	Ш СШ	КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 206	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
236	21.11.2022	5:20	21.11.2022	5:43	0:23	Октябрьская	Ш СШ	КЛ-6 кВ от РП "Люксембург" до ТП 606-13	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
237	21.11.2022	15:39	21.11.2022	17:16	1:37	Правобережная	712	КЛ-6 кВ от РП "Людгорный" до ТП 610-44	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,52
238	21.11.2022	15:39	21.11.2022	17:49	2:10	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от РП "Людгорный" до ТП 610-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,85
239	21.11.2022	16:17	21.11.2022	17:45	1:28	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-38 до ТП 610-33	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
240	21.11.2022	16:17	21.11.2022	17:45	1:28	Правобережная	741	КЛ-6 кВ от РП "Людгорный" до ТП 610-44	Поврежденный не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
241	21.11.2022	17:20	21.11.2022	18:26	1:06	Люксембург	Дл-7	КЛ-6 кВ от ТП 606-13 до ТП 606-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
242	21.11.2022	17:20	21.11.2022	18:26	1:06	Люксембург	Дл-7	КЛ-6 кВ от ТП 606-13 до ТП 606-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
243	22.11.2022	11:10	22.11.2022	12:23	1:13	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,53
244	23.11.2022	12:21	23.11.2022	14:00	1:39	Трудовой	Тр-14	КЛ-10 кВ от РВ 172 до ТП 940-52	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
245	24.11.2022	10:52	24.11.2022	11:37	0:45	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
246	24.11.2022	10:52	24.11.2022	11:39	0:47	Каштак	114	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,83
247	24.11.2022	22:58	25.11.2022	1:10	2:12	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-51 до ТП 944-50	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
248	25.11.2022	17:59	25.11.2022	17:59	0:00	Правобережная	722	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-50	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

249	26.11.2022	6:04	26.11.2022	7:06	1:02	Северная	II СШ		Поврежденный не обнаружено		3,51
250	26.11.2022	22:35	27.11.2022	0:15	1:40	Каштак	II СШ	КЛ-10 кв от РП "Каштак до ТП 612 до ТП 262"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
251	27.11.2022	12:24	27.11.2022	12:40	0:16	Заволжский	3-07		Поврежденный не обнаружено		0,36
252	27.11.2022	16:14	27.11.2022	17:25	1:11	Северная	426	КЛ-6 кв от ТП 611-35 до ТП 611-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
253	27.11.2022	18:00	27.11.2022	18:30	0:30	Северо-Восточная	Вс-20		Поврежденный не обнаружено		0,20
254	28.11.2022	11:42	28.11.2022	12:55	1:13	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кв от ТП 625 до ТП 66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,19
255	28.11.2022	16:13	28.11.2022	17:21	1:08	ТНЗ	Т3-18	ТП 671-68	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	2,29
256	28.11.2022	17:45	28.11.2022	18:22	0:37	Пастера	Па-12	ВЛ-10 кв от ТП 1 до ТП 22.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
257	01.12.2022	13:20	01.12.2022	13:25	0:05	Северо-Восточная	Вс-11		Поврежденный не обнаружено		0,00
258	02.12.2022	20:57	03.12.2022	0:30	3:33	Каштак	127	КЛ-10 кв от ТП 986 до ТП 166	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,11
259	03.12.2022	9:03	03.12.2022	10:40	1:37	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кв от ТП 605-18 до ТП 605-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
260	04.12.2022	1:16	04.12.2022	2:44	1:28	Солнечная	Сл-6		Поврежденный не обнаружено		3,94
261	05.12.2022	2:34	05.12.2022	4:01	1:27	Северная	607	КЛ-6 кв от ТП 605-3 до ТП 605-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
262	05.12.2022	20:38	05.12.2022	21:40	1:02	Нахимовский	1007	КЛ-10 кв от ТП 16 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
263	05.12.2022	20:38	05.12.2022	20:58	0:20	Нахимовский	1011		Поврежденный не обнаружено		0,47
264	06.12.2022	5:26	06.12.2022	7:55	2:29	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кв от ТП 512 до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,66
265	06.12.2022	14:56	06.12.2022	15:46	0:50	Северная	403	КЛ-6 кв от ТП 611-43 до ТП 611-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
266	10.12.2022	8:01	10.12.2022	9:00	0:59	Восточная	813		Поврежденный не обнаружено		0,00
267	17.12.2022	4:38	17.12.2022	6:25	1:47	Центральная	216	КЛ-6 кв от ТП 604-58 до ТП 604-90	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,83
268	17.12.2022	4:38	17.12.2022	6:39	2:01	Центральная	224	КЛ-6 кв от ТП 605-10 до ТП 603-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,90
269	17.12.2022	22:54	17.12.2022	22:54	0:00	ГРС-2	1011	КЛ-10 кв от ТП "ГРС-2" до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова