

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2022 г.

2022 год IV квартал											
№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжительность перерыва подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
199	03.10.2022	15:20	03.10.2022	16:21	1:01	Радиотехнический	Р-6	КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
200	05.10.2022	0:28	05.10.2022	0:44	0:16	Коммунальная	КМ-30		Повреждения не обнаружено		0,21
201	05.10.2022	2:00	05.10.2022	2:35	0:35	Солнечная	Сл-23	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Клюевский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30
202	10.10.2022	13:56	10.10.2022	20:05	6:09	Спутник	35-25	ПП "Спутник" 35 кВ.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Восстановлено	3,72
203	10.10.2022	14:30	10.10.2022	16:21	1:51	Восточная	828	КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 135	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,79
204	10.10.2022	14:30	10.10.2022	15:48	1:18	Восточная	830	КЛ-10 кВ от ТП 456 до ТП 272	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,82
205	10.10.2022	14:30	10.10.2022	15:22	0:52	Восточная	832	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
206	10.10.2022	15:20	10.10.2022	18:22	3:02	Восточная	833		Повреждения не обнаружено		1,28
207	10.10.2022	15:20	10.10.2022	18:22	3:02	Восточная	833	ТП 174	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,00
208	14.10.2022	20:28	14.10.2022	23:33	3:05	Корнилово	Ко-1	ТП Ко-1-1	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,09
209	14.10.2022	23:19	15.10.2022	1:07	1:48	ГРС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
210	14.10.2022	23:21	15.10.2022	0:55	1:34	ГРС-2	1039	КЛ-10 кВ от ТП 411 до ТП 413	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
92,91											

211	15.10.2022	8:50	15.10.2022	13:51	5:01	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 745	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия третьих лиц	Восстановлено	3,92
212	23.10.2022	8:02	23.10.2022	8:35	0:33	ТЭЦ-1	606	КЛ-6 кВ от ТП 606-9 до ТП 606-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,40
213	23.10.2022	9:18	23.10.2022	10:17	0:59	Научная	Нч-10	ВЛ-10 кВ от ТП 539 до ТП 399, ТП 2"з"	Отключение в результате воздействия ветровых нагрузок на КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,13
214	23.10.2022	10:09	23.10.2022	10:21	0:12	Волозобор	Вз-12		Поврежденный не обнаружено		0,10
215	23.10.2022	10:51	23.10.2022	12:53	2:02	Корнилово	Ко-14	ВЛ-10 кВ	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
216	23.10.2022	20:58	23.10.2022	22:04	1:06	Корнилово	Ко-14	ВЛ-10 кВ от ТП Ко-14-1 до РВ-455	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
217	23.10.2022	20:58	23.10.2022	22:04	1:06	Корнилово	Ко-1		Поврежденный не обнаружено		0,06
218	24.10.2022	16:12	24.10.2022	16:52	0:40	Мирный	Ми-2		Поврежденный не обнаружено		0,56
219	25.10.2022	16:12	25.10.2022	16:52	0:40	Правобережная	712	ТП 610-37	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,30
220	27.10.2022	14:43	27.10.2022	15:30	0:47	Коммунальная	Км-30	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Украинский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
221	27.10.2022	19:04	27.10.2022	19:04	0:00	Зоркальцево	Зл-4		Отключение смежной сетевой организацией	Восстановлено	0,00
222	28.10.2022	10:14	28.10.2022	13:11	2:57	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 103	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Восстановлено	5,31
223	28.10.2022	10:28	28.10.2022	10:28	0:00	Октябрьская	О-32	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
224	31.10.2022	4:30	31.10.2022	5:37	1:07	Центральная	218	КЛ-6 кВ от ТП 604-69 до ТП 604-67	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,96
225	01.11.2022	18:40	01.11.2022	19:25	0:45	Правобережная	732		Поврежденный не обнаружено		1,08
226	03.11.2022	12:33	03.11.2022	14:22	1:49	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
227	12.11.2022	8:55	12.11.2022	10:30	1:35	ПРП "Станция обезжелезования"	ЛЭП-6		Поврежденный не обнаружено		0,60
228	14.11.2022	14:41	14.11.2022	15:20	0:39	Коммунальная	Км-8	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 731	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
229	15.11.2022	17:22	15.11.2022	18:14	0:52	Степановский	Ст-8	КЛ-10 кВ от ТП 451 до ТП 108	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия третьих лиц	Восстановлено	0,81
230	15.11.2022	21:30	15.11.2022	21:57	0:27	Степановский	Ст-10		Поврежденный не обнаружено		0,33
231	16.11.2022	7:10	16.11.2022	9:14	2:04	ГРЭС-2	1041		Поврежденный не обнаружено		3,45
232	16.11.2022	7:10	16.11.2022	9:14	2:04	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ТП 345 до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,91
233	16.11.2022	7:23	16.11.2022	9:11	1:48	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-46 до ТП 671-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

234	16.11.2022	10:31	16.11.2022	19:34	9:03	ДОК	Д-26	КЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до ПНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
235	18.11.2022	14:26	18.11.2022	15:25	0:59	Восточная	III СШ	КЛ-10 кВ от РП "Ичуринский" до ТП 206	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
236	21.11.2022	5:20	21.11.2022	5:43	0:23	Октябрьская	III СШ		Повреждений не обнаружено		0,38
237	21.11.2022	15:39	21.11.2022	17:16	1:37	Правобережная	712		Повреждений не обнаружено		1,52
238	21.11.2022	15:39	21.11.2022	17:49	2:10	Правобережная	732	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,85
239	21.11.2022	16:17	21.11.2022	17:45	1:28	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-38 до ТП 610-33	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
240	21.11.2022	16:17	21.11.2022	17:45	1:28	Правобережная	741		Повреждений не обнаружено		1,43
241	21.11.2022	17:20	21.11.2022	18:26	1:06	Люксембург	ЛЮ-7	КЛ-6 кВ от РП "Люксембург" до ТП 606-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,59
242	21.11.2022	17:20	21.11.2022	18:26	1:06	Люксембург	ЛЮ-7	КЛ-6 кВ от ТП 606-13 до ТП 606-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
243	22.11.2022	11:10	22.11.2022	12:23	1:13	Западная	944	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 944-34	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,53
244	23.11.2022	12:21	23.11.2022	14:00	1:39	Трудовой	ТР-14	КЛ-10 кВ от РВ 172 до ТП 940-52	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
245	24.11.2022	10:52	24.11.2022	11:37	0:45	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
246	24.11.2022	10:52	24.11.2022	11:39	0:47	Каштак	114	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,83
247	24.11.2022	22:58	25.11.2022	1:10	2:12	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 944-51 до ТП 944-50	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
248	25.11.2022	17:59	25.11.2022	17:59	0:00	Правобережная	722	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-50	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
249	26.11.2022	6:04	26.11.2022	7:06	1:02	Северная	II СШ		Повреждений не обнаружено		3,51
250	26.11.2022	22:35	27.11.2022	0:15	1:40	Каштак	II СШ	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 612 до ТП 262	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
251	27.11.2022	12:24	27.11.2022	12:40	0:16	Заводская	3-07		Повреждений не обнаружено		0,36
252	27.11.2022	16:14	27.11.2022	17:25	1:11	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-35 до ТП 611-41	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,59
253	27.11.2022	18:00	27.11.2022	18:30	0:30	Северо-Восточная	Вс-20		Повреждений не обнаружено		0,20
254	28.11.2022	11:42	28.11.2022	12:55	1:13	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 625 до ТП 66	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,19
255	28.11.2022	16:13	28.11.2022	17:21	1:08	ТЯЗ	Тя-18	ТП 671-68	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	2,29

256	28.11.2022	17:45	28.11.2022	18:22	0:37	Пастера	Па-12	ВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
257	01.12.2022	13:20	01.12.2022	13:25	0:05	Северо-Восточная	Вс-11		Поврежденный не обнаружено		0,00
258	02.12.2022	20:57	03.12.2022	0:30	3:33	Каптак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 166	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,11
259	03.12.2022	9:03	03.12.2022	10:40	1:37	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-18 до ТП 605-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
260	04.12.2022	1:16	04.12.2022	2:44	1:28	Солнечная	Сл-6		Поврежденный не обнаружено		3,94
261	05.12.2022	2:34	05.12.2022	4:01	1:27	Северная	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
262	05.12.2022	20:38	05.12.2022	21:40	1:02	Нахимовский	1007	КЛ-10 кВ от ТП 16 до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
263	05.12.2022	20:38	05.12.2022	20:58	0:20	Нахимовский	1011		Поврежденный не обнаружено		0,47
264	06.12.2022	5:26	06.12.2022	7:55	2:29	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 512 до ТП 418	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,66
265	06.12.2022	14:56	06.12.2022	15:46	0:50	Северная	403	КЛ-6 кВ от ТП 611-43 до ТП 611-44	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
266	10.12.2022	8:01	10.12.2022	9:00	0:59	Восточная	813		Поврежденный не обнаружено		0,00
267	17.12.2022	4:38	17.12.2022	6:25	1:47	Центральная	216	КЛ-6 кВ от ТП 604-58 до ТП 604-90	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,83
268	17.12.2022	4:38	17.12.2022	6:39	2:01	Центральная	224	КЛ-6 кВ от ТП 605-10 до ТП 603-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,90
269	17.12.2022	22:54	17.12.2022	22:54	0:00	ГРЭС-2	1011	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Нахимовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

Начальник СН и КК



И.В. Борисова