

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2023 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключе- ния	Дата включения	Время включени- я	Продолжит ельность прерывани- я подачи эл.энергии	Подстанция, РП	Фили- р	Оборудование	Причина	Мерыпротива	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
2023 года I квартал											
1	01.01.2023	10:39	01.01.2023	11:35	0:56	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскаябель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
2	06.01.2023	1:38	06.01.2023	2:48	1:10	Северная	428	ТП 611-6	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,23
3	06.01.2023	5:15	06.01.2023	6:00	0:45	Октябрьская	O-17	КВЛ-10 кВ от ТПП 467 до ТПП 465	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
4	08.01.2023	7:40	08.01.2023	8:22	0:42	Южная	545	КЛ-6 кВ от ТПП 605-6 до ТПП 605-37	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
5	08.01.2023	7:42	08.01.2023	7:42	0:00	Октябрьская	O-32	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
6	08.01.2023	8:45	08.01.2023	8:45	0:00	Октябрьская	O-40		повреждение не обнаружено		0,00
7	08.01.2023	23:35	09.01.2023	0:03	0:28	Южная	534	КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до ТПП 671-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
8	09.01.2023	7:23	09.01.2023	8:34	1:11	ЗПП-Г	3и-21	ТП 748	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,42
9	09.01.2023	10:12	09.01.2023	14:05	3:53	ТИЗ	Гз-6	ВЛ-6 кВ от ТПП 671-53 до ПП-21	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
10	17.01.2023	14:42	17.01.2023	15:38	0:56	Центральная	217	КЛ-6 кВ от ТПП 604-121 до ТПП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
11	21.01.2023	14:20	21.01.2023	15:34	1:14	Киловка	Ки-7		Отключение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00

12	23.01.2023	1:30	23.01.2023	3:00	1:30	Каштак	124	КЛ-10 кВ от ТП 668 до ТП 590	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,48
13	26.01.2023	18:31	26.01.2023	20:07	1:36	Коммунальная	Км-14	КВЛ-10 кВ от ТП 533 до ТП 709	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
14	30.01.2023	4:46	30.01.2023	5:20	0:34	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,12
15	30.01.2023	4:46	30.01.2023	6:39	1:53	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 кВ от ТП 487 до ТП 287	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,46
16	31.01.2023	18:27	31.01.2023	20:01	1:34	Каштак	120	КЛ-10 кВ от ТП 356 до ТП 504	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,37
17	31.01.2023	18:27	31.01.2023	19:40	1:13	Каштак	122		Повреждений не обнаружено		3,07
18	03.02.2023	14:46	03.02.2023	16:33	1:47	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,57
19	03.02.2023	14:46	03.02.2023	16:54	2:08	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 1020 до ТП 716	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,50
20	13.02.2023	19:30	13.02.2023	20:13	0:43	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до ТП 103	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,29
21	24.02.2023	21:32	24.02.2023	21:58	0:26	Каштак	133	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томскгазель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
22	25.02.2023	4:35	25.02.2023	5:30	0:55	Северо-Восточная	Вс-26	КЛ-10 кВ от ТП 332 до ТП 330	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
23	27.02.2023	6:38	27.02.2023	8:36	1:58	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 688 до ТП 1020	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,12
24	06.03.2023	0:05	06.03.2023	1:14	1:09	Фрунзенский	Ф-6		Повреждений не обнаружено		1,59
25	06.03.2023	9:51	06.03.2023	11:28	1:37	Коммунальная	Км-11		Повреждений не обнаружено		2,39
26	08.03.2023	11:45	08.03.2023	13:38	1:53	Пастера	Па-9	ТП 479	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	4,02
27	14.03.2023	13:30	14.03.2023	14:33	1:03	Западная	942		Повреждений не обнаружено		3,99
28	14.03.2023	14:28	14.03.2023	15:04	0:36	Западная	П-12	КЛ-10 кВ от ТП 940-16 до ТП 940-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
29	14.03.2023	23:12	15.03.2023	0:06	0:54	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,54
30	15.03.2023	4:27	15.03.2023	6:17	1:50	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 91	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,45
31	15.03.2023	4:27	15.03.2023	5:08	0:41	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		1,53
32	15.03.2023	12:25	15.03.2023	14:20	1:55	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от РВ 465 до ТП 261.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,81
33	15.03.2023	13:18	15.03.2023	13:52	0:34	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
34	15.03.2023	15:25	16.03.2023	16:30	1:05	Зоркальцево	Зп-4	КВЛ-10 кВ оп. 6	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

35	15.03.2023	20:00	15.03.2023	20:43	0:43	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,44
36	16.03.2023	20:59	16.03.2023	22:59	2:00	Солнечная	Сл-6	КЛ-10 кВ от ТП 464 до ТП 676	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,37
37	17.03.2023	8:46	18.03.2023	1:18	16:32	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Заречный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
38	17.03.2023	21:53	17.03.2023	23:09	1:16	Северо-Восточная	Вс-20	ТП 1000	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,50
39	17.03.2023	22:38	17.03.2023	23:55	1:17	Северо-Восточная	Вс-10	КЛ-10 кВ от ТП 490 до ТП 492	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
40	24.03.2023	11:25	24.03.2023	12:42	1:17	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,51
41	24.03.2023	11:25	24.03.2023	12:23	0:58	Коммунальная	Км-15		Повреждений не обнаружено		3,54
42	24.03.2023	11:25	24.03.2023	12:23	0:58	Коммунальная	Км-16		Повреждений не обнаружено		4,47
43	29.03.2023	3:20	29.03.2023	4:20	1:00	Правобережная	705	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-88	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17

Начальник ОН и КС



И.В. Борисова