

13	16.07.2024	18:35	16.07.2024	20:01	1:26	Правобережная	727	КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
14	17.07.2024	18:58	17.07.2024	20:10	1:12	Правобережная	741	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-65	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
15	17.07.2024	18:05	17.07.2024	23:07	5:02	Победа	ПБ-5	Отключение ф. ПБ-5 от ПС "Победа"	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
16	18.07.2024	12:50	18.07.2024	13:55	1:05	Коммунальная	КМ-8	КВЛ-10 кВ от ТП 173 оп. 1 до ТП 177 до ТП 175	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
17	18.07.2024	15:03	18.07.2024	17:15	2:12	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,16
18	19.07.2024	12:03	19.07.2024	18:25	6:22	Степановский	Ст-16	КВЛ-10 кВ от ТП 115 до ТП 116	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
19	19.07.2024	12:30	19.07.2024	14:08	1:38	Каштак	122	КВЛ-10 кВ от ТП 338 до ТП 322	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
20	19.07.2024	15:00	19.07.2024	15:31	0:31	Каштак	К-10		Повреждений не обнаружено		0,34
21	20.07.2024	18:00	20.07.2024	19:40	1:40	Южная	508	КЛ-6 кВ от ТП 671-18 до ТП 605-26	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,15
22	21.07.2024	20:01	21.07.2024	21:15	1:14	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 522 до ТП 420	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
23	22.07.2024	11:59	22.07.2024	14:16	2:17	Академическая	Ак-28	КЛ-10 кВ от ТП ИСЭ-1 до РВ-289	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
24	24.07.2024	16:10	24.07.2024	18:03	1:53	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		0,55
25	24.07.2024	16:10	24.07.2024	20:05	3:55	Научная	Нч-13	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до оп. 1 ТП 627, до ТП 733	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
26	25.07.2024	15:58	25.07.2024	17:51	1:53	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 746 до ТП 804.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
27	26.07.2024	17:17	26.07.2024	19:58	2:41	Пастера	Па-9	КЛ-10 кВ от ТП 714 до ТП Ко-9-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
28	28.07.2024	14:00	28.07.2024	16:03	2:03	Западная	928	ВЛ-10 кВ от ТП 940-23А до ТП 940-24.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
29	28.07.2024	18:38	28.07.2024	18:38	0:00	Каштак	114	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
30	28.07.2024	18:38	28.07.2024	19:22	0:44	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
31	28.07.2024	19:24	29.07.2024	1:22	5:58	Кафтанчиково	КФ-2	ВЛ-10 кВ от оп. №28-3 до оп. № 28-12.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,43
32	28.07.2024	21:52	29.07.2024	0:33	2:41	Корнилово	Ко-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,97
33	29.07.2024	6:44	29.07.2024	6:55	0:11	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,02
34	29.07.2024	19:40	29.07.2024	21:11	1:31	Академическая	Ак-10	яч. №11 в РП "Академическая" до ТП Ак-105.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
35	30.07.2024	21:44	31.07.2024	6:03	8:19	Победа	ПБ-5	ВЛ-10 кВ от РВ-203 до РВ-205.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,00
36	01.08.2024	9:35	01.08.2024	11:20	1:45	Октябрьская	О-2	КЛ-10 кВ от ТП 92 до оп. №1 к ТП 21	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45

37	01.08.2024	21:40	02.08.2024	1:02	3:22	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ на участке от ЛР-1 до ЛР-3	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,86
38	05.08.2024	14:15	05.08.2024	15:24	1:09	Каштак	116	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до оп. №1 к ТП 364	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
39	06.08.2024	3:50	06.08.2024	5:00	1:10	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 699	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,91
40	06.08.2024	5:18	06.08.2024	7:18	2:00	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,92
41	06.08.2024	7:10	06.08.2024	8:40	1:30	Западная	940	КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,15
42	06.08.2024	14:15	06.08.2024	16:40	2:25	Южная	544	КЛ-6 кВ от ТП 671-83 до ТП 671-96	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
43	07.08.2024	13:25	07.08.2024	16:58	3:33	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ от оп. № 92 до ТП 165	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	0,20
44	08.08.2024	20:50	08.08.2024	22:03	1:13	Солнечная	1 СШ	Повреждение в смежной сетевой организации	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,42
45	12.08.2024	18:48	12.08.2024	19:49	1:01	Восточная	802	КЛ-10 кВ от ТП 418 до ТП 406	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
46	12.08.2024	18:48	12.08.2024	20:06	1:18	Восточная	824	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,17
47	14.08.2024	13:21	14.08.2024	14:50	1:29	Люксембург	Лю-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	1,72
48	14.08.2024	20:40	14.08.2024	23:27	2:47	Северо-Восточная	Вс-11	КЛ-10 кВ от РВ-116 до ТП 764	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
49	16.08.2024	12:30	16.08.2024	12:55	0:25	Победа	ПБ-5	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,00
50	16.08.2024	15:22	16.08.2024	16:17	0:55	Восточная	835	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,82
51	16.08.2024	18:55	16.08.2024	20:00	1:05	ТЭЦ-1	604	КВЛ от ТП 604-53 до ТП 604-55.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
52	17.08.2024	14:14	17.08.2024	17:03	2:49	Кисловка	Ки-7	Повреждение в смежной сетевой организации	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,42
53	17.08.2024	14:14	17.08.2024	17:00	2:46	Левобережная	Л-15	Повреждение в смежной сетевой организации	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	4,40
54	17.08.2024	14:50	17.08.2024	16:20	1:30	Северная площадка	СП-8	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,21
55	17.08.2024	14:58	17.08.2024	23:45	8:47	Победа	ПБ-5	Повреждений не обнаружено	Повреждений не обнаружено	Восстановлено	0,63
56	19.08.2024	12:10	19.08.2024	13:05	0:55	Южная	509	КЛ-6 кВ от ТП 604-38 до РП "Южный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
57	19.08.2024	12:10	19.08.2024	13:58	1:48	Южная	525	КЛ-6 кВ от ТП 671-61 до ТП 671-5	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,35
58	21.08.2024	10:05	21.08.2024	13:08	3:03	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-6	ВЛ-10 кВ от ЦРП станция "Обезжелезования" до оп. 47-1, до ТП 13В	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Восстановлено	1,13
59	21.08.2024	13:42	21.08.2024	14:27	0:45	Северная	419	ТП Г-2	Отключение в результате выхода из строя об. ТП	Восстановлено	0,10

60	21.08.2024	18:50	21.08.2024	19:42	0:52	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-41 до ТП 611-61	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
61	22.08.2024	9:16	22.08.2024	10:20	1:04	Заводская	3-08	КЛ-10 кВ от ТП 522 до ТП 226	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,41
62	22.08.2024	14:10	22.08.2024	15:06	0:56	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ТП 106 до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,26
63	22.08.2024	14:38	22.08.2024	15:53	1:15	Западная	940	КЛ-10 кВ от ТП 940-5 до ТП 940-14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
64	22.08.2024	14:34	22.08.2024	18:14	3:40	Петрово	По-9		Повреждений не обнаружено		0,24
65	23.08.2024	9:25	23.08.2024	10:18	0:53	Восточная	814	КЛ-10 кВ от ТП 9 до ТП 984	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,23
66	24.08.2024	3:21	24.08.2024	3:52	0:31	Коммунальная	Км-3	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,62
67	25.08.2024	19:10	25.08.2024	20:03	0:53	Северная	428	КЛ-6 кВ от ПС 611-6 до ТП 611-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41
68	25.08.2024	19:20	25.08.2024	21:20	2:00	Западная	936		Повреждений не обнаружено		1,07
69	25.08.2024	19:20	25.08.2024	22:47	3:27	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 858 до ТП 149	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,31
70	29.08.2024	15:23	29.08.2024	16:20	0:57	Северная	428	КЛ-6 кВ от ТП 611-6 до ТП 611-22	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,63
71	29.08.2024	15:23	29.08.2024	16:15	0:52	Северная	426	КЛ-6 кВ от ТП 611-41 до ТП 611-61	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,38
72	29.08.2024	16:00	29.08.2024	17:33	1:33	Западная	927	КЛ-10 кВ от ТП 927-13 до ТП 927-23	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
73	29.08.2024	16:00	29.08.2024	17:15	1:15	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 516 до ТП 654	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08
74	30.08.2024	5:42	30.08.2024	6:32	0:50	ТЭЦ-1	617		Повреждений не обнаружено		0,44
75	30.08.2024	5:42	30.08.2024	7:00	1:18	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-3 до ТП 605-17	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
76	30.08.2024	5:42	30.08.2024	9:09	3:27	ТЭЦ-1	620	КЛ-6 кВ от ПС "ТЭЦ"-1 до ТП 603-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
77	30.08.2024	23:28	31.08.2024	0:25	0:57	Коммунальная	Км-7		Повреждений не обнаружено		0,12
78	30.08.2024	23:28	31.08.2024	0:25	0:57	Коммунальная	Км-14		Повреждений не обнаружено		0,94
79	01.09.2024	5:45	01.09.2024	6:20	0:35	Каштак	116	КЛ-10 кВ от ТП 484 до ТП 474	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
80	02.09.2024	15:30	02.09.2024	16:45	1:15	ТЭЦ-1	601	КЛ-6 кВ от ТП 610-32 до ТП 610-53	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
81	05.09.2024	0:25	05.09.2024	1:45	1:20	ГРЭС-2	1013 А	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,94
82	05.09.2024	8:25	05.09.2024	10:22	1:57	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
83	06.09.2024	13:42	06.09.2024	23:55	10:13	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от оп. № 10 до оп. № 11.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45

84	07.09.2024	14:05	07.09.2024	17:35	3:30	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 986 до ТП 964	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,34
85	07.09.2024	14:25	07.09.2024	16:30	2:05	Коммунальная	Км-7	КЛ-10 кВ от ТП 709 до оп. № 35-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
86	09.09.2024	11:00	09.09.2024	12:15	1:15	Северо-Восточная	Вс-10		Повреждений не обнаружено		0,15
87	09.09.2024	14:25	09.09.2024	16:15	1:50	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ТП 236 до 458	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
88	09.09.2024	16:10	09.09.2024	17:50	1:40	Трудовой	Тр-14	КВЛ-10 кВ от РВ-60 до ТП 927-84	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,35
89	10.09.2024	0:38	10.09.2024	1:34	0:56	Восточная	847	КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,61
90	10.09.2024	22:25	10.09.2024	23:50	1:25	Солнечный	Со-10	КЛ-10 кВ от ТП 458 до ТП 412	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,75
91	14.09.2024	13:10	14.09.2024	16:37	3:27	Каштак	119	КЛ-10 кВ от оп. № 40 до ТП 130	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,31
92	14.09.2024	13:15	14.09.2024	18:58	5:43	Степановский	Ст-10	КВЛ-10 кВ от оп. 56 до ТП 113	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,15
93	14.09.2024	15:15	14.09.2024	18:36	3:21	Сибкартель	Ск-10		Повреждений не обнаружено		3,89
94	14.09.2024	15:28	14.09.2024	15:45	0:17	АГНКС	ф. 16		Повреждений не обнаружено		0,05
95	15.09.2024	19:35	15.09.2024	19:57	0:22	Научная	Нч-7		Повреждений не обнаружено		0,26
96	15.09.2024	19:35	15.09.2024	20:45	1:10	Научная	Нч-8		Повреждений не обнаружено		1,02
97	17.09.2024	15:30	17.09.2024	19:50	4:20	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РВ-316 до ТП Нр-6-11	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
98	18.09.2024	16:18	18.09.2024	17:30	1:12	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от оп. № 5-4 до ТП 579	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
99	21.09.2024	7:02	21.09.2024	7:08	0:06	Правобережная	П СШ		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,28
100	21.09.2024	17:05	21.09.2024	18:40	1:35	Октябрьская	О-14	КЛ-10 кВ от РВ-465 до ТП 261	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,92
101	23.09.2024	5:30	23.09.2024	6:10	0:40	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-5	ВЛ-10 кВ от ТП 20В до ТП 22В	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,77
102	24.09.2024	10:06	24.09.2024	13:04	2:58	ЦРП Станция обезжелезования	ЛЭП-6		Повреждений не обнаружено		1,13
103	25.09.2024	2:05	25.09.2024	3:10	1:05	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-21 до ТП 605-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,75
104	25.09.2024	2:42	25.09.2024	3:29	0:47	Южная	534	КЛ-6 кВ от ТП 671-16 до ТП 671-41	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
105	25.09.2024	11:40	25.09.2024	13:58	2:18	Западная	928	КВЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до оп. № 13	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,68

106	30.09.2024	9:40	30.09.2024	10:36	0:56	Центральная	206	КЛ-6 кВ от ТП 604-62 до ТП 604-114	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,88
-----	------------	------	------------	-------	------	-------------	-----	------------------------------------	---	---	------

Начальник ООО _____ А.В. Самокиш

