

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»



Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2025 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
I квартал 2025 года											
1	08.01.2025	6:50	08.01.2025	7:43	0:53	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кв от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
2	09.01.2025	16:03	09.01.2025	17:22	1:19	Солнечная	Сп-6	КЛ-10 кв от ТП 676 до ТП 742	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,39
3	09.01.2025	17:54	09.01.2025	19:07	1:13	Солнечная	Сл-22	КВЛ-10 кв от ТП 575 до РВ-271 оп. №4-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,54
4	12.01.2025	3:50	12.01.2025	4:50	1:00	Северо-Восточная	Вс-11	КВЛ-10 кв от ПП-10 до РП "Березовский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,64
5	13.01.2025	17:20	13.01.2025	18:10	0:50	Центральная	222	КЛ-6 кв от ТП 604-96 до ТП 604-64	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,51
6	17.01.2025	15:46	17.01.2025	17:35	1:49	Восточная	826	КЛ-10 кв от ТП 324 до ТП 290	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,19
7	19.01.2025	18:15	19.01.2025	19:05	0:50	Каштак	122	КЛ-10 кв от ТП 278 до ТП 322	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,25
8	20.01.2025	10:01	20.01.2025	11:56	1:55	Академическая	Ак-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,17
9	20.01.2025	18:25	20.01.2025	22:01	3:36	Сибкартель	Ск-10		Повреждений не обнаружено		5,55
10	22.01.2025	12:08	22.01.2025	13:47	1:39	Восточная	829	КЛ-10 кв от ТП 40 до ТП 74	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,19
11	22.01.2025	15:46	22.01.2025	17:20	1:34	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		2,27
12	22.01.2025	16:00	22.01.2025	18:21	2:21	ЦРТ-10 кв Станция "Обезжелезования"	ДЭП-5		Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,30
											104,67

13	22.01.2025	16:03	22.01.2025	18:02	1:59	Пастера	Па-9		Поврежденный не обнаружено		2,85
14	22.01.2025	16:03	22.01.2025	22:35	6:32	Октябрьская	О-3		Поврежденный не обнаружено		14,89
15	22.01.2025	16:05	22.01.2025	23:15	7:10	Заволжская	З-05	ВЛ-10 кВ от РВ 5-3-05 до ТП 3-05-10	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,20
16	22.01.2025	16:42	22.01.2025	19:56	3:14	Академическая	Ак-15	ВЛ-10 кВ от РВ 1-Ак-15 до ТП Ак-15-4	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
17	22.01.2025	18:00	22.01.2025	22:35	4:35	Октябрьская	О-2		Поврежденный не обнаружено		8,78
18	22.01.2025	18:47	22.01.2025	22:37	3:50	Октябрьская	О-14		Поврежденный не обнаружено		7,54
19	22.01.2025	19:50	23.01.2025	1:23	5:33	Солнечная	Сл-22	КВЛ-10 кВ от ТП 565 до РВ 285, до ТП 575	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,38
20	22.01.2025	21:28	23.01.2025	1:23	3:55	Солнечная	Сл-7		Поврежденный не обнаружено		1,88
21	22.01.2025	23:25	23.01.2025	14:30	15:05	Мирный	Ми-16		Поврежденный не обнаружено		1,74
22	24.01.2025	18:30	24.01.2025	20:00	1:30	Степановский	Нч-7		Поврежденный не обнаружено		1,26
23	25.01.2025	11:02	25.01.2025	12:22	1:20	Западная	914	ВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
24	27.01.2025	0:25	27.01.2025	1:10	0:45	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ТП 626 до ТП 240	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
25	27.01.2025	6:15	27.01.2025	11:42	5:27	Восточная	810	КЛ-10 кВ от ТП 106 до ТП 724	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,90
26	27.01.2025	11:04	27.01.2025	11:30	0:26	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,76
27	28.01.2025	19:25	28.01.2025	20:15	0:50	Сибкартель	Ск-10		Поврежденный не обнаружено		1,21
28	20.02.2025	12:20	20.02.2025	13:48	1:28	Восточная	35-27	ВЛ-35 кВ между оп. 102 и оп. 103.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ, из-за падения дерева	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
29	05.03.2025	8:38	05.03.2025	9:28	0:50	ЗПП-Г	П с ш. Па-12	КВЛ-10 кВ от оп. 87 до ТП 782	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,36
30	07.03.2025	11:21	07.03.2025	12:10	0:49	ЗПП-Г	П с ш. Па-12	КВЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 22	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
31	07.03.2025	16:54	07.03.2025	17:11	0:17	Северо-Восточная	Вс-12	РП "Иркутский"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП.	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
32	17.03.2025	17:17	17.03.2025	18:33	1:16	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-38, ТП 610-81	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,04
33	19.03.2025	14:54	19.03.2025	16:26	1:32	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 697 до ТП 607	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,05
34	20.03.2025	6:54	20.03.2025	8:05	1:11	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 308 до ТП 416	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,24
35	20.03.2025	22:32	20.03.2025	23:35	1:03	ГРЭС-2	Ф.1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,50
36	20.03.2025	22:32	20.03.2025	23:40	1:08	ГРЭС-2	Ф.1010	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
37	20.03.2025	22:32	20.03.2025	23:20	0:48	ГРЭС-2	Ф.1039	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 409	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,32
38	21.03.2025	17:42	21.03.2025	18:42	1:00	ТЭЦ-1	613	КЛ-6 кВ от ТП 603-18 до ТП 603-19	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
39	21.03.2025	18:20	21.03.2025	19:43	1:23	Солнечная	Сл-22	КЛ-10 кВ от РВ 182 до ТП 940	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,84

40	21.03.2025	21:30	21.03.2025	22:28	0:58	ТЭЦ-1	619		Повреждений не обнаружено		0,50
41	22.03.2025	11:00	22.03.2025	12:43	1:43	Солнечная	Сп-6	КЛ-10 кВ от РВ 344 до ТП КНС	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,07
42	24.03.2025	20:12	24.03.2025	21:20	1:08	Восточная	848		Повреждений не обнаружено		2,30
43	27.03.2025	10:30	27.03.2025	14:09	3:39	1 Сиб	Сиби-21		Повреждений не обнаружено		0,00
44	30.03.2025	12:12	30.03.2025	13:20	1:08	Мичуринский	М-15	КЛ-10 кВ ТП 224 до ТП 212	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,57
45	30.03.2025	14:05	30.03.2025	17:00	2:55	Западная	911	КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 744	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,32
46	30.03.2025	14:05	30.03.2025	16:25	2:20	Западная	916	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 846	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,85

II квартал 2025 года

47	01.04.2025	19:36	01.04.2025	20:33	0:57	ТИЗ	Тэ-12	КЛ-6 кВ от ПС "ТИЗ" до ТП 604-63А, ТП 604-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,10
48	01.04.2025	20:43	01.04.2025	21:35	0:52	ТИЗ	П с.ш.		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
49	04.04.2025	14:33	04.04.2025	15:35	1:02	Профсоюзный	П-12	КЛ-10 кВ от ТП 940-18 до ТП 940-16, ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
50	05.04.2025	5:20	05.04.2025	6:57	1:37	ЗПП-Т	Зп-27	КЛ-10 кВ от ТП 948 до ТП 966	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,28
51	05.04.2025	6:10	05.04.2025	15:45	9:35	Корнилово	Ко-13	РВ 11-КО-13 к ТП КО-13-17 (СНТ "Маяк")	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
52	05.04.2025	7:33	05.04.2025	9:55	2:22	Левобережная	ЛЛ-15		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	3,68
53	09.04.2025	3:40	09.04.2025	3:40	0:00	Западная	932	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 929-1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
54	11.04.2025	10:12	11.04.2025	11:34	1:22	Академическая	Ак-2	ВЛ-10 кВ от РВ 1-Ак-2 до ТП Ак-15 5, между оп. 28/1 и оп. 28/2.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
55	12.04.2025	12:13	12.04.2025	19:03	6:50	ЗПП-Т	Зп-4	КВЛ-10кВ от ПС "ЗПП-Т" до РВ-158 на оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,47
56	12.04.2025	12:17	12.04.2025	14:37	2:20	Октябрьская	О-17	КВЛ -10 кВ от ТП 84 до РВ-541	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,85
57	12.04.2025	13:12	12.04.2025	17:16	4:04	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 848 до оп. 5 до ТП 140	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,90
58	12.04.2025	14:57	12.04.2025	17:19	2:22	Западная	936		Повреждений не обнаружено		1,27
59	14.04.2025	17:26	14.04.2025	18:47	1:21	Заволжская	З-07	КЛ-10 кВ от ТП 180 до ТП 182	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,41
60	14.04.2025	17:26	14.04.2025	19:48	2:22	Заволжская	З-05		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,10
61	17.04.2025	7:30	17.04.2025	8:35	1:05	Центральная	215	КЛ-6 кВ от ТП 604-15 до ТП 604-102	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,71
62	17.04.2025	7:30	17.04.2025	8:35	1:05	Центральная	221	КЛ-6 кВ от ТП 604-100 до ТП 604-124	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53

120,05

63	17.04.2025	10:20	17.04.2025	11:00	0:40	Северо-Восточная	Вс-18	КЛ-10 кв от РП "Хлебозавод" Ф.Хл-9 до ТП 618.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
64	17.04.2025	20:01	17.04.2025	20:40	0:39	Хлебозавол	Хл-7	Повреждения не обнаружено			0,06
65	17.04.2025	20:03	17.04.2025	22:18	2:15	Заволжская	З-05	КВЛ-10 кв от оп.13 до ТП З-05-19.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,63
66	21.04.2025	16:33	21.04.2025	19:11	2:38	Каштак	119	КЛ-10 кв от ТП 814 до РВ 202	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,29
67	21.04.2025	16:33	21.04.2025	17:55	1:22	Каштак	К-5	КЛ-10 кв от ТП 268 до ТП 284	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,89
68	24.04.2025	11:40	24.04.2025	12:46	1:06	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кв от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
69	27.04.2025	3:30	27.04.2025	4:55	1:25	Пастера	Па-9	КЛ-10 кв от ТП 714 до оп. 18 к ТП КО-9-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
70	28.04.2025	21:56	29.04.2025	0:23	2:27	Коммунальная	Км-11	КЛ-10 кв от ТП 407 до ТП 363	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,99
71	30.04.2025	14:50	30.04.2025	16:00	1:10	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
72	01.05.2025	1:14	01.05.2025	1:54	0:40	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кв от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,55
73	03.05.2025	8:40	03.05.2025	10:10	1:30	ЗПП-Г	Зп-32	КЛ-10 кв от ТП 948 до ТП 966	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
74	03.05.2025	9:22	03.05.2025	10:22	1:00	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,27
75	03.05.2025	9:25	03.05.2025	15:42	6:17	ГРЭС-2	634	ТП 634-4	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,43
76	03.05.2025	13:17	03.05.2025	14:05	0:48	Западная	928	КЛ-10 кв от ТП 940-6 до ТП 940-8	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,11
77	03.05.2025	13:50	03.05.2025	14:40	0:50	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до ТП 265	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
78	03.05.2025	14:17	03.05.2025	16:00	1:43	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный", до ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,85
79	03.05.2025	14:35	03.05.2025	15:50	1:15	ГРЭС-2	1041	КЛ-10 кв от ПС "ГРЭС-2" до ТП 361	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,08
80	05.05.2025	14:00	05.05.2025	15:35	1:35	Сибкартель	яч 7	КЛ-10 кв от ТП 209У яч.3 до ТП 4У.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,65
81	07.05.2025	6:53	07.05.2025	9:22	2:29	Восточная	832	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП Т-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
82	07.05.2025	7:35	07.05.2025	8:00	0:25	Восточная	825	КЛ-10 кв от ТП ТЭСМ до ТП Т-6.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,06
83	07.05.2025	20:20	07.05.2025	21:22	1:02	Заволжская	З-07	КЛ-10 кв от ТП 1084 до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
84	08.05.2025	3:45	08.05.2025	4:24	0:39	ГРЭС-2	1020	КЛ-10 кв от ТП 199 до ТП 123	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
85	08.05.2025	3:45	08.05.2025	4:55	1:10	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кв от ТП Т-3 до ТП 63	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
86	08.05.2025	12:20	08.05.2025	14:23	2:03	Академическая	Ак-15	КЛ-10 кв от РВ 9-Ак-15 до ТП Ак-15-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,30

87	08.05.2025	18:19	08.05.2025	21:30	3:11	Левобережная	Д-15	ВД-10 кВ ф. Д-15 от ТП З-В-Д-15 до ТП Д-15-33, ТП Д-13-7, ТП Д-15-5.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВД-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,69
88	09.05.2025	12:55	09.05.2025	16:00	3:05	Октябрьская	О-14	КВД-10 кВ от оп. 4-8 до ТП 763.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВД-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
89	11.05.2025	19:16	11.05.2025	19:16	0:00	Научная	Нч-8	КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
90	11.05.2025	20:30	11.05.2025	20:30	0:00	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Сибкартель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
91	12.05.2025	21:12	12.05.2025	22:47	1:35	ТИЗ	Тз-13	КЛ-10 кВ от ТП 604-115 до ТП 604-86	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,90
92	12.05.2025	21:40	13.05.2025	0:27	2:47	ТЭЦ-1	607	КЛ-6 кВ от ТП 605-21 до ТП 605-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
93	14.05.2025	11:47	14.05.2025	13:25	1:38	Каштак	119	КЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 814	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,04
94	14.05.2025	11:47	14.05.2025	12:51	1:04	Каштак	135	КЛ-10 кВ от ТП 650 до ТП 938	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,46
95	15.05.2025	22:22	16.05.2025	5:43	7:21	Северо-Восточная	Вс-21	КЛ-10 кВ от ТП 996 до ТП 794	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,66
96	16.05.2025	0:28	16.05.2025	2:28	2:00	Октябрьская	О-9	КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 785	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,35
97	16.05.2025	8:50	17.05.2025	0:32	15:42	Октябрьская	О-13	КЛ-10 кВ от ТП 26 до ТП 17.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
99	18.05.2025	14:10	18.05.2025	14:10	0:00	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
100	19.05.2025	20:37	19.05.2025	21:45	1:08	Коммунальная	Км-15	КЛ-10 кВ от ТП 349 до ТП 323	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,53
101	21.05.2025	15:43	21.05.2025	17:20	1:37	Октябрьская	О-17	КЛ-10 кВ от ТП 467 до РВ 239	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,94
102	23.05.2025	13:40	23.05.2025	15:00	1:20	Научный	Нч-10	КВД-10 кВ от ТП 539 до ТП 671 оп. 1	Отключение в результате выхода из строя элементов КВД-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,52
103	23.05.2025	13:40	23.05.2025	15:13	1:33	Степановский	Ст-10	КВД-10 кВ от РВ-603 до РВ-605 оп. 5-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КВД-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,54
104	23.05.2025	17:49	23.05.2025	18:48	0:59	Заводская	З-05	ТП 3-05-23	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,44
105	23.05.2025	19:04	23.05.2025	20:01	0:57	Заводская	З-07	КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,98
106	24.05.2025	14:50	24.05.2025	17:17	2:27	Западная	928	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,52
107	24.05.2025	18:38	24.05.2025	19:24	0:46	Каштак	111		Повреждений не обнаружено		1,19
108	24.05.2025	18:38	24.05.2025	20:00	1:22	Каштак	114	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 536	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,70
109	24.05.2025	18:38	24.05.2025	19:27	0:49	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 366 до ТП 278	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,51
110	24.05.2025	18:38	24.05.2025	19:47	1:09	Каштак	131	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 582	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,79

111	24.05.2025	23:20	24.05.2025	23:53	0:33	Восточная	835	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до РП "Миучуринский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,32
112	24.05.2025	23:20	25.05.2025	1:00	1:40	Грузинский	813	КЛ-10 кв от ТП 142 до ТП 60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,09
113	25.05.2025	14:00	25.05.2025	16:43	2:43	ГРС-2	1010	КЛ-10 кв от ПС "ГРС-2" до РП "Ягодный", ТП 12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,13
114	25.05.2025	14:00	25.05.2025	16:43	2:43	ГРС-2	1013	КЛ-10 кв от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,97
115	25.05.2025	15:25	25.05.2025	15:45	0:20	ГРС-2	1020		Поврежденный не обнаружено		0,16
116	26.05.2025	19:48	26.05.2025	20:02	0:14	ЗПП-Т	Зп-21	КЛ-10 кв от ТП 884 до ТП 862	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
117	27.05.2025	13:10	27.05.2025	13:38	0:28	ТЭЦ-1	604	КВЛ-6 кв от ТП 604-53 до ТП 604-55	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,20
118	27.05.2025	16:13	27.05.2025	17:05	0:52	ТМЗ	Тз-9	КЛ-6 кв от ТП 671-69 до ТП 671-60	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,17
119	29.05.2025	10:18	29.05.2025	11:24	1:06	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кв от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
120	29.05.2025	10:18	29.05.2025	11:18	1:00	Сибирский	Сб-10	КЛ-10 кв от ТП 709 яч. 2 до ТП 179 яч. 6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,60
121	29.05.2025	10:18	29.05.2025	10:38	0:20	Сибирский	Сб-9		Поврежденный не обнаружено		0,02
122	29.05.2025	15:56	29.05.2025	16:43	0:47	Академическая	Ак-6		Поврежденный не обнаружено		0,05
123	30.05.2025	7:32	30.05.2025	9:02	1:30	Западная	911	КЛ-10 кв от ТП 162 до ТП 488	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,31
124	30.05.2025	8:50	30.05.2025	10:46	1:56	Западная	933	КЛ-10 кв от ТП 942-77 до ТП 942-80	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,33
125	30.05.2025	8:53	30.05.2025	9:08	0:15	Западная	915	КЛ-10 кв от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,18
126	30.05.2025	9:05	30.05.2025	10:29	1:24	Западная	911	КЛ-10 кв от ТП 162 до ТП 270	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,07
127	30.05.2025	15:05	30.05.2025	16:33	1:28	Каштак	114	КЛ-10 кв от ТП 262 до ТП 596	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,47
128	30.05.2025	19:20	30.05.2025	20:28	1:08	Центральная	221	КЛ-10 кв ТП 604-91 до ТП 604-57А	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
129	30.05.2025	20:02	30.05.2025	20:18	0:16	Центральная	217	КЛ-10 кв от ТП 604-131 до ТП 604-121	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
130	01.06.2025	22:01	01.06.2025	23:17	1:16	Коммунальная	Км-17	КЛ-10 кв от ТП 781 до ТП 359	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
131	02.06.2025	12:05	02.06.2025	14:30	2:25	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кв от ПШ-36 до ТП 84 оп. 10	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,40
132	02.06.2025	15:00	02.06.2025	19:33	4:33	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кв от РВ-308 до ТП Нр-6-9	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
133	02.06.2025	16:02	02.06.2025	19:45	3:43	Богашево	Б-3	ВЛ-10 кв от оп. 84/23 до ТП Б-3-30	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
134	02.06.2025	19:10	02.06.2025	21:08	1:58	Сибкартель	Ск-9	КВЛ-10 кв от оп. 80 до ТП 807	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,43
135	03.06.2025	16:08	03.06.2025	16:08	0:00	Каштак	133	КЛ-10 кв от ПС "Каштак" до РП "Томкокабель"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00

136	07.06.2025	9:08	07.06.2025	9:45	0:37	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
137	07.06.2025	14:45	07.06.2025	15:32	0:47	Октябрьская	Ш с.ш.		Повреждений не обнаружено		1,33
139	09.06.2025	22:25	09.06.2025	22:45	0:20	ГРЭС-2	1009	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
140	11.06.2025	6:25	11.06.2025	6:56	0:31	Южная	Г с.ш.	КЛ-6 кВ от РП "Учебный" до РП "Южный", Ф. У-14.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,31
141	11.06.2025	6:37	11.06.2025	7:29	0:52	Октябрьская	О-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,74
142	11.06.2025	6:37	11.06.2025	11:40	5:03	Октябрьская	О-17		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	2,93
143	12.06.2025	0:15	12.06.2025	1:41	1:26	Каптак	127	КЛ-10 кВ от ТП 964 до ТП 986	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,42
144	13.06.2025	2:20	13.06.2025	4:50	2:30	Октябрьская	О-14	КВЛ-10 кВ от ПП-1 до РВ 717	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,14
145	13.06.2025	2:20	13.06.2025	3:54	1:34	Радиотехнический	Р-8	КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,05
146	13.06.2025	3:57	13.06.2025	4:25	0:28	Октябрьская	О-40		Повреждений не обнаружено		0,05
148	13.06.2025	14:20	13.06.2025	14:57	0:37	Богашево	Б-7	ВЛ-10 кВ от РВ 15-Б-7 оп. 119/1 до ТП Б-7-41, ТП Б-7-40, ТП Б-7-39	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
149	13.06.2025	16:07	13.06.2025	17:14	1:07	Восточная	814	КВЛ-10 кВ от РВ 230 оп. 1-1 до ТП 819	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,34
150	13.06.2025	18:50	13.06.2025	21:20	2:30	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РП 320 до ТП НР-6-13	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
151	15.06.2025	6:07	15.06.2025	7:15	1:08	Каптак	135	КЛ-10 кВ от ПС "Каптак" до ТП 650	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,45
152	15.06.2025	14:25	15.06.2025	16:07	1:42	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 84 до ПП-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,99
153	15.06.2025	14:50	15.06.2025	17:24	2:34	Научная	Нч-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,00
154	15.06.2025	15:06	15.06.2025	16:30	1:24	Богашево	Б-3		Повреждений не обнаружено		0,00
155	15.06.2025	15:20	15.06.2025	16:30	1:10	Доскутово	Дк-7		Повреждений не обнаружено		0,00
156	15.06.2025	17:14	15.06.2025	18:51	1:37	Богашево	Б-7		Повреждений не обнаружено		0,00
157	19.06.2025	4:07	19.06.2025	6:54	2:47	Каптак	127	КВЛ-10 кВ от РВ 188 до ТП 960	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,21
158	21.06.2025	5:15	21.06.2025	6:27	1:12	Заволжская	З-08		Повреждений не обнаружено		1,48
159	21.06.2025	20:10	21.06.2025	22:48	2:38	Копылово	К-16	КВЛ-10 кВ от РВ 10-К-16 до ТП К-16-28	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
161	23.06.2025	10:20	23.06.2025	12:00	1:40	ГРЭС-2	1010		Повреждений не обнаружено		3,75
162	24.06.2025	23:55	25.06.2025	1:36	1:41	Восточная	833	ТП 556	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
163	30.06.2025	14:25	30.06.2025	15:44	1:19	Мирный	Ми-2		Повреждений не обнаружено		0,14
164	30.06.2025	14:35	30.06.2025	15:15	0:40	ЗПП-Г	Зп-21		Повреждений не обнаружено		0,34
165	30.06.2025	14:48	30.06.2025	15:15	0:27	Северная	Вся		Повреждений не обнаружено		1,27

166	30.06.2025	14:48	30.06.2025	17:07	2:19	Северная	428	ТП 611-6	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,78
167	30.06.2025	16:15	30.06.2025	18:00	1:45	Каштак	116	КВЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 364, сторону РВ-258	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,34
168	30.06.2025	19:25	30.06.2025	21:50	2:25	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кВ от РП 318 до ТП Нр-6-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,15
III квартал 2025 года											
169	01.07.2025	19:00	01.07.2025	19:30	0:30	Мирный	Ми-15	КВЛ-10 кВ от РВ 431 до ТП 751	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,05
170	02.07.2025	12:18	02.07.2025	14:34	2:16	Народный	Нр-6	КВЛ-10 кВ от РВ 324 до ТП Нр-6-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
171	03.07.2025	16:58	03.07.2025	17:38	0:40	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный", до ТП 630	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
172	04.07.2025	14:50	04.07.2025	15:46	0:56	Западная	914	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,41
173	04.07.2025	14:50	04.07.2025	15:46	0:56	Западная	928		Повреждений не обнаружено		1,54
174	04.07.2025	15:54	04.07.2025	18:50	2:56	Западная	916	КЛ-10 кВ от ТП 140 до оп. 1, до ТП 848	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,44
175	04.07.2025	16:50	04.07.2025	18:27	1:37	Западная	936		Повреждений не обнаружено		1,52
176	04.07.2025	16:50	04.07.2025	16:50	0:00	Западная	942	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
177	04.07.2025	16:50	04.07.2025	18:27	1:37	Западная	914	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,35
178	05.07.2025	8:30	05.07.2025	9:50	1:20	Спутник	С-21	КВЛ-10 кВ от ТП 910 до ТП 822	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,91
179	06.07.2025	6:05	06.07.2025	7:15	1:10	ДСЗ	Вся		Повреждений не обнаружено		2,54
180	06.07.2025	8:25	06.07.2025	11:40	3:15	Копылово	К-16	ТП К-16-20	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
181	06.07.2025	12:25	06.07.2025	18:00	5:35	Копылово	К-16	КВЛ-10 кВ от РВ 3-К-16 между оп. 102/16 и оп. 102/17.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
182	07.07.2025	19:09	07.07.2025	20:52	1:43	ГРЭС-2	1038	КЛ-10 кВ от ТП 425 до ТП 275	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,00
183	08.07.2025	12:00	08.07.2025	13:20	1:20	Северная	429	КВЛ-6 кВ от ТП 611-65 до ТП 611-39	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
184	09.07.2025	8:01	09.07.2025	12:03	4:02	Туганская ПТФ	Пт-14		Повреждений не обнаружено		0,00
185	11.07.2025	10:57	11.07.2025	12:42	1:45	ГРЭС-2	1010	КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 14	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,90
186	14.07.2025	17:05	14.07.2025	17:29	0:24	ГРЭС-2	1007	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 16	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,58
187	14.07.2025	20:30	14.07.2025	21:00	0:30	Академическая	Ак-15		Повреждений не обнаружено		0,22
188	17.07.2025	17:49	17.07.2025	21:15	3:26	Западная	914	КВЛ-10 кВ от РП "ЛПК" до оп.13.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,18
189	17.07.2025	18:02	18.07.2025	17:05	23:03	ЗПП-Т	Зп-30	КВЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до ТП 3-05-16	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
190	17.07.2025	18:56	17.07.2025	20:28	1:32	Западная	928		Повреждений не обнаружено		0,00
											218,84

191	19.07.2025	8:50	19.07.2025	9:00	0:10	Сибкабель	яч.7	КЛ-10 кВ от ТП 3 АО "Сибкабель" до ТП 209У	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
192	21.07.2025	15:02	21.07.2025	16:17	1:15	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ ф. Я-9 от ТП 233 до ТП 229	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,10
193	24.07.2025	10:00	24.07.2025	12:40	2:40	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-33 до ТП 610-69	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,27
194	24.07.2025	10:00	24.07.2025	12:58	2:58	Подгорный	яч.3	КЛ-6 кВ от ТП 610-28 до ТП 610-70	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,09
195	24.07.2025	12:20	24.07.2025	13:45	1:25	Подгорный	яч.14	КЛ-6 кВ от ТП 610-4 до ТП 610-76.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,63
196	25.07.2025	2:57	25.07.2025	4:34	1:37	Западная	933	КВЛ-6 кВ от ТП 940-48 до ТП 942-83	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,68
197	25.07.2025	3:55	25.07.2025	4:15	0:20	Западная	915	КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Трудовой"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
198	27.07.2025	13:00	27.07.2025	14:14	1:14	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 453 до ПП-33 оборван провод между оп.54-3 и оп.54-4.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,72
199	27.07.2025	16:45	27.07.2025	18:05	1:20	Каптай	Г-14		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
200	28.07.2025	22:30	28.07.2025	23:20	0:50	ТИЗ	Тз-6		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
201	30.07.2025	12:00	30.07.2025	15:14	3:14	Народный	Нр-6	КЛ-10 кВ от РВ 324 до ТП Нр-6-15	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
202	30.07.2025	17:58	30.07.2025	18:02	0:04	Правобережная	743	КЛ-6 кВ от ТП 610-38 до ТП 606-2	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
203	02.08.2025	13:30	02.08.2025	14:00	0:30	Кисловка	Кк-7		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
204	02.08.2025	14:58	02.08.2025	17:45	2:47	Пастера	Па-9	ТП КО-9-15	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,42
205	02.08.2025	15:26	02.08.2025	18:30	3:04	Мирный	Ми-15		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,27
206	02.08.2025	15:26	02.08.2025	18:33	3:07	Мирный	Ми-16		Повреждений не обнаружено	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,78
207	02.08.2025	15:52	02.08.2025	16:53	1:01	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
208	03.08.2025	12:04	03.08.2025	14:05	2:01	ГРЭС-2	1013	КЛ-10 кВ от ТП 229 до ТП 233	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,49
209	03.08.2025	12:04	03.08.2025	15:10	3:06	ГРЭС-2	1001	КЛ-10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до ТП 769	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,17
210	04.08.2025	6:37	04.08.2025	8:08	1:31	Солнечная	Сл-16	КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 978	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
211	07.08.2025	9:40	07.08.2025	10:20	0:40	Северо-Восточная	Вс-9	КЛ-10 кВ от ТП 852 до ТП 1012	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
212	09.08.2025	20:40	09.08.2025	22:00	1:20	Заволжская	З-07	КЛ-10 кВ от ТП 1084 до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,61
213	09.08.2025	20:40	09.08.2025	21:35	0:55	Заволжская	З-05	ТП 3-05-27	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,41