

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО «Горсети»

  
Р.Х. Валитов

Сводные данные об аварийных отключенных по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2025 г.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Продолжит ельность прекраще ния подачи эл.энергии	Подстанции, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт·ч
1	02.10.2025	0:27	02.10.2025	1:25	0:58	Правобережная	727	КЛ-6 кв от ТП 610-78 до ТП 610-77	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,66
2	04.10.2025	2:50	04.10.2025	3:38	0:48	Восточная	824	КЛ-10 кв от ПС "Восточная" до ТП 444	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,45
3	04.10.2025	23:26	05.10.2025	7:03	7:37	Левобережная	Л-19		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	6,30
4	05.10.2025	5:00	05.10.2025	12:20	7:20	Мирный	Мн-8	ВЛ-10 кв от оп. 26 до оп. 25-1.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,06
5	05.10.2025	7:04	05.10.2025	15:20	8:16	Академическая	Ак-15	ПС "Академическая"	Отключение в результате выхода из строя элементов об. ПС	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,20
6	05.10.2025	8:10	05.10.2025	10:40	2:30	Народный	Нр-6		Повреждений не обнаружено		0,00
7	05.10.2025	8:27	05.10.2025	14:45	6:18	Зоркальцево	Зл-6		Повреждений не обнаружено		0,00
8	05.10.2025	9:04	05.10.2025	13:28	4:24	Котлялово	К-16		Повреждений не обнаружено		0,00
9	05.10.2025	11:20	05.10.2025	11:56	0:36	Корнилово	Ко-9		Повреждений не обнаружено		0,00
10	05.10.2025	14:00	05.10.2025	15:51	1:51	Кислювка	Ки-7		Повреждений не обнаружено		0,00
11	06.10.2025	3:45	06.10.2025	5:16	1:31	Центральная	221	КЛ-6 кв ТП 604-91 до ТП 604-141	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,74
12	07.10.2025	17:58	07.10.2025	20:08	2:10	ГРС-2	1010	КЛ-10 кв от ПС "ГРС-2" до РП "Ягольный", до ТП 12, до ТП 165.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,72
13	07.10.2025	19:20	07.10.2025	19:33	0:13	ГРС-2	1009	КЛ-10 кв от ПС "ГРС-2" до ТП Т-3	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,09
14	08.10.2025	18:22	08.10.2025	19:04	0:42	ТЭЦ-1	605	КЛ-6 кв от ТП 605-2 до ТП 605-25	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,37
15	08.10.2025	18:30	08.10.2025	19:26	0:56	ТЭЦ-1	610	КЛ-6 кв от ТП 604-40 до ТП 604-94	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,02
16	09.10.2025	15:42	09.10.2025	15:42	0:00	ТЭЦ-1	615		Повреждений не обнаружено		0,00
17	10.10.2025	9:52	10.10.2025	11:22	1:30	Западная	928	КЛ-10 кв от ПС "Западная" до ТП 940-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,07
<b>IV квартал 2025 года</b>											<b>61,16</b>

18	10.10.2025	10:23	10.10.2025	21:25	11:02	ЗПП-Г	Зп-38		Повреждений не обнаружено		0,00
19	10.10.2025	10:23	10.10.2025	21:25	11:02	ЗПП-Г	Зп-23		Повреждений не обнаружено		0,00
20	21.10.2025	18:15	21.10.2025	19:30	1:15	Октябрьская	0-32	КЛ-10 кВ от ПС "Октябрьская" до РП "Радиотехнический", ф. О-32.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,73
21	21.10.2025	19:32	21.10.2025	19:32	0:00	Октябрьская	О-2		Повреждений не обнаружено		0,00
22	21.10.2025	20:08	21.10.2025	22:25	2:17	РП станция "Обезжелезования"	ЛЭП-3	КВЛ-10 кВ от РВ-97 до ТП 777.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,48
23	25.10.2025	15:20	25.10.2025	16:10	0:50	Каштак	114	КЛ-10 кВ от РП "Каштак" до ТП 348	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,47
24	27.10.2025	18:14	27.10.2025	20:04	1:50	Заволжская	З-05		Повреждений не обнаружено		0,83
25	27.10.2025	18:30	27.10.2025	23:55	5:25	Копылово	К-16		Повреждений не обнаружено		5,11
26	31.10.2025	21:00	31.10.2025	23:10	2:10	Восточная	830	КЛ-10 кВ от ТП 606 до ТП 98	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,42
27	31.10.2025	21:24	31.10.2025	22:15	0:51	Восточная	834	КЛ-10 кВ от ТП 326 до ТП 222	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,23
28	01.11.2025	19:05	01.11.2025	19:35	0:30	Коммунальная	Км-8		Повреждений не обнаружено		0,33
29	01.11.2025	19:25	01.11.2025	20:58	1:33	Пастера	Па-9		Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,35
30	01.11.2025	19:28	01.11.2025	20:38	1:10	Октябрьская	О-14		Повреждений не обнаружено		1,13
31	01.11.2025	20:48	01.11.2025	20:48	0:00	Орловка	О-14		Повреждений не обнаружено		0,00
32	01.11.2025	21:41	02.11.2025	4:22	6:41	РП-10 кв Станция "Обезжелезования"	ЛЭП-6	КВЛ-10 кВ от ЛР-2 до ЛР-4.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,52
33	01.11.2025	23:10	02.11.2025	2:47	3:37	Корнилово	Ко-14		Повреждений не обнаружено		0,15
34	02.11.2025	16:55	02.11.2025	18:35	1:40	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		2,40
35	02.11.2025	18:45	02.11.2025	18:55	0:10	Пастера	Па-9		Повреждений не обнаружено		0,24
36	02.11.2025	23:27	03.11.2025	1:03	1:36	Солнечная	Сл-21	КЛ-10 кВ от ТП 746 до ТП 804	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,70
37	02.11.2025	23:45	02.11.2025	23:45	0:00	Солнечная	Сл-15	КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
38	03.11.2025	0:18	03.11.2025	0:54	0:36	Пастера	Па-11	КЛ-10 кВ от РП "Пастера" до ТП 1062	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10
39	09.11.2025	8:38	09.11.2025	15:50	7:12	Богашево	Б-3		Повреждений не обнаружено		2,61
40	09.11.2025	11:46	09.11.2025	13:02	1:16	Тутанская ПТФ	Тп-14		Повреждений не обнаружено		0,15
41	10.11.2025	13:47	10.11.2025	16:40	2:53	Межениновка 110/35/10 кВ	Мж-5	КВЛ-10 кВ от РВ 13-МЖ-5 до ТП МЖ-5-10, ТП МЖ-5-12.	Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,25
42	11.11.2025	13:32	11.11.2025	14:10	0:38	ТЭЦ-1	615	КЛ 6 кВ от ТП 610-19 до ТП 610-18	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	0,28
43	12.11.2025	10:48	12.11.2025	12:15	1:27	Каштак	126	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 296	Повреждение в смежной сетевой организации	Восстановлено	1,64

44	12.11.2025	19:12	13.11.2025	15:52	20:40	Межениновка 110/35/10 кв	Мж-5		Повреждений не обнаружено		0,00
45	15.11.2025	14:55	15.11.2025	15:50	0:55	Копылово	К-16		Повреждений не обнаружено		0,87
46	17.11.2025	6:10	17.11.2025	7:25	1:15	Северная	426		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,12
47	19.11.2025	3:05	19.11.2025	3:50	0:45	Трудовой	Тр-8		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,22
48	23.11.2025	12:52	23.11.2025	14:09	1:17	Заволжская	З-014		Повреждений не обнаружено		0,06
49	23.11.2025	12:52	23.11.2025	14:08	1:16	Заволжская	З-08		Повреждений не обнаружено		2,02
50	23.11.2025	16:20	23.11.2025	17:12	0:52	Заволжская	П с.ш.		Повреждений не обнаружено		1,38
51	24.11.2025	6:39	24.11.2025	15:45	9:06	Народный	Нр-6		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
52	24.11.2025	23:34	25.11.2025	0:05	0:31	Восточная	П с.ш.		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,05
53	25.11.2025	12:15	25.11.2025	13:10	0:55	Каштак	П с.ш.		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,49
54	26.11.2025	1:45	26.11.2025	3:00	1:15	Пастера	Па-9		Отключение в результате выхода из строя элементов об. РП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,80
55	26.11.2025	12:50	26.11.2025	14:30	1:40	Заволжская	З-07		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,67
56	27.11.2025	21:14	27.11.2025	21:14	0:00	Коммунальная	Км-15		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
57	29.11.2025	20:00	29.11.2025	21:30	1:30	Западная	916		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,74
58	01.12.2025	12:28	01.12.2025	13:27	0:59	Северная	429		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв, из-за воздействия сторонней организации	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,86
59	05.12.2025	16:24	06.12.2025	2:10	9:46	ТПШ 35/10 кв Сиб	Сиб-5		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
60	06.12.2025	8:05	06.12.2025	11:11	3:06	Межениновка 110/35/10 кв	Мж-5		Повреждений не обнаружено		0,00
61	10.12.2025	21:10	10.12.2025	21:57	0:47	Корнилово	Ко-3		Повреждений не обнаружено		0,00
62	15.12.2025	18:14	15.12.2025	19:20	1:06	ГРЭС-2	1013		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,00
63	19.12.2025	13:15	19.12.2025	14:40	1:25	Северная	406		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,28
64	20.12.2025	8:38	20.12.2025	9:25	0:47	Восточная	П с.ш.		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,19
65	22.12.2025	10:35	22.12.2025	11:19	0:44	Сибирский	Км-14		Повреждений не обнаружено		0,72
66	22.12.2025	10:35	22.12.2025	12:48	2:13	Сибирский	Км-7		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,64
67	25.12.2025	22:10	25.12.2025	22:37	0:27	Академическая	Ак-25		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,14
68	28.12.2025	2:40	28.12.2025	3:08	0:28	Пастера	Па-4		Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кв	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,10

Начальник ООЭ ПТС



А.В. Самокиш