

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за 2026 г.

№ п/п	Время и дата начала прекращения передачи э/э	Время и дата восстановления режима потребления э/э потребителями услуг	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
I квартал 2026 года									
1	10:36 2026.01.05	15:08 2026.01.05	4,53	ДСЗ	ДСЗ-27	КВЛ-10 кВ от РВ-108 до ТП 686	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	264,16
2	12:56 2026.01.06	14:19 2026.01.06	1,38	Каштак	127	КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 216	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,04
4	01:18 2026.01.17	02:14 2026.01.17	0,93	ЗПП-Г	Зпп-32	Отключение ф. Зпп-32 от ПС "ЗПП-Г"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,22
5	09:40 2026.01.17	10:35 2026.01.17	0,92	ЗПП-Г	Зпп-21	Отключение ф. Зпп-21 от ПШВ-23	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	4,16
6	09:55 2026.01.19	11:28 2026.01.19	1,55	Северная	430	КЛ-6 кВ от ТП 611-47 до ТП 611-29	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,20
7	05:38 2026.01.27	05:54 2026.01.27	0,27	Правобережная	Пгр-1	КЛ-6 кВ от РП "Подгорный" до ТП 610-85, ф. Пгр-6	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,19
8	15:08 2026.01.27	16:13 2026.01.27	1,13	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ТП 323 до ТП 339, ф. А-12	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,63
9	19:15 2026.01.27	19:50 2026.01.27	0,38	Коммунальная	Км-4	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,96
10	23:05 2026.02.02	23:15 2026.02.02	0,17	Коммунальная	Км-16	КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,57
11	03:32 2026.02.09	06:03 2026.02.09	2,18	Корнилово	Кор-3	КВЛ-10 кВ от РВ-34-3-05 до ТП 3-05-34.	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	5,06
12	14:00 2026.02.09	15:20 2026.02.09	1,33	Октябрьская	О-17	КВЛ-10 кВ от ТП 443 до ТП 333	Отключение в результате выхода из строя элементов КВЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,87
13	22:09 2026.02.10	23:42 2026.02.10	1,55	Каштак	126	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 296.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	2,97
14	22:24 2026.02.10	23:31 2026.02.10	1,12	Каштак	122	КЛ-10 кВ от ТП 308 до ТП 416	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,99
15	15:31 2026.02.11	17:30 2026.02.11	1,98	Богашево	Б-5	ТП Б-5-20	Отключение в результате выхода из строя элементов оборудования ТП	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	0,08
16	09:53 2026.02.13	10:57 2026.02.13	1,07	Октябрьская	О-3	КЛ-10 кВ от ТП 841 до ТП 831, ф. Ск-9. Повреждение абонентской КВЛ-10 кВ от оп. № 70 до ТП 835	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	21,20
17	12:10 2026.02.14	13:16 2026.02.14	1,10	Северо-Восточная	Вс-14	КЛ-10 кВ от ПС "Северо-Восточная" до РП "Черных"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	4,58
18	01:30 2026.02.15	02:34 2026.02.15	0,73	Каштак	135	КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 650	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	3,92
20	23:55 2026.02.27	01:30 2026.02.28	1,58	Сибкабель	10	КЛ-6 кВ от ТП 610-62 до ТП 610-28	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,24

№ п/п	Время и дата начала прекращения передачи э/э	Время и дата восстановления режима потребления э/э потребителей услуг	Продолжительность прекращения подачи электроэнергии	Подстанция, РП	Фидер	Оборудование	Причина	Мероприятия	Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт.ч
21	11:00 2026.03.02	11:43 2026.03.02	0,72	Подгорный	732	Отключение ф. 732 от ПС "Правобережная". Повреждений не обнаружено.	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	16,88
24	06:56 2026.03.08	07:50 2026.03.08	0,90	Научная	Нч-10	КЛ 10 кВ от РВ 321 до ТП 597	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,78
25	13:45 2026.03.08	14:25 2026.03.08	0,67	АГНС	17	КЛ 10 кВ ф.17 от РП "АГНС" до ТП ИП "Жуков"	Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено после восстановления	3,78
26	18:55 2026.03.14	19:50 2026.03.14	0,92	Заводская	3-07	КЛ 10 кВ от ТП 1084 до ТП 692	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,79
27	04:30 2026.03.15	06:35 2026.03.15	2,08	Мичуринский	835	КЛ перемычка 10 кВ на силовой трансформатор №1	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	11,35
29	04:25 2026.03.17	05:35 2026.03.17	1,17	Каштак	124	КЛ 10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 582	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	6,13
30	01:40 2026.03.18	02:40 2026.03.18	1,00	ТЭЦ-1	606	ТП 606-4 РУ 6 кВ яч. 1 повредился опорный изолятор на МСВН фазы "В"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6 кВ		5,50
31	20:10 2026.03.18	21:50 2026.03.18	1,67	Каштак	131	КЛ 10 кВ от ТП 626 до ТП 642	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	9,46
32	04:52 2026.03.19	04:59 2026.03.19	0,12	Каштак	111	КЛ 10 кВ ф.111 от ПС "Каштак" до РП "Каштак"	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	8,01
34	16:30 2026.03.24	17:20 2026.03.24	0,83	Народный	Нр-6	отключался ВК в ПП-34. Повреждений не обнаружено	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	9,04
35	09:04 2026.03.25	10:13 2026.03.25	1,15	Северо-Восточная	Вс-20	КЛ от ТП 950 до ТП 908.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	1,03
36	14:30 2026.03.25	15:24 2026.03.25	0,90	Восточная	813	абонентская КЛ от ТП 60 до ТП 546.	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	2,41
37	16:30 2026.03.25	17:45 2026.03.25	1,25	Восточная	814	В абонентской ТП 546 (ООО "Антонов двор") повреждена межсекционная перемычка.	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	10,18
39	15:35 2026.03.29	17:42 2026.03.29	2,12	ГРЭС - 2	1007	КЛ 10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Нахлимовский".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,17
40	15:35 2026.03.29	16:35 2026.03.29	1,00	ГРЭС - 2	1011	КЛ 10 кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Нахлимовский".	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	7,59
41	23:55 2026.03.30	01:01 2026.03.31	1,10	Научная	Нч-10	КЛ 10 кВ от ПП-22 до ТП 685.	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	10,12
42	10:27 2026.03.31	11:21 2026.03.31	0,90	Грузинский	Гр-11	В РП "Грузинский" АВР 10 кВ, успешно. В РП "Грузинский" отключился ф. Гр-11. Под испытание абонентская КЛ-10 кВ от РВ 336 до ТП ЖЕК-40 1 секция.	Срабатывание устройств релейной защиты. Повреждений в сетях ООО "Горсети" не обнаружено	Включено	3,59
44	13:35 2026.03.31	15:55 2026.03.31	2,33	Сибирская	Сс-9	КЛ-10 кВ от РВ 711 до ТП 193 .	Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10 кВ	Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт	15,23

Начальник ООО ПТС

Самокип А.В.

